

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.26	7.47	52.07	0.44	0.27	1.69	0.35	0.10	0.31	2.18	0.02	0.01	0.07	1128
01:00	8.44	4.79	55.46	0.22	0.24	1.70	0.35	0.18	0.20	2.29	0.01	0.01	0.07	1125
01:30	8.09	5.26	57.80	0.30	0.28	1.67	0.34	0.05	0.22	2.41	0.01	0.01	0.07	1148
02:00	6.90	2.55	64.29	0.20	0.27	1.73	0.29	0.05	0.11	2.69	0.01	0.01	0.07	1146
02:30	7.75	2.50	70.31	0.21	0.27	1.74	0.33	0.05	0.11	2.97	0.01	0.01	0.07	1157
03:00	8.57	3.40	68.34	0.19	0.27	1.72	0.37	0.08	0.15	2.97	0.01	0.01	0.07	1145
03:30	8.14	4.13	65.85	0.19	0.27	1.71	0.37	0.07	0.19	2.96	0.01	0.01	0.08	1145
04:00	7.81	2.10	66.29	0.19	0.26	1.76	0.34	0.08	0.09	2.90	0.01	0.01	0.08	1135
04:30	7.91	2.16	67.79	0.20	0.26	1.77	0.35	0.09	0.09	2.96	0.01	0.01	0.08	1150
05:00	7.79	3.10	67.05	0.18	0.24	1.77	0.34	0.09	0.14	2.92	0.01	0.01	0.08	1136
05:30	8.04	3.24	63.87	0.20	0.23	1.74	0.35	0.09	0.14	2.77	0.01	0.01	0.08	1135
06:00	7.68	3.66	65.43	0.15	0.31	2.20	0.33	0.24	0.16	2.79	0.01	0.01	0.09	1139
06:30	8.55	6.44	64.77	0.13	0.36	2.41	0.37	0.11	0.28	2.84	0.01	0.02	0.11	1147
07:00	8.45	7.65	62.78	0.15	0.37	2.35	0.38	0.38	0.34	2.82	0.01	0.02	0.11	1135
07:30	6.74	3.59	66.33	0.15	0.40	2.48	0.28	0.09	0.15	2.76	0.01	0.02	0.10	1126
08:00	7.74	4.88	65.95	0.17	0.31	1.96	0.33	0.07	0.21	2.81	0.01	0.01	0.08	1144
08:30	7.85	3.19	68.31	0.21	0.24	1.65	0.33	0.07	0.13	2.88	0.01	0.01	0.07	1152
09:00	7.27	2.97	62.15	0.19	0.26	1.60	0.31	0.06	0.13	2.66	0.01	0.01	0.07	1133
09:30	10.07	6.94	61.47	0.21	0.23	1.66	0.41	0.05	0.29	2.53	0.01	0.01	0.07	1140
10:00	7.52	0.53	69.94	0.18	0.29	1.72	0.32	0.06	0.02	2.95	0.01	0.01	0.07	1172
10:30	7.53	2.99	63.84	0.20	0.23	1.73	0.32	0.06	0.13	2.75	0.01	0.01	0.07	1141
11:00	8.73	3.09	63.30	0.19	0.24	1.71	0.38	0.07	0.13	2.72	0.01	0.01	0.07	1125
11:30	7.67	3.64	63.23	0.21	0.32	1.88	0.32	0.09	0.15	2.66	0.01	0.01	0.08	1139
12:00	7.50	4.39	70.90	0.18	0.43	2.12	0.32	0.06	0.19	3.01	0.01	0.02	0.09	1161
12:30	8.96	4.49	67.94	0.17	0.39	2.05	0.39	0.13	0.20	2.97	0.01	0.02	0.09	1175
13:00	9.22	5.62	66.25	0.19	0.37	2.00	0.41	0.08	0.25	2.92	0.01	0.02	0.09	1139
13:30	6.18	3.34	63.34	0.19	0.32	2.01	0.27	0.30	0.15	2.78	0.01	0.01	0.09	1130
14:00	6.52	3.14	68.64	0.19	0.44	2.11	0.27	0.15	0.13	2.90	0.01	0.02	0.09	1136
14:30	8.70	4.86	65.09	0.18	0.45	2.12	0.37	0.08	0.20	2.74	0.01	0.02	0.09	1133
15:00	7.93	4.50	65.64	0.18	0.46	2.03	0.35	0.11	0.20	2.88	0.01	0.02	0.09	1141
15:30	6.85	2.54	67.56	0.19	0.39	2.09	0.29	0.11	0.11	2.88	0.01	0.02	0.09	1138
16:00	8.18	4.73	64.96	0.19	0.38	2.07	0.35	0.10	0.20	2.79	0.01	0.02	0.09	1133
16:30	9.53	7.31	63.47	0.19	0.44	2.07	0.40	0.08	0.31	2.68	0.01	0.02	0.09	1142
17:00	8.41	9.32	64.77	0.21	0.40	2.08	0.35	0.10	0.39	2.71	0.01	0.02	0.09	1130
17:30	6.55	3.42	70.57	0.19	0.44	2.11	0.28	0.09	0.14	2.97	0.01	0.02	0.09	1159
18:00	8.38	7.06	66.82	0.20	0.50	2.01	0.37	0.11	0.31	2.93	0.01	0.02	0.09	1150
18:30	9.27	7.70	62.91	0.19	0.44	2.01	0.39	0.06	0.32	2.65	0.01	0.02	0.08	1121
19:00	7.34	14.55	64.06	0.19	0.40	2.04	0.32	0.10	0.63	2.76	0.01	0.02	0.09	1156
19:30	6.88	8.62	66.97	0.19	0.37	2.13	0.29	0.07	0.36	2.82	0.01	0.02	0.09	1138
20:00	6.80	4.46	49.23	0.21	0.32	1.84	0.28	0.18	0.19	2.05	0.01	0.01	0.08	1124
20:30	9.10	3.22	55.93	0.20	0.22	1.67	0.38	0.04	0.13	2.31	0.01	0.01	0.07	1139
21:00	9.65	5.26	55.25	0.21	0.25	1.65	0.40	0.07	0.22	2.27	0.01	0.01	0.07	1130
21:30	8.48	11.87	57.44	0.39	0.23	1.61	0.36	1.65	0.50	2.43	0.02	0.01	0.07	1147
22:00	7.04	1.97	69.24	0.26	0.24	1.73	0.29	0.06	0.08	2.86	0.01	0.01	0.07	1137
22:30	6.01	2.44	72.00	0.23	0.26	1.75	0.26	0.07	0.10	3.06	0.01	0.01	0.07	1141
23:00	6.96	3.20	66.80	0.22	0.20	1.76	0.30	0.07	0.14	2.83	0.01	0.01	0.07	1126
23:30	8.13	3.22	68.17	0.23	0.21	1.75	0.35	0.07	0.14	2.93	0.01	0.01	0.08	1124
00:00	7.66	2.96	64.20	0.22	0.22	1.77	0.32	0.12	0.13	2.72	0.01	0.01	0.07	1126
min	6,01	0,53	49,23	0,13	0,20	1,60	0,26	0,04	0,02	2,05	0,01	0,01	0,07	1121
max	10,07	14,55	72,00	0,44	0,50	2,48	0,41	1,65	0,63	3,06	0,02	0,02	0,11	1175
moyenne	7,91	4,68	64,47	0,21	0,32	1,89								1139
Total							16,19	17,83	9,57	132,05	0,42	0,65	3,88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,75			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.