

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.98	5.37	65.16	0.22	0.20	1.73	0.39	0.09	0.23	2.80	0.01	0.01	0.07	1121
01:00	8.60	4.42	63.69	0.22	0.21	1.73	0.36	0.12	0.19	2.68	0.01	0.01	0.07	1119
01:30	8.73	3.98	62.84	0.24	0.22	1.72	0.36	0.16	0.16	2.60	0.01	0.01	0.07	1125
02:00	7.08	2.42	57.83	0.24	0.23	1.71	0.29	0.07	0.10	2.38	0.01	0.01	0.07	1138
02:30	7.90	3.27	55.86	0.32	0.23	1.72	0.33	0.75	0.14	2.32	0.01	0.01	0.07	1125
03:00	8.21	4.18	53.74	0.38	0.23	1.69	0.33	0.06	0.17	2.16	0.02	0.01	0.07	1133
03:30	7.70	2.04	65.77	0.22	0.21	1.66	0.33	0.06	0.09	2.78	0.01	0.01	0.07	1167
04:00	6.90	0.71	67.32	0.21	0.25	1.73	0.29	0.07	0.03	2.85	0.01	0.01	0.07	1167
04:30	7.39	2.39	64.38	0.22	0.24	1.73	0.32	0.13	0.10	2.77	0.01	0.01	0.07	1142
05:00	9.17	3.10	67.08	0.21	0.23	1.72	0.40	0.05	0.13	2.90	0.01	0.01	0.07	1134
05:30	8.91	1.87	67.99	0.22	0.21	1.74	0.38	0.06	0.08	2.93	0.01	0.01	0.07	1112
06:00	6.40	1.34	66.12	0.20	0.36	2.03	0.27	0.08	0.06	2.84	0.01	0.02	0.09	1141
06:30	6.97	4.05	66.74	0.21	0.42	2.21	0.30	0.09	0.17	2.85	0.01	0.02	0.09	1118
07:00	8.08	4.74	68.04	0.19	0.45	2.25	0.35	0.10	0.20	2.94	0.01	0.02	0.10	1147
07:30	7.58	4.20	63.66	0.20	0.43	2.22	0.33	0.10	0.19	2.81	0.01	0.02	0.10	1129
08:00	9.88	6.70	68.33	0.20	0.33	1.95	0.43	0.07	0.29	2.96	0.01	0.01	0.08	1130
08:30	6.67	1.33	65.40	0.20	0.21	1.75	0.29	0.08	0.06	2.82	0.01	0.01	0.08	1128
09:00	6.83	1.73	60.96	0.19	0.22	1.76	0.29	0.08	0.07	2.59	0.01	0.01	0.07	1109
09:30	8.91	6.32	64.46	0.20	0.22	1.73	0.38	0.14	0.27	2.78	0.01	0.01	0.07	1138
10:00	7.99	2.93	65.93	0.19	0.21	1.73	0.34	0.16	0.13	2.85	0.01	0.01	0.07	1123
10:30	7.16	3.83	67.40	0.20	0.24	1.76	0.31	0.07	0.16	2.88	0.01	0.01	0.07	1121
11:00	8.29	5.00	62.48	0.20	0.23	1.71	0.35	0.07	0.21	2.63	0.01	0.01	0.07	1126
11:30	8.37	11.28	44.27	1.96	0.25	1.61	0.35	0.38	0.47	1.85	0.08	0.01	0.07	1145
12:00	7.80	4.32	55.01	0.19	0.28	1.67	0.33	0.05	0.18	2.31	0.01	0.01	0.07	1155
12:30	8.75	21.72	64.48	0.19	0.34	1.85	0.38	0.09	0.95	2.82	0.01	0.01	0.08	1164
13:00	6.08	12.77	59.15	0.20	0.40	1.93	0.27	0.09	0.56	2.59	0.01	0.02	0.08	1138
13:30	8.01	7.74	62.60	0.19	0.42	1.93	0.33	0.08	0.32	2.60	0.01	0.02	0.08	1121
14:00	5.69	4.92	68.07	0.20	0.43	1.92	0.23	0.12	0.20	2.80	0.01	0.02	0.08	1141
14:30	7.93	12.24	66.41	0.20	0.38	1.82	0.35	0.09	0.54	2.93	0.01	0.02	0.08	1148
15:00	9.99	24.30	64.19	0.20	0.37	1.82	0.44	0.10	1.07	2.82	0.01	0.02	0.08	1121
15:30	5.99	15.53	55.72	0.21	0.41	1.82	0.26	0.10	0.67	2.40	0.01	0.02	0.08	1119
16:00	7.85	12.41	63.59	0.19	0.45	1.81	0.34	0.07	0.53	2.72	0.01	0.02	0.08	1127
16:30	9.94	21.43	63.53	0.20	0.43	1.82	0.42	0.08	0.90	2.66	0.01	0.02	0.08	1127
17:00	7.00	15.29	66.91	0.19	0.46	1.81	0.29	0.08	0.64	2.78	0.01	0.02	0.08	1145
17:30	6.13	13.39	53.37	0.19	0.45	1.72	0.27	0.19	0.60	2.38	0.01	0.02	0.08	1161
18:00	7.46	18.03	29.92	0.18	0.44	1.71	0.33	0.50	0.80	1.33	0.01	0.02	0.08	1139
18:30	8.13	10.42	36.53	0.19	0.46	1.87	0.35	0.07	0.45	1.57	0.01	0.02	0.08	1123
19:00	7.91	17.05	23.85	0.28	0.39	1.80	0.33	0.82	0.71	0.99	0.01	0.02	0.08	1130
19:30	8.02	15.05	21.42	0.20	0.45	1.88	0.33	0.08	0.63	0.89	0.01	0.02	0.08	1154
20:00	8.79	7.21	50.25	0.20	0.35	1.86	0.36	0.05	0.30	2.06	0.01	0.01	0.08	1124
20:30	6.73	3.39	64.86	0.22	0.24	1.73	0.28	0.05	0.14	2.70	0.01	0.01	0.07	1128
21:00	7.81	6.35	66.01	0.22	0.23	1.75	0.33	0.06	0.27	2.79	0.01	0.01	0.07	1111
21:30	6.60	6.00	64.91	0.21	0.30	2.13	0.28	0.10	0.26	2.80	0.01	0.01	0.09	1137
22:00	7.62	7.66	61.44	0.20	0.31	2.31	0.33	0.10	0.33	2.63	0.01	0.01	0.10	1127
22:30	8.40	8.54	62.16	0.21	0.35	2.23	0.36	0.09	0.37	2.69	0.01	0.02	0.10	1136
23:00	8.15	10.82	66.88	0.20	0.34	2.30	0.35	0.10	0.46	2.87	0.01	0.01	0.10	1126
23:30	7.18	8.92	67.52	0.21	0.30	2.33	0.31	0.13	0.39	2.92	0.01	0.01	0.10	1138
00:00	7.55	8.36	65.92	0.19	0.32	2.37	0.33	0.09	0.37	2.89	0.01	0.01	0.10	1147
min	5,69	0,71	21,42	0,18	0,20	1,61	0,23	0,05	0,03	0,89	0,01	0,01	0,07	1109
max	9,99	24,30	68,33	1,96	0,46	2,37	0,44	0,82	1,07	2,96	0,08	0,02	0,10	1167
moyenne	7,80	7,94	60,00	0,25	0,32	1,87								1133
Total							15,96	22,92	16,32	122,91	0,51	0,65	3,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	11,27			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.