

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.87	7.31	67.18	0.20	0.39	1.92	0.38	0.06	0.31	2.88	0.01	0.02	0.08	1151
01:00	7.51	6.64	67.19	0.18	0.41	1.89	0.33	0.06	0.29	2.94	0.01	0.02	0.08	1168
01:30	8.09	7.76	64.71	0.20	0.38	1.86	0.35	0.06	0.33	2.78	0.01	0.02	0.08	1157
02:00	6.79	7.13	65.67	0.18	0.38	1.84	0.29	0.06	0.31	2.85	0.01	0.02	0.08	1155
02:30	6.89	5.22	65.23	0.20	0.40	1.86	0.30	0.06	0.23	2.82	0.01	0.02	0.08	1150
03:00	8.01	6.32	69.65	0.19	0.37	1.87	0.34	0.05	0.27	2.98	0.01	0.02	0.08	1160
03:30	8.65	9.30	66.61	0.20	0.35	1.83	0.37	0.05	0.40	2.87	0.01	0.01	0.08	1149
04:00	7.45	2.21	64.88	0.19	0.37	1.78	0.31	0.05	0.09	2.74	0.01	0.02	0.07	1145
04:30	6.32	4.45	65.61	0.20	0.35	1.79	0.27	0.04	0.19	2.82	0.01	0.02	0.08	1154
05:00	9.28	12.03	67.06	0.19	0.36	1.83	0.40	0.07	0.52	2.89	0.01	0.02	0.08	1146
05:30	8.05	7.16	69.01	0.20	0.40	1.86	0.35	0.08	0.31	3.02	0.01	0.02	0.08	1162
06:00	6.26	6.33	65.35	0.18	0.34	2.00	0.27	0.08	0.28	2.85	0.01	0.01	0.09	1157
06:30	8.28	13.96	64.02	0.19	0.26	2.03	0.36	0.14	0.61	2.78	0.01	0.01	0.09	1160
07:00	7.31	9.63	64.75	0.18	0.22	2.08	0.31	0.12	0.41	2.77	0.01	0.01	0.09	1152
07:30	8.77	20.14	59.09	0.19	0.35	2.03	0.39	0.25	0.89	2.60	0.01	0.02	0.09	1143
08:00	7.29	11.87	63.18	0.19	0.35	1.92	0.31	0.08	0.51	2.69	0.01	0.01	0.08	1147
08:30	7.50	8.61	67.95	0.20	0.36	1.76	0.32	0.06	0.37	2.93	0.01	0.02	0.08	1169
09:00	8.05	7.06	68.18	0.18	0.39	1.78	0.35	0.07	0.31	2.95	0.01	0.02	0.08	1167
09:30	8.53	6.51	68.46	0.20	0.39	1.80	0.37	0.07	0.28	2.95	0.01	0.02	0.08	1155
10:00	8.64	10.09	66.03	0.18	0.38	1.76	0.38	0.10	0.45	2.93	0.01	0.02	0.08	1145
10:30	7.61	5.18	67.96	0.19	0.37	1.89	0.33	0.11	0.23	2.97	0.01	0.02	0.08	1131
11:00	6.97	4.33	67.73	0.18	0.39	1.92	0.30	0.07	0.19	2.96	0.01	0.02	0.08	1133
11:30	7.75	5.70	65.20	0.19	0.40	1.92	0.34	0.07	0.25	2.85	0.01	0.02	0.08	1142
12:00	8.85	6.22	68.35	0.18	0.38	1.93	0.38	0.06	0.27	2.95	0.01	0.02	0.08	1139
12:30	7.91	5.77	66.58	0.18	0.39	1.92	0.34	0.08	0.25	2.88	0.01	0.02	0.08	1136
13:00	8.25	4.39	66.54	0.19	0.40	1.90	0.36	0.06	0.19	2.91	0.01	0.02	0.08	1156
13:30	7.49	4.31	66.45	0.18	0.40	1.93	0.32	0.06	0.19	2.86	0.01	0.02	0.08	1161
14:00	6.79	5.99	66.64	0.18	0.43	1.73	0.29	0.07	0.25	2.81	0.01	0.02	0.07	1155
14:30	9.15	13.37	63.39	0.19	0.37	1.57	0.39	0.08	0.58	2.73	0.01	0.02	0.07	1144
15:00	8.30	11.19	65.55	0.19	0.33	1.47	0.35	0.07	0.47	2.77	0.01	0.01	0.06	1138
15:30	7.34	9.80	67.54	0.19	0.36	1.47	0.31	0.08	0.42	2.90	0.01	0.02	0.06	1146
16:00	8.89	10.41	64.57	0.19	0.37	1.77	0.39	0.06	0.45	2.82	0.01	0.02	0.08	1138
16:30	8.09	7.06	64.98	0.20	0.37	1.86	0.35	0.06	0.31	2.84	0.01	0.02	0.08	1155
17:00	7.59	8.67	67.70	0.20	0.35	1.90	0.32	0.05	0.37	2.87	0.01	0.02	0.08	1127
17:30	8.17	5.50	66.21	0.21	0.38	1.89	0.35	0.06	0.23	2.81	0.01	0.02	0.08	1136
18:00	7.50	6.29	66.78	0.25	0.38	1.84	0.32	0.07	0.27	2.87	0.01	0.02	0.08	1134
18:30	6.29	5.77	64.47	0.39	0.40	1.82	0.27	0.10	0.25	2.80	0.02	0.02	0.08	1153
19:00	8.13	5.13	69.61	0.26	0.36	1.90	0.35	0.06	0.22	3.01	0.01	0.02	0.08	1162
19:30	8.55	6.49	64.14	0.22	0.32	1.87	0.38	0.08	0.29	2.83	0.01	0.01	0.08	1156
20:00	8.07	5.44	68.28	0.20	0.28	1.92	0.35	0.09	0.24	2.96	0.01	0.01	0.08	1134
20:30	7.58	3.65	68.35	0.20	0.33	1.94	0.33	0.11	0.16	2.96	0.01	0.01	0.08	1137
21:00	7.71	4.27	63.07	0.18	0.35	1.93	0.33	0.07	0.18	2.72	0.01	0.02	0.08	1130
21:30	8.68	7.41	63.96	0.22	0.31	1.92	0.36	0.08	0.30	2.63	0.01	0.01	0.08	1159
22:00	6.59	3.62	67.28	0.18	0.13	1.88	0.28	0.08	0.16	2.89	0.01	0.01	0.08	1156
22:30	8.72	9.62	65.15	0.20	0.10	1.85	0.38	0.08	0.42	2.85	0.01	0.00	0.08	1157
23:00	8.74	11.75	62.37	0.18	0.10	1.79	0.38	0.09	0.52	2.73	0.01	0.00	0.08	1168
23:30	5.86	5.82	65.44	0.20	0.06	1.89	0.25	0.08	0.25	2.80	0.01	0.00	0.08	1153
00:00	8.20	8.00	67.17	0.18	0.07	1.97	0.36	0.08	0.35	2.93	0.01	0.00	0.09	1172
min	5,86	2,21	59,09	0,18	0,06	1,47	0,25	0,04	0,09	2,60	0,01	0,00	0,06	1127
max	9,28	20,14	69,65	0,39	0,43	2,08	0,40	0,25	0,89	3,02	0,02	0,02	0,09	1172
moyenne	7,84	7,52	66,07	0,20	0,34	1,86								1149
Total							16,25	11,26	15,60	136,93	0,41	0,70	3,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.