

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.98	7.76	66.87	0.19	0.50	1.39	0.31	0.06	0.34	2.94	0.01	0.02	0.06	1177
01:00	8.08	10.45	66.26	0.19	0.46	1.31	0.35	0.06	0.46	2.91	0.01	0.02	0.06	1160
01:30	7.79	12.03	66.19	0.20	0.44	1.22	0.35	0.08	0.54	2.96	0.01	0.02	0.05	1174
02:00	7.63	10.12	66.52	0.19	0.47	1.14	0.33	0.07	0.44	2.92	0.01	0.02	0.05	1166
02:30	7.49	7.43	64.66	0.19	0.50	1.11	0.33	0.06	0.33	2.88	0.01	0.02	0.05	1171
03:00	8.59	9.76	68.04	0.18	0.41	1.08	0.38	0.05	0.43	3.03	0.01	0.02	0.05	1169
03:30	8.93	14.62	65.31	0.20	0.49	1.08	0.39	0.06	0.63	2.84	0.01	0.02	0.05	1158
04:00	7.00	9.30	66.59	0.19	0.44	1.11	0.30	0.06	0.40	2.86	0.01	0.02	0.05	1152
04:30	7.44	9.03	66.04	0.23	0.39	1.10	0.33	0.06	0.40	2.89	0.01	0.02	0.05	1174
05:00	7.88	8.49	66.27	0.22	0.45	1.16	0.35	0.06	0.37	2.92	0.01	0.02	0.05	1166
05:30	8.27	9.17	66.20	0.28	0.39	1.10	0.37	0.08	0.41	2.94	0.01	0.02	0.05	1161
06:00	7.54	6.21	65.97	0.25	0.45	1.12	0.33	0.06	0.27	2.89	0.01	0.02	0.05	1161
06:30	9.76	11.37	63.59	0.27	0.42	1.18	0.43	0.06	0.50	2.82	0.01	0.02	0.05	1154
07:00	8.42	8.35	67.18	0.26	0.45	1.22	0.37	0.06	0.36	2.92	0.01	0.02	0.05	1154
07:30	6.65	4.51	67.40	0.24	0.44	1.40	0.29	0.05	0.19	2.90	0.01	0.02	0.06	1156
08:00	7.67	3.72	64.08	0.22	0.41	0.82	0.34	0.05	0.16	2.82	0.01	0.02	0.04	1156
08:30	8.18	2.59	65.51	0.25	0.34	0.48	0.35	0.04	0.11	2.79	0.01	0.01	0.02	1149
09:00	9.44	4.89	63.81	0.24	0.35	0.35	0.40	0.04	0.21	2.71	0.01	0.01	0.01	1130
09:30	7.47	4.75	63.93	0.22	0.43	1.32	0.32	0.07	0.21	2.77	0.01	0.02	0.06	1147
10:00	11.52	7.65	68.32	0.21	0.41	1.33	0.50	0.08	0.33	2.96	0.01	0.02	0.06	1148
10:30	4.15	0.82	67.73	0.21	0.40	1.35	0.18	0.06	0.04	2.95	0.01	0.02	0.06	1147
11:00	3.22	0.32	71.38	0.19	0.38	1.34	0.14	0.08	0.01	3.15	0.01	0.02	0.06	1152
11:30	4.87	3.41	67.98	0.19	0.38	1.33	0.22	0.10	0.15	3.09	0.01	0.02	0.06	1164
12:00	6.13	3.99	67.50	0.18	0.42	1.39	0.27	0.09	0.18	2.99	0.01	0.02	0.06	1155
12:30	9.51	7.00	59.48	0.20	0.37	1.36	0.42	0.14	0.31	2.62	0.01	0.02	0.06	1115
13:00	7.67	4.80	69.94	0.22	0.38	1.44	0.32	0.07	0.20	2.94	0.01	0.02	0.06	1133
13:30	7.01	4.09	64.47	0.19	0.36	1.38	0.30	0.08	0.18	2.76	0.01	0.02	0.06	1159
14:00	7.90	6.37	63.59	0.20	0.43	1.61	0.34	0.08	0.27	2.70	0.01	0.02	0.07	1154
14:30	7.65	5.15	66.38	0.22	0.34	1.53	0.33	0.07	0.22	2.86	0.01	0.01	0.07	1151
15:00	6.10	3.62	70.38	0.19	0.43	1.60	0.27	0.07	0.16	3.09	0.01	0.02	0.07	1178
15:30	6.64	5.86	65.25	0.20	0.40	1.62	0.30	0.10	0.26	2.90	0.01	0.02	0.07	1165
16:00	6.59	7.00	68.45	0.19	0.44	1.54	0.29	0.07	0.31	3.04	0.01	0.02	0.07	1171
16:30	7.63	9.58	65.49	0.20	0.43	1.60	0.33	0.07	0.42	2.85	0.01	0.02	0.07	1172
17:00	8.23	10.40	67.20	0.18	0.38	1.54	0.37	0.11	0.46	3.00	0.01	0.02	0.07	1165
17:30	7.16	8.30	65.46	0.19	0.43	1.55	0.32	0.09	0.37	2.93	0.01	0.02	0.07	1185
18:00	7.92	9.61	67.22	0.19	0.37	1.55	0.35	0.08	0.43	3.00	0.01	0.02	0.07	1172
18:30	7.51	8.13	68.06	0.20	0.45	1.57	0.33	0.10	0.36	2.99	0.01	0.02	0.07	1161
19:00	7.91	8.98	66.68	0.18	0.38	1.60	0.35	0.08	0.40	2.93	0.01	0.02	0.07	1160
19:30	7.22	10.42	64.17	0.22	0.39	1.56	0.31	0.09	0.45	2.78	0.01	0.02	0.07	1151
20:00	8.15	8.31	68.18	0.18	0.36	0.81	0.35	0.07	0.36	2.97	0.01	0.02	0.04	1165
20:30	7.83	6.32	66.89	0.19	0.39	0.30	0.34	0.07	0.28	2.92	0.01	0.02	0.01	1176
21:00	9.07	7.98	66.88	0.17	0.40	0.35	0.41	0.07	0.36	3.00	0.01	0.02	0.02	1175
21:30	8.61	6.74	66.68	0.19	0.47	0.82	0.37	0.06	0.29	2.89	0.01	0.02	0.04	1168
22:00	7.95	8.11	66.20	0.17	0.51	1.64	0.35	0.08	0.36	2.91	0.01	0.02	0.07	1161
22:30	8.32	10.42	67.26	0.18	0.51	1.61	0.37	0.07	0.46	2.97	0.01	0.02	0.07	1179
23:00	8.30	10.79	64.28	0.17	0.46	1.56	0.37	0.07	0.48	2.83	0.01	0.02	0.07	1174
23:30	7.76	9.05	66.35	0.18	0.52	1.51	0.35	0.07	0.40	2.96	0.01	0.02	0.07	1181
00:00	8.92	11.63	64.29	0.17	0.49	1.48	0.39	0.08	0.51	2.84	0.01	0.02	0.07	1183
min	3,22	0,32	59,48	0,17	0,34	0,30	0,14	0,04	0,01	2,62	0,01	0,01	0,01	1115
max	11,52	14,62	71,38	0,28	0,52	1,64	0,50	0,14	0,63	3,15	0,01	0,02	0,07	1185
moyenne	7,68	7,49	66,30	0,20	0,42	1,26								1162
Total							16,15	10,97	15,78	139,51	0,43	0,89	2,66	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,20			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.