

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.55	22.01	65.54	0.48	0.32	1.71	0.32	0.11	0.94	2.80	0.02	0.01	0.07	1122
01:00	8.06	17.69	64.09	0.52	0.29	1.71	0.34	0.09	0.75	2.70	0.02	0.01	0.07	1132
01:30	7.89	15.09	57.72	0.46	0.32	1.68	0.33	0.24	0.63	2.41	0.02	0.01	0.07	1125
02:00	8.12	21.85	58.10	0.43	0.33	1.63	0.34	0.23	0.91	2.42	0.02	0.01	0.07	1131
02:30	9.08	16.53	63.22	0.44	0.31	1.65	0.37	0.06	0.68	2.59	0.02	0.01	0.07	1134
03:00	8.48	14.88	65.72	0.41	0.30	1.67	0.35	0.07	0.62	2.73	0.02	0.01	0.07	1127
03:30	7.15	21.46	64.77	0.44	0.31	1.67	0.30	0.93	0.91	2.76	0.02	0.01	0.07	1130
04:00	7.74	21.43	67.49	0.39	0.29	1.69	0.33	0.07	0.91	2.85	0.02	0.01	0.07	1133
04:30	8.35	27.50	61.55	0.42	0.31	1.68	0.35	0.52	1.16	2.59	0.02	0.01	0.07	1130
05:00	6.93	14.84	61.74	0.38	0.27	1.70	0.29	0.28	0.62	2.57	0.02	0.01	0.07	1123
05:30	8.68	13.14	61.12	0.38	0.33	1.67	0.36	0.13	0.54	2.53	0.02	0.01	0.07	1130
06:00	8.46	15.45	64.78	0.35	0.43	2.04	0.35	1.25	0.64	2.68	0.01	0.02	0.08	1144
06:30	6.50	10.33	63.30	0.26	0.56	2.25	0.27	0.09	0.43	2.63	0.01	0.02	0.09	1134
07:00	8.02	10.39	66.73	0.25	0.52	2.26	0.33	0.07	0.43	2.75	0.01	0.02	0.09	1136
07:30	7.25	10.13	66.79	0.25	0.51	2.28	0.30	0.05	0.42	2.80	0.01	0.02	0.10	1146
08:00	9.06	14.00	60.46	0.31	0.46	1.87	0.38	0.11	0.59	2.53	0.01	0.02	0.08	1125
08:30	7.42	10.64	62.13	0.34	0.48	1.60	0.31	0.25	0.44	2.59	0.01	0.02	0.07	1126
09:00	7.18	9.93	63.26	0.30	0.44	1.57	0.30	0.09	0.42	2.65	0.01	0.02	0.07	1141
09:30	8.96	17.77	61.81	0.38	0.45	1.54	0.38	0.16	0.75	2.61	0.02	0.02	0.07	1134
10:00	7.79	10.78	66.49	0.31	0.44	1.54	0.33	0.06	0.45	2.78	0.01	0.02	0.06	1148
10:30	7.53	5.90	68.83	0.30	0.44	1.60	0.32	0.08	0.25	2.91	0.01	0.02	0.07	1148
11:00	6.52	5.33	67.34	0.28	0.42	1.61	0.28	0.08	0.23	2.89	0.01	0.02	0.07	1135
11:30	7.65	5.03	66.66	0.29	0.44	1.62	0.33	0.08	0.22	2.88	0.01	0.02	0.07	1142
12:00	7.33	3.39	63.44	0.28	0.42	1.66	0.32	0.09	0.15	2.74	0.01	0.02	0.07	1145
12:30	10.94	7.79	65.89	0.28	0.45	1.67	0.46	0.10	0.33	2.79	0.01	0.02	0.07	1129
13:00	7.65	3.85	68.08	0.28	0.38	1.64	0.33	0.11	0.17	2.93	0.01	0.02	0.07	1149
13:30	7.21	10.82	64.82	0.27	0.43	1.61	0.30	0.08	0.46	2.73	0.01	0.02	0.07	1137
14:00	6.10	5.74	71.43	0.27	0.47	1.74	0.26	0.09	0.24	3.00	0.01	0.02	0.07	1155
14:30	6.43	10.73	68.69	0.27	0.47	1.66	0.28	0.12	0.47	3.04	0.01	0.02	0.07	1152
15:00	7.87	11.95	68.05	0.25	0.49	1.68	0.35	0.12	0.53	3.01	0.01	0.02	0.07	1157
15:30	8.46	13.40	64.87	0.26	0.46	1.68	0.37	0.10	0.59	2.86	0.01	0.02	0.07	1126
16:00	9.08	8.88	66.02	0.25	0.44	1.72	0.40	0.12	0.39	2.90	0.01	0.02	0.08	1133
16:30	7.74	3.55	64.89	0.25	0.40	1.75	0.33	0.12	0.15	2.80	0.01	0.02	0.08	1131
17:00	8.22	5.47	66.51	0.24	0.42	1.70	0.36	0.11	0.24	2.88	0.01	0.02	0.07	1136
17:30	8.30	5.66	67.17	0.24	0.45	1.60	0.36	0.11	0.25	2.91	0.01	0.02	0.07	1154
18:00	7.40	7.79	67.06	0.25	0.54	2.01	0.32	0.10	0.34	2.89	0.01	0.02	0.09	1145
18:30	7.24	9.78	67.16	0.24	0.55	2.25	0.30	0.09	0.41	2.82	0.01	0.02	0.09	1140
19:00	8.44	13.82	64.83	0.21	0.63	2.18	0.35	0.10	0.58	2.72	0.01	0.03	0.09	1150
19:30	8.20	15.43	67.55	0.23	0.58	2.21	0.35	0.11	0.66	2.88	0.01	0.02	0.09	1151
20:00	7.66	12.67	65.14	0.21	0.42	1.88	0.33	0.11	0.55	2.84	0.01	0.02	0.08	1130
20:30	8.30	14.15	67.99	0.24	0.31	1.58	0.35	0.07	0.60	2.90	0.01	0.01	0.07	1128
21:00	7.68	14.69	64.12	0.25	0.29	1.57	0.33	1.02	0.64	2.79	0.01	0.01	0.07	1143
21:30	7.86	19.98	62.51	0.22	0.32	1.57	0.33	0.08	0.85	2.65	0.01	0.01	0.07	1123
22:00	7.67	11.96	70.54	0.22	0.32	1.58	0.32	0.09	0.50	2.95	0.01	0.01	0.07	1149
22:30	7.07	10.15	68.10	0.21	0.31	1.56	0.31	0.10	0.45	2.99	0.01	0.01	0.07	1175
23:00	8.66	14.02	64.90	0.21	0.31	1.57	0.37	0.07	0.59	2.74	0.01	0.01	0.07	1153
23:30	8.22	14.52	64.85	0.22	0.32	1.56	0.35	0.12	0.62	2.77	0.01	0.01	0.07	1149
00:00	7.87	16.18	67.25	0.22	0.32	1.56	0.33	0.07	0.68	2.83	0.01	0.01	0.07	1146
min	6,10	3,39	57,72	0,21	0,27	1,54	0,26	0,05	0,15	2,41	0,01	0,01	0,06	1122
max	10,94	27,50	71,43	0,52	0,63	2,28	0,46	1,25	1,16	3,04	0,02	0,03	0,10	1175
moyenne	7,87	12,47	65,24	0,30	0,41	1,74								1139
Total							16,05	20,05	25,35	133,01	0,61	0,83	3,54	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,83			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.