

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,39	16,79	68,33	0,21	0,35	1,55	0,35	0,10	0,71	2,88	0,01	0,01	0,07	1146
01:00	7,59	12,75	66,38	0,21	0,32	1,57	0,32	0,09	0,54	2,80	0,01	0,01	0,07	1138
01:30	7,87	21,67	63,93	0,22	0,34	1,56	0,33	0,09	0,92	2,71	0,01	0,01	0,07	1146
02:00	6,78	14,95	61,50	0,20	0,30	1,56	0,29	0,10	0,65	2,66	0,01	0,01	0,07	1153
02:30	8,63	21,25	63,60	0,21	0,29	1,57	0,37	0,08	0,90	2,70	0,01	0,01	0,07	1134
03:00	7,92	13,45	68,03	0,20	0,29	1,56	0,33	0,08	0,56	2,85	0,01	0,01	0,07	1143
03:30	8,49	19,71	65,10	0,20	0,30	1,55	0,36	0,07	0,83	2,73	0,01	0,01	0,06	1152
04:00	8,53	19,46	67,22	0,19	0,33	1,54	0,36	0,08	0,81	2,80	0,01	0,01	0,06	1149
04:30	8,04	15,69	67,93	0,19	0,34	1,54	0,34	0,07	0,66	2,84	0,01	0,01	0,06	1151
05:00	8,07	16,21	64,19	0,19	0,36	1,55	0,34	0,08	0,68	2,69	0,01	0,02	0,07	1144
05:30	8,13	11,83	66,37	0,19	0,29	1,56	0,34	0,08	0,50	2,81	0,01	0,01	0,07	1143
06:00	7,90	17,11	66,91	0,22	0,30	2,24	0,33	0,12	0,72	2,82	0,01	0,01	0,09	1146
06:30	7,10	13,64	66,89	0,20	0,41	1,78	0,31	0,08	0,59	2,89	0,01	0,02	0,08	1148
07:00	8,19	19,05	64,04	0,19	0,44	1,46	0,34	0,07	0,80	2,69	0,01	0,02	0,06	1132
07:30	9,09	24,48	58,44	0,19	0,47	1,40	0,37	0,13	1,01	2,40	0,01	0,02	0,06	1132
08:00	8,56	19,40	67,82	0,18	0,50	1,39	0,35	0,06	0,80	2,78	0,01	0,02	0,06	1148
08:30	6,79	10,81	65,00	0,18	0,48	1,43	0,29	0,08	0,46	2,75	0,01	0,02	0,06	1142
09:00	6,51	12,18	62,16	0,18	0,46	1,43	0,27	0,07	0,51	2,59	0,01	0,02	0,06	1127
09:30	6,41	11,19	48,07	0,15	0,40	1,40	0,28	0,05	0,49	2,11	0,01	0,02	0,06	1133
10:00	7,32	9,99	48,68	0,15	0,48	1,53	0,30	0,06	0,42	2,03	0,01	0,02	0,06	1143
10:30	6,44	9,77	61,47	0,16	0,47	1,54	0,28	0,16	0,42	2,63	0,01	0,02	0,07	1146
11:00	7,03	15,99	61,37	0,15	0,48	1,53	0,30	0,19	0,68	2,61	0,01	0,02	0,07	1144
11:30	7,22	11,52	60,46	0,16	0,45	1,55	0,30	0,07	0,48	2,53	0,01	0,02	0,06	1138
12:00	6,41	8,50	36,48	0,12	0,42	1,47	0,28	0,11	0,37	1,58	0,01	0,02	0,06	1124
12:30	7,42	10,28	34,59	0,12	0,43	1,46	0,32	0,16	0,44	1,49	0,01	0,02	0,06	1140
13:00	7,15	6,37	61,20	0,14	0,48	1,53	0,30	0,04	0,26	2,53	0,01	0,02	0,06	1141
13:30	7,07	8,71	59,00	0,12	0,49	1,59	0,30	0,07	0,37	2,52	0,01	0,02	0,07	1153
14:00	7,33	5,65	63,53	0,14	0,51	1,72	0,31	0,04	0,24	2,64	0,01	0,02	0,07	1156
14:30	8,41	13,44	67,67	0,15	0,45	1,68	0,36	0,04	0,57	2,86	0,01	0,02	0,07	1145
15:00	8,32	10,63	56,25	0,12	0,48	1,64	0,36	0,09	0,46	2,43	0,01	0,02	0,07	1147
15:30	8,30	8,75	63,86	0,13	0,45	1,65	0,35	0,04	0,37	2,72	0,01	0,02	0,07	1146
16:00	7,98	7,32	67,39	0,11	0,46	1,68	0,35	0,06	0,32	2,93	0,00	0,02	0,07	1149
16:30	7,67	7,10	65,01	0,12	0,47	1,69	0,33	0,09	0,31	2,83	0,01	0,02	0,07	1149
17:00	7,73	8,88	64,46	0,14	0,42	1,79	0,33	0,07	0,38	2,77	0,01	0,02	0,08	1147
17:30	7,48	9,30	60,86	0,20	0,33	1,96	0,33	0,08	0,41	2,67	0,01	0,01	0,09	1151
18:00	8,14	10,81	62,61	0,20	0,32	1,98	0,35	0,07	0,47	2,73	0,01	0,01	0,09	1149
18:30	8,20	11,50	60,68	0,20	0,36	1,96	0,36	0,11	0,50	2,64	0,01	0,02	0,09	1127
19:00	8,52	11,04	59,43	0,17	0,35	2,06	0,36	0,17	0,47	2,54	0,01	0,01	0,09	1135
19:30	9,61	9,50	51,94	0,12	0,40	1,63	0,40	0,05	0,39	2,15	0,00	0,02	0,07	1141
20:00	7,10	3,02	65,94	0,10	0,47	1,67	0,30	0,05	0,13	2,80	0,00	0,02	0,07	1174
20:30	7,31	7,97	63,32	0,11	0,42	1,55	0,32	0,06	0,35	2,74	0,00	0,02	0,07	1168
21:00	8,29	15,05	64,16	0,11	0,41	1,54	0,36	0,05	0,65	2,78	0,00	0,02	0,07	1155
21:30	7,11	6,17	68,86	0,12	0,41	1,57	0,31	0,06	0,26	2,96	0,01	0,02	0,07	1154
22:00	7,24	4,39	65,80	0,11	0,43	1,59	0,31	0,06	0,19	2,85	0,00	0,02	0,07	1166
22:30	8,16	5,35	68,41	0,12	0,42	1,60	0,35	0,07	0,23	2,97	0,01	0,02	0,07	1151
23:00	7,97	4,94	64,53	0,10	0,42	1,56	0,36	0,06	0,22	2,92	0,00	0,02	0,07	1158
23:30	8,62	6,46	65,23	0,12	0,39	1,62	0,37	0,11	0,28	2,82	0,01	0,02	0,07	1127
00:00	7,42	2,96	68,14	0,10	0,44	1,60	0,33	0,08	0,13	3,01	0,00	0,02	0,07	1151
min	6,41	2,96	34,59	0,10	0,29	1,39	0,27	0,04	0,13	1,49	0,00	0,01	0,06	1124
max	9,61	24,48	68,86	0,22	0,51	2,24	0,40	0,19	1,01	3,01	0,01	0,02	0,09	1174
moyenne	7,75	11,73	62,15	0,16	0,41	1,62								1146
Total							15,85	11,82	23,90	127,19	0,32	0,83	3,31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,77			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.