

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.80	4.83	68.12	0.10	0.44	1.57	0.35	0.06	0.22	3.06	0.00	0.02	0.07	1152
01:00	8.53	4.03	69.05	0.09	0.43	1.62	0.37	0.06	0.18	3.02	0.00	0.02	0.07	1167
01:30	7.47	4.32	66.60	0.10	0.45	1.60	0.33	0.07	0.19	2.94	0.00	0.02	0.07	1140
02:00	8.26	5.13	64.33	0.09	0.39	1.61	0.36	0.10	0.23	2.83	0.00	0.02	0.07	1146
02:30	8.02	5.96	66.54	0.10	0.43	1.59	0.35	0.07	0.26	2.93	0.00	0.02	0.07	1146
03:00	8.11	5.71	64.21	0.11	0.43	1.58	0.35	0.06	0.25	2.77	0.00	0.02	0.07	1142
03:30	8.44	7.65	69.18	0.13	0.40	1.57	0.36	0.05	0.33	2.99	0.01	0.02	0.07	1156
04:00	7.75	5.35	66.96	0.12	0.37	1.57	0.33	0.06	0.23	2.85	0.00	0.02	0.07	1145
04:30	6.72	5.15	65.91	0.12	0.42	1.50	0.30	0.06	0.23	2.90	0.01	0.02	0.07	1158
05:00	7.61	9.14	65.19	0.13	0.41	1.46	0.33	0.06	0.40	2.87	0.01	0.02	0.06	1154
05:30	7.43	7.81	66.32	0.11	0.43	1.51	0.33	0.07	0.35	2.93	0.00	0.02	0.07	1169
06:00	6.58	7.63	68.44	0.15	0.42	2.19	0.29	0.09	0.34	3.07	0.01	0.02	0.10	1167
06:30	8.40	18.09	63.96	2.14	0.38	1.98	0.37	1.18	0.80	2.82	0.09	0.02	0.09	1150
07:00	8.37	15.95	61.72	0.10	0.37	1.56	0.37	0.08	0.71	2.74	0.00	0.02	0.07	1149
07:30	8.91	18.92	63.90	0.10	0.38	1.51	0.39	0.08	0.83	2.79	0.00	0.02	0.07	1154
08:00	6.49	10.23	67.46	0.09	0.36	1.55	0.28	0.06	0.44	2.92	0.00	0.02	0.07	1153
08:30	7.38	12.89	61.22	0.10	0.35	1.47	0.32	0.08	0.56	2.65	0.00	0.02	0.06	1131
09:00	8.55	20.51	65.35	0.09	0.34	1.46	0.36	0.05	0.86	2.75	0.00	0.01	0.06	1147
09:30	8.38	20.63	63.26	0.10	0.38	1.51	0.35	0.06	0.86	2.63	0.00	0.02	0.06	1140
10:00	6.80	7.98	68.22	0.07	0.36	1.56	0.29	0.07	0.34	2.91	0.00	0.02	0.07	1160
10:30	6.04	9.70	61.03	0.09	0.38	1.54	0.26	0.05	0.42	2.67	0.00	0.02	0.07	1146
11:00	5.67	5.98	66.05	0.08	0.38	1.58	0.24	0.08	0.26	2.83	0.00	0.02	0.07	1145
11:30	6.78	4.98	65.02	0.08	0.35	1.58	0.30	0.05	0.22	2.83	0.00	0.02	0.07	1150
12:00	7.88	6.44	62.42	0.05	0.41	1.56	0.35	0.07	0.29	2.77	0.00	0.02	0.07	1155
12:30	10.51	11.48	60.32	0.06	0.38	1.57	0.45	0.05	0.49	2.57	0.00	0.02	0.07	1140
13:00	7.57	3.95	60.86	0.06	0.41	1.59	0.33	0.05	0.17	2.61	0.00	0.02	0.07	1152
13:30	7.29	6.05	66.78	0.14	0.46	2.22	0.31	0.06	0.26	2.88	0.01	0.02	0.10	1150
14:00	7.47	6.98	64.61	0.15	0.53	2.31	0.32	0.06	0.29	2.73	0.01	0.02	0.10	1142
14:30	7.64	8.85	63.41	0.16	0.51	2.21	0.34	0.10	0.39	2.80	0.01	0.02	0.10	1152
15:00	8.21	11.71	64.87	0.14	0.51	2.18	0.36	0.11	0.51	2.84	0.01	0.02	0.10	1124
15:30	9.26	13.17	65.77	0.16	0.41	2.20	0.40	0.09	0.57	2.86	0.01	0.02	0.10	1140
16:00	8.25	9.59	65.35	0.14	0.46	2.14	0.36	0.09	0.42	2.83	0.01	0.02	0.09	1130
16:30	8.64	15.21	65.55	0.15	0.48	2.11	0.37	0.12	0.65	2.82	0.01	0.02	0.09	1130
17:00	6.55	11.06	66.86	0.13	0.45	2.12	0.28	0.08	0.48	2.87	0.01	0.02	0.09	1145
17:30	8.84	10.75	64.13	0.10	0.46	1.93	0.38	0.06	0.46	2.75	0.00	0.02	0.08	1149
18:00	6.60	8.39	69.82	0.08	0.45	2.00	0.29	0.07	0.36	3.03	0.00	0.02	0.09	1143
18:30	7.80	16.79	64.01	0.13	0.44	2.17	0.34	0.08	0.73	2.80	0.01	0.02	0.09	1148
19:00	7.51	9.47	68.42	0.11	0.53	2.18	0.33	0.10	0.42	3.02	0.00	0.02	0.10	1150
19:30	7.86	10.45	64.00	0.24	0.48	2.22	0.34	0.10	0.45	2.76	0.01	0.02	0.10	1142
20:00	8.38	11.85	63.41	0.23	0.46	1.89	0.36	0.25	0.52	2.76	0.01	0.02	0.08	1136
20:30	8.58	9.39	66.59	0.14	0.39	1.63	0.37	0.08	0.41	2.88	0.01	0.02	0.07	1138
21:00	8.80	14.80	65.28	0.17	0.49	2.21	0.37	0.09	0.62	2.73	0.01	0.02	0.09	1136
21:30	5.76	9.49	66.85	0.16	0.45	2.30	0.25	0.06	0.41	2.88	0.01	0.02	0.10	1170
22:00	6.75	8.97	65.28	0.16	0.43	2.35	0.29	0.09	0.39	2.81	0.01	0.02	0.10	1157
22:30	8.20	11.52	65.22	0.15	0.45	2.30	0.36	0.10	0.50	2.86	0.01	0.02	0.10	1155
23:00	8.96	18.81	63.91	0.14	0.45	2.42	0.40	0.16	0.84	2.84	0.01	0.02	0.11	1145
23:30	6.55	12.50	66.76	0.16	0.47	2.50	0.29	0.10	0.56	2.99	0.01	0.02	0.11	1156
00:00	7.51	15.08	65.88	0.14	0.43	2.50	0.34	0.12	0.68	2.95	0.01	0.02	0.11	1161
min	5,67	3,95	60,32	0,05	0,34	1,46	0,24	0,05	0,17	2,57	0,00	0,01	0,06	1124
max	10,51	20,63	69,82	2,14	0,53	2,50	0,45	1,18	0,86	3,07	0,09	0,02	0,11	1170
moyenne	7,75	10,24	65,30	0,16	0,43	1,86								1147
Total							16,17	14,83	21,34	136,34	0,34	0,89	3,89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,08			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.