

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,32	6,42	66,18	0,09	0,48	2,58	0,36	0,14	0,28	2,86	0,00	0,02	0,11	1127
01:00	6,77	3,91	63,30	0,08	0,52	2,58	0,29	0,12	0,17	2,70	0,00	0,02	0,11	1133
01:30	7,59	7,57	65,62	0,09	0,48	2,52	0,33	0,09	0,32	2,81	0,00	0,02	0,11	1147
02:00	9,95	7,12	66,69	0,08	0,49	2,57	0,41	0,11	0,30	2,77	0,00	0,02	0,11	1138
02:30	7,12	4,23	64,95	0,09	0,49	2,58	0,30	0,10	0,18	2,75	0,00	0,02	0,11	1134
03:00	9,69	8,16	61,36	0,16	0,44	2,15	0,40	0,08	0,34	2,55	0,01	0,02	0,09	1132
03:30	8,12	9,46	58,53	0,27	0,32	1,53	0,33	0,09	0,38	2,37	0,01	0,01	0,06	1137
04:00	5,98	1,26	70,26	0,25	0,28	1,53	0,25	0,09	0,05	2,94	0,01	0,01	0,06	1187
04:30	9,07	5,60	57,61	0,43	0,32	1,51	0,39	0,74	0,24	2,47	0,02	0,01	0,06	1164
05:00	6,49	0,79	68,08	0,26	0,29	1,57	0,27	0,10	0,03	2,86	0,01	0,01	0,07	1154
05:30	6,58	1,65	66,97	0,26	0,29	1,59	0,29	0,08	0,07	2,92	0,01	0,01	0,07	1155
06:00	7,58	5,11	67,05	0,14	0,39	2,31	0,32	0,11	0,22	2,87	0,01	0,02	0,10	1144
06:30	8,36	9,29	64,51	0,08	0,51	2,66	0,36	0,11	0,40	2,80	0,00	0,02	0,12	1136
07:00	10,01	9,92	62,45	0,08	0,55	2,64	0,43	0,10	0,42	2,66	0,00	0,02	0,11	1123
07:30	6,71	5,79	66,77	0,08	0,55	2,60	0,28	0,09	0,25	2,83	0,00	0,02	0,11	1148
08:00	8,53	4,98	65,53	0,20	0,42	1,98	0,36	0,08	0,21	2,77	0,01	0,02	0,08	1152
08:30	6,86	4,36	62,06	0,27	0,37	1,58	0,29	0,15	0,19	2,65	0,01	0,02	0,07	1140
09:00	7,73	2,47	65,88	0,27	0,39	1,62	0,32	0,09	0,10	2,77	0,01	0,02	0,07	1142
09:30	6,21	1,08	69,46	0,26	0,38	1,61	0,27	0,09	0,05	3,04	0,01	0,02	0,07	1166
10:00	9,70	6,83	59,28	0,29	0,39	1,59	0,43	0,16	0,30	2,63	0,01	0,02	0,07	1132
10:30	6,80	0,77	72,07	0,27	0,39	1,65	0,30	0,11	0,03	3,18	0,01	0,02	0,07	1132
11:00	7,91	4,11	63,28	0,27	0,38	1,65	0,35	0,14	0,18	2,77	0,01	0,02	0,07	1123
11:30	9,09	3,32	69,10	0,26	0,38	1,63	0,40	0,12	0,15	3,02	0,01	0,02	0,07	1139
12:00	8,33	2,30	70,02	0,24	0,42	1,71	0,37	0,10	0,10	3,09	0,01	0,02	0,08	1148
12:30	11,14	6,43	61,62	0,25	0,37	1,74	0,48	0,10	0,28	2,65	0,01	0,02	0,08	1125
13:00	7,51	2,76	68,46	0,25	0,37	1,74	0,32	0,09	0,12	2,90	0,01	0,02	0,07	1139
13:30	7,51	3,58	65,29	0,23	0,39	1,74	0,32	0,12	0,15	2,78	0,01	0,02	0,07	1135
14:00	7,78	2,36	69,66	0,25	0,44	1,81	0,32	0,10	0,10	2,91	0,01	0,02	0,08	1151
14:30	7,91	5,19	62,68	0,28	0,37	1,73	0,34	0,09	0,22	2,71	0,01	0,02	0,07	1134
15:00	8,96	7,79	67,06	0,24	0,38	1,74	0,39	0,08	0,34	2,89	0,01	0,02	0,07	1128
15:30	7,20	10,90	64,59	0,24	0,38	1,70	0,31	0,07	0,47	2,78	0,01	0,02	0,07	1130
16:00	7,55	7,77	68,18	0,23	0,40	1,75	0,32	0,09	0,33	2,89	0,01	0,02	0,07	1133
16:30	7,82	10,04	66,03	0,24	0,38	1,74	0,33	0,07	0,43	2,81	0,01	0,02	0,07	1133
17:00	7,25	6,32	64,88	0,23	0,41	1,79	0,30	0,10	0,26	2,71	0,01	0,02	0,07	1114
17:30	7,83	5,62	67,53	0,24	0,36	1,73	0,33	0,08	0,24	2,85	0,01	0,02	0,07	1129
18:00	6,92	3,77	70,25	0,28	0,41	1,96	0,29	0,08	0,16	2,99	0,01	0,02	0,08	1140
18:30	5,71	3,32	67,37	0,33	0,41	2,24	0,24	0,11	0,14	2,86	0,01	0,02	0,10	1131
19:00	5,82	3,90	67,39	0,30	0,50	2,23	0,26	0,12	0,17	2,96	0,01	0,02	0,10	1152
19:30	5,51	3,13	66,19	0,29	0,43	2,08	0,24	0,11	0,14	2,94	0,01	0,02	0,09	1149
20:00	7,54	5,06	64,12	0,24	0,46	1,77	0,33	0,10	0,22	2,84	0,01	0,02	0,08	1134
20:30	9,26	6,35	67,22	0,26	0,41	1,76	0,40	0,12	0,28	2,93	0,01	0,02	0,08	1125
21:00	9,28	4,32	67,75	0,25	0,49	1,80	0,40	0,11	0,19	2,92	0,01	0,02	0,08	1138
21:30	6,70	4,39	63,99	0,30	0,45	2,20	0,29	0,11	0,19	2,81	0,01	0,02	0,10	1149
22:00	7,24	3,89	65,78	0,31	0,43	2,44	0,31	0,12	0,17	2,84	0,01	0,02	0,11	1148
22:30	6,71	7,26	68,23	0,33	0,39	2,39	0,30	0,14	0,32	3,02	0,01	0,02	0,11	1138
23:00	11,45	13,77	63,14	0,33	0,43	2,41	0,50	0,12	0,60	2,75	0,01	0,02	0,10	1116
23:30	6,74	5,93	63,83	0,33	0,45	2,47	0,29	0,10	0,25	2,74	0,01	0,02	0,11	1130
00:00	6,95	5,26	65,98	0,32	0,51	2,55	0,29	0,08	0,22	2,79	0,01	0,02	0,11	1138
min	5,51	0,77	57,61	0,08	0,28	1,51	0,24	0,07	0,03	2,37	0,00	0,01	0,06	1114
max	11,45	13,77	72,07	0,43	0,55	2,66	0,50	0,74	0,60	3,18	0,02	0,02	0,12	1187
moyenne	7,79	5,32	65,71	0,24	0,42	1,99								1139
Total							16,04	16,82	10,95	135,36	0,49	0,86	4,10	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,15			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,54			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.