

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,76	5,55	68,05	0,34	0,49	2,65	0,29	0,10	0,23	2,88	0,01	0,02	0,11	1147
01:00	8,36	7,78	63,87	0,32	0,54	2,59	0,37	0,11	0,34	2,80	0,01	0,02	0,11	1145
01:30	7,78	7,48	60,25	0,32	0,51	2,55	0,33	0,12	0,32	2,55	0,01	0,02	0,11	1125
02:00	7,08	8,68	66,43	0,31	0,52	2,54	0,30	0,08	0,37	2,80	0,01	0,02	0,11	1154
02:30	6,91	8,72	67,06	0,34	0,48	2,60	0,29	0,10	0,37	2,84	0,01	0,02	0,11	1150
03:00	6,72	7,95	67,18	0,33	0,50	2,62	0,29	0,10	0,34	2,90	0,01	0,02	0,11	1159
03:30	7,65	8,35	65,13	0,34	0,45	2,62	0,34	0,10	0,37	2,89	0,02	0,02	0,12	1157
04:00	7,62	6,30	70,40	0,33	0,56	2,68	0,33	0,12	0,28	3,09	0,01	0,02	0,12	1164
04:30	8,33	8,06	63,98	0,34	0,63	2,68	0,37	0,11	0,36	2,82	0,02	0,03	0,12	1176
05:00	5,71	5,38	64,53	0,34	0,55	2,71	0,25	0,08	0,23	2,77	0,01	0,02	0,12	1138
05:30	8,87	9,21	66,89	0,38	0,47	2,73	0,38	0,08	0,39	2,83	0,02	0,02	0,12	1146
06:00	7,99	8,55	64,27	0,35	0,53	2,70	0,34	0,09	0,36	2,70	0,01	0,02	0,11	1138
06:30	7,48	11,04	63,42	0,37	0,58	2,64	0,32	0,10	0,47	2,71	0,02	0,02	0,11	1136
07:00	7,80	8,62	68,37	0,35	0,57	2,65	0,34	0,11	0,37	2,97	0,02	0,02	0,12	1154
07:30	8,01	9,26	67,41	0,37	0,52	2,75	0,35	0,13	0,40	2,94	0,02	0,02	0,12	1140
08:00	7,73	5,01	67,19	0,28	0,52	2,09	0,33	0,09	0,22	2,90	0,01	0,02	0,09	1138
08:30	7,97	3,91	65,27	0,24	0,51	1,70	0,34	0,10	0,17	2,82	0,01	0,02	0,07	1149
09:00	8,13	3,52	67,08	0,24	0,52	1,74	0,35	0,10	0,15	2,90	0,01	0,02	0,08	1150
09:30	9,05	6,35	66,65	0,24	0,53	1,71	0,40	0,08	0,28	2,91	0,01	0,02	0,07	1157
10:00	7,24	1,36	67,94	0,21	0,52	1,73	0,32	0,11	0,06	2,99	0,01	0,02	0,08	1170
10:30	8,29	4,04	64,17	0,22	0,50	1,72	0,37	0,11	0,18	2,86	0,01	0,02	0,08	1150
11:00	9,30	6,15	61,81	0,20	0,52	1,72	0,41	0,13	0,27	2,72	0,01	0,02	0,08	1133
11:30	8,01	5,89	53,87	0,20	0,47	1,68	0,35	0,11	0,26	2,34	0,01	0,02	0,07	1125
12:00	9,22	4,90	54,40	0,18	0,52	1,73	0,38	0,07	0,20	2,26	0,01	0,02	0,07	1126
12:30	8,44	3,42	60,28	0,17	0,54	1,73	0,35	0,07	0,14	2,49	0,01	0,02	0,07	1150
13:00	7,92	2,98	67,08	0,18	0,52	1,75	0,33	0,07	0,13	2,83	0,01	0,02	0,07	1154
13:30	7,68	4,59	62,82	0,17	0,53	1,76	0,33	0,09	0,20	2,69	0,01	0,02	0,08	1146
14:00	6,60	1,41	63,07	0,19	0,49	1,89	0,28	0,14	0,06	2,67	0,01	0,02	0,08	1139
14:30	8,45	3,89	65,35	0,22	0,55	1,83	0,36	0,16	0,17	2,82	0,01	0,02	0,08	1125
15:00	7,91	4,27	62,08	0,18	0,51	1,82	0,34	0,13	0,19	2,69	0,01	0,02	0,08	1136
15:30	7,14	3,04	63,02	0,19	0,48	1,84	0,30	0,05	0,13	2,68	0,01	0,02	0,08	1129
16:00	8,08	9,33	62,35	0,21	0,52	1,82	0,34	0,06	0,39	2,59	0,01	0,02	0,08	1136
16:30	9,20	11,69	60,98	0,23	0,52	1,76	0,39	0,69	0,49	2,57	0,01	0,02	0,07	1141
17:00	8,81	8,15	59,14	0,19	0,53	1,77	0,36	0,04	0,34	2,44	0,01	0,02	0,07	1150
17:30	8,11	7,14	60,85	0,20	0,51	1,77	0,34	0,07	0,30	2,58	0,01	0,02	0,08	1142
18:00	5,37	3,03	65,49	0,23	0,58	2,24	0,23	0,08	0,13	2,82	0,01	0,02	0,10	1132
18:30	6,35	4,28	62,26	0,28	0,54	2,53	0,28	0,14	0,19	2,73	0,01	0,02	0,11	1123
19:00	7,92	6,71	64,57	0,28	0,53	2,54	0,34	0,11	0,29	2,81	0,01	0,02	0,11	1121
19:30	7,91	6,09	63,41	0,29	0,59	2,48	0,35	0,15	0,27	2,80	0,01	0,03	0,11	1142
20:00	9,21	6,80	58,62	0,22	0,49	2,09	0,41	0,13	0,30	2,58	0,01	0,02	0,09	1112
20:30	8,67	9,03	58,52	0,20	0,46	1,84	0,37	0,23	0,39	2,50	0,01	0,02	0,08	1113
21:00	8,72	10,66	56,69	0,18	0,47	1,78	0,36	0,32	0,45	2,37	0,01	0,02	0,07	1119
21:30	9,30	11,03	57,15	0,19	0,52	1,73	0,39	0,16	0,46	2,39	0,01	0,02	0,07	1124
22:00	7,45	7,03	58,82	0,17	0,47	1,81	0,31	0,05	0,29	2,45	0,01	0,02	0,08	1136
22:30	7,00	9,68	58,07	0,19	0,48	1,81	0,30	0,14	0,41	2,45	0,01	0,02	0,08	1123
23:00	8,34	11,39	62,89	0,18	0,48	1,76	0,35	0,07	0,48	2,62	0,01	0,02	0,07	1122
23:30	7,44	8,00	59,98	0,18	0,50	1,74	0,32	0,23	0,34	2,55	0,01	0,02	0,07	1131
00:00	6,99	3,31	67,00	0,17	0,52	1,80	0,30	0,08	0,14	2,84	0,01	0,02	0,08	1153
min	5,37	1,36	53,87	0,17	0,45	1,68	0,23	0,04	0,06	2,26	0,01	0,02	0,07	1112
max	9,30	11,69	70,40	0,38	0,63	2,75	0,41	0,69	0,49	3,09	0,02	0,03	0,12	1176
moyenne	7,85	6,65	63,25	0,25	0,52	2,11								1140
Total							16,15	18,82	13,64	130,17	0,52	1,06	4,35	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,14			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.