

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.71	3.51	67.25	0.12	0.52	1.70	0.33	0.08	0.15	2.84	0.00	0.02	0.07	1156
01:00	7.14	2.85	66.94	0.10	0.56	1.71	0.31	0.10	0.12	2.94	0.00	0.02	0.08	1149
01:30	8.60	7.45	63.98	0.12	0.54	1.75	0.37	0.11	0.32	2.79	0.01	0.02	0.08	1129
02:00	8.05	4.60	65.74	0.10	0.53	1.75	0.35	0.11	0.20	2.88	0.00	0.02	0.08	1132
02:30	6.96	3.77	66.17	0.11	0.50	1.74	0.30	0.09	0.16	2.87	0.00	0.02	0.08	1136
03:00	8.62	6.19	66.32	0.11	0.55	1.73	0.37	0.08	0.27	2.88	0.00	0.02	0.08	1148
03:30	8.35	7.65	63.16	0.12	0.50	1.75	0.36	0.08	0.33	2.70	0.01	0.02	0.07	1133
04:00	7.61	5.76	65.62	0.11	0.53	1.74	0.32	0.09	0.24	2.76	0.00	0.02	0.07	1135
04:30	7.94	6.68	70.24	0.11	0.52	1.73	0.34	0.09	0.29	3.02	0.00	0.02	0.07	1154
05:00	8.04	6.40	65.14	0.11	0.53	1.72	0.35	0.06	0.28	2.82	0.00	0.02	0.07	1137
05:30	9.28	10.51	62.72	0.13	0.51	1.72	0.39	0.06	0.44	2.63	0.01	0.02	0.07	1127
06:00	7.80	9.38	59.03	0.20	0.56	2.21	0.32	0.07	0.39	2.44	0.01	0.02	0.09	1141
06:30	7.61	12.54	62.26	0.26	0.62	2.43	0.31	0.08	0.52	2.58	0.01	0.03	0.10	1138
07:00	8.64	14.58	57.87	0.27	0.62	2.38	0.35	0.54	0.60	2.36	0.01	0.03	0.10	1137
07:30	7.70	15.87	53.86	0.25	0.59	2.29	0.32	0.20	0.65	2.21	0.01	0.02	0.09	1158
08:00	7.76	10.84	56.10	0.73	0.56	1.84	0.33	1.53	0.46	2.37	0.03	0.02	0.08	1168
08:30	7.65	5.50	62.60	0.11	0.54	1.64	0.33	0.09	0.24	2.73	0.00	0.02	0.07	1166
09:00	5.39	0.81	66.19	0.10	0.51	1.69	0.24	0.09	0.04	2.89	0.00	0.02	0.07	1155
09:30	7.49	3.09	70.49	0.10	0.56	1.72	0.34	0.13	0.14	3.16	0.00	0.03	0.08	1174
10:00	8.70	6.18	64.31	0.09	0.53	1.77	0.39	0.14	0.27	2.86	0.00	0.02	0.08	1125
10:30	7.67	3.86	65.37	0.10	0.53	1.78	0.34	0.10	0.17	2.87	0.00	0.02	0.08	1125
11:00	8.21	6.19	68.36	0.09	0.52	1.87	0.35	0.06	0.26	2.89	0.00	0.02	0.08	1134
11:30	7.06	1.64	71.01	0.09	0.56	1.85	0.31	0.08	0.07	3.11	0.00	0.02	0.08	1161
12:00	6.91	1.89	66.68	0.07	0.57	1.86	0.30	0.09	0.08	2.94	0.00	0.03	0.08	1152
12:30	8.38	2.45	69.40	0.08	0.54	1.90	0.36	0.10	0.11	3.02	0.00	0.02	0.08	1157
13:00	8.75	9.84	64.27	0.07	0.58	1.86	0.39	0.12	0.44	2.89	0.00	0.03	0.08	1150
13:30	8.24	28.94	58.22	0.52	0.56	1.84	0.35	0.25	1.25	2.51	0.02	0.02	0.08	1122
14:00	5.61	15.84	70.14	0.08	0.61	1.93	0.24	0.09	0.66	2.94	0.00	0.03	0.08	1161
14:30	4.90	11.16	69.46	0.08	0.56	1.90	0.21	0.10	0.49	3.04	0.00	0.02	0.08	1147
15:00	7.50	15.76	63.06	0.08	0.54	1.88	0.33	0.24	0.69	2.75	0.00	0.02	0.08	1129
15:30	9.93	13.97	65.75	0.10	0.48	1.86	0.42	0.08	0.59	2.79	0.00	0.02	0.08	1134
16:00	7.57	2.86	70.13	0.09	0.52	1.88	0.32	0.09	0.12	2.95	0.00	0.02	0.08	1150
16:30	6.53	1.53	67.76	0.09	0.57	1.88	0.28	0.11	0.07	2.89	0.00	0.02	0.08	1169
17:00	9.21	6.59	63.79	0.08	0.54	1.84	0.40	0.15	0.29	2.78	0.00	0.02	0.08	1148
17:30	9.29	4.74	68.95	0.09	0.55	1.87	0.39	0.07	0.20	2.93	0.00	0.02	0.08	1152
18:00	7.17	5.21	66.89	0.17	0.39	2.13	0.31	0.12	0.23	2.92	0.01	0.02	0.09	1160
18:30	8.22	10.86	69.17	0.23	0.38	2.26	0.36	0.11	0.48	3.05	0.01	0.02	0.10	1146
19:00	6.94	8.47	65.18	0.21	0.40	2.28	0.31	0.12	0.37	2.88	0.01	0.02	0.10	1150
19:30	7.20	6.60	66.43	0.22	0.29	2.30	0.32	0.10	0.29	2.93	0.01	0.01	0.10	1150
20:00	8.40	5.87	66.29	0.12	0.42	2.06	0.36	0.09	0.25	2.86	0.01	0.02	0.09	1150
20:30	11.10	13.76	62.79	0.08	0.42	1.87	0.49	0.16	0.61	2.78	0.00	0.02	0.08	1127
21:00	7.54	7.21	62.90	0.07	0.39	1.88	0.32	0.07	0.31	2.68	0.00	0.02	0.08	1135
21:30	7.51	9.75	68.06	0.07	0.41	1.85	0.32	0.07	0.42	2.90	0.00	0.02	0.08	1152
22:00	6.05	3.44	68.50	0.07	0.45	1.93	0.26	0.09	0.15	2.91	0.00	0.02	0.08	1161
22:30	8.71	9.87	66.21	0.08	0.45	1.87	0.38	0.12	0.43	2.90	0.00	0.02	0.08	1142
23:00	9.38	10.64	64.75	0.07	0.44	1.88	0.41	0.09	0.46	2.82	0.00	0.02	0.08	1125
23:30	7.69	7.81	66.59	0.08	0.44	1.89	0.33	0.08	0.34	2.87	0.00	0.02	0.08	1130
00:00	7.95	11.75	66.48	0.08	0.44	1.82	0.35	0.09	0.51	2.89	0.00	0.02	0.08	1139
min	4,90	0,81	53,86	0,07	0,29	1,64	0,21	0,06	0,04	2,21	0,00	0,01	0,07	1122
max	11,10	28,94	71,01	0,73	0,62	2,43	0,49	1,53	1,25	3,16	0,03	0,03	0,10	1174
moyenne	7,85	7,97	65,39	0,14	0,51	1,90								1144
Total							16,24	19,58	16,44	135,39	0,28	1,05	3,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,44			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.