

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.04	7.18	61.66	0.19	0.52	2.30	0.39	0.09	0.31	2.65	0.01	0.02	0.10	1152
01:00	7.37	3.54	69.00	0.18	0.57	2.36	0.31	0.10	0.15	2.94	0.01	0.02	0.10	1159
01:30	7.46	4.11	64.76	0.20	0.56	2.36	0.32	0.13	0.18	2.80	0.01	0.02	0.10	1160
02:00	8.84	7.86	63.34	0.19	0.59	2.34	0.38	0.10	0.34	2.75	0.01	0.03	0.10	1146
02:30	8.56	9.55	62.55	0.20	0.68	2.32	0.36	0.08	0.40	2.61	0.01	0.03	0.10	1141
03:00	7.34	4.08	68.77	0.18	0.58	2.35	0.31	0.09	0.17	2.88	0.01	0.02	0.10	1162
03:30	8.70	6.52	66.14	0.21	0.63	2.39	0.37	0.11	0.28	2.82	0.01	0.03	0.10	1153
04:00	7.90	4.59	64.35	0.21	0.61	2.51	0.33	0.08	0.19	2.70	0.01	0.03	0.11	1136
04:30	8.44	6.16	66.02	0.22	0.68	2.47	0.35	0.08	0.26	2.76	0.01	0.03	0.10	1141
05:00	8.46	7.37	63.66	0.19	0.64	2.32	0.36	0.12	0.31	2.70	0.01	0.03	0.10	1155
05:30	6.13	4.83	62.39	0.20	0.65	2.30	0.26	0.08	0.20	2.64	0.01	0.03	0.10	1150
06:00	7.03	5.36	62.15	0.19	0.59	2.37	0.29	0.07	0.22	2.56	0.01	0.02	0.10	1158
06:30	9.80	9.49	64.81	0.22	0.47	1.92	0.41	0.07	0.40	2.74	0.01	0.02	0.08	1154
07:00	7.66	3.13	67.45	0.22	0.41	1.70	0.32	0.06	0.13	2.82	0.01	0.02	0.07	1153
07:30	8.63	6.72	67.16	0.24	0.34	1.69	0.37	0.07	0.29	2.87	0.01	0.01	0.07	1138
08:00	8.44	5.85	66.06	0.23	0.38	1.71	0.36	0.07	0.25	2.80	0.01	0.02	0.07	1135
08:30	8.21	5.83	65.20	0.24	0.36	1.72	0.35	0.07	0.25	2.77	0.01	0.02	0.07	1117
09:00	9.10	7.86	51.99	0.23	0.37	1.67	0.38	0.17	0.33	2.18	0.01	0.02	0.07	1120
09:30	8.66	6.48	37.35	0.23	0.41	1.68	0.37	0.06	0.27	1.58	0.01	0.02	0.07	1123
10:00	5.06	2.66	39.75	0.23	0.53	2.47	0.22	0.12	0.12	1.72	0.01	0.02	0.11	1128
10:30	6.56	18.68	33.70	0.25	0.55	2.56	0.29	0.12	0.82	1.48	0.01	0.02	0.11	1104
11:00	7.29	42.28	36.06	0.25	0.58	2.33	0.31	0.09	1.79	1.53	0.01	0.02	0.10	1120
11:30	8.37	38.08	34.24	0.23	0.53	2.32	0.35	0.09	1.60	1.44	0.01	0.02	0.10	1134
12:00	5.98	10.61	38.89	0.22	0.50	2.43	0.26	0.12	0.46	1.69	0.01	0.02	0.11	1165
12:30	7.50	10.37	37.65	0.22	0.47	2.50	0.32	0.13	0.45	1.63	0.01	0.02	0.11	1146
13:00	8.76	10.07	40.83	0.24	0.44	2.42	0.38	0.11	0.43	1.76	0.01	0.02	0.10	1113
13:30	8.17	7.44	57.58	0.23	0.57	2.38	0.35	0.11	0.31	2.43	0.01	0.02	0.10	1121
14:00	6.21	3.88	68.71	0.21	0.60	2.34	0.26	0.08	0.16	2.88	0.01	0.03	0.10	1177
14:30	9.04	13.77	65.58	0.24	0.44	2.26	0.38	0.12	0.58	2.77	0.01	0.02	0.10	1141
15:00	8.55	8.87	64.46	0.20	0.52	2.21	0.37	0.09	0.38	2.77	0.01	0.02	0.10	1150
15:30	8.48	7.40	68.09	0.22	0.46	2.22	0.37	0.09	0.32	2.94	0.01	0.02	0.10	1154
16:00	7.32	4.71	68.19	0.21	0.53	2.28	0.32	0.12	0.21	2.99	0.01	0.02	0.10	1161
16:30	7.63	5.21	62.69	0.22	0.47	2.37	0.34	0.10	0.23	2.76	0.01	0.02	0.10	1157
17:00	8.93	6.95	62.79	0.21	0.45	2.39	0.39	0.12	0.30	2.73	0.01	0.02	0.10	1125
17:30	7.65	5.07	68.43	0.22	0.48	2.36	0.33	0.11	0.22	2.93	0.01	0.02	0.10	1146
18:00	6.85	4.36	65.77	0.20	0.44	2.24	0.30	0.11	0.19	2.88	0.01	0.02	0.10	1152
18:30	7.53	4.40	67.51	0.21	0.51	2.26	0.33	0.11	0.19	2.97	0.01	0.02	0.10	1153
19:00	7.87	6.33	66.50	0.20	0.59	2.25	0.35	0.13	0.28	2.95	0.01	0.03	0.10	1144
19:30	7.72	4.97	66.72	0.21	0.57	2.29	0.34	0.12	0.22	2.90	0.01	0.02	0.10	1159
20:00	7.42	3.18	63.88	0.19	0.47	2.10	0.31	0.09	0.13	2.69	0.01	0.02	0.09	1131
20:30	8.88	7.01	63.37	0.19	0.45	1.91	0.36	0.08	0.28	2.56	0.01	0.02	0.08	1142
21:00	9.57	10.76	62.29	0.20	0.43	2.13	0.38	0.09	0.43	2.47	0.01	0.02	0.08	1140
21:30	7.36	6.99	68.25	0.24	0.29	2.34	0.29	0.08	0.28	2.71	0.01	0.01	0.09	1151
22:00	6.39	5.60	64.55	0.22	0.36	2.35	0.26	0.09	0.23	2.61	0.01	0.01	0.10	1160
22:30	7.25	5.94	68.14	0.24	0.38	2.39	0.30	0.09	0.25	2.82	0.01	0.02	0.10	1159
23:00	10.56	12.91	63.83	0.22	0.35	2.36	0.46	0.12	0.56	2.77	0.01	0.02	0.10	1144
23:30	5.71	4.15	67.77	0.23	0.36	2.41	0.25	0.11	0.18	2.94	0.01	0.02	0.10	1144
00:00	7.19	7.10	67.64	0.21	0.43	2.46	0.32	0.10	0.32	3.00	0.01	0.02	0.11	1160
min	5,06	2,66	33,70	0,18	0,29	1,67	0,22	0,06	0,12	1,44	0,01	0,01	0,07	1104
max	10,56	42,28	69,00	0,25	0,68	2,56	0,46	0,17	1,79	3,00	0,01	0,03	0,11	1177
moyenne	7,87	8,25	60,39	0,22	0,49	2,25								1144
Total							16,06	14,96	16,85	123,28	0,44	1,01	4,59	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,31			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.