

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.10	6.38	69.42	0.23	0.28	2.57	0.35	0.14	0.28	3.01	0.01	0.01	0.11	1151
01:00	6.88	6.53	61.95	0.21	0.40	2.48	0.31	0.10	0.29	2.76	0.01	0.02	0.11	1143
01:30	8.62	9.17	65.36	0.23	0.27	2.49	0.38	0.14	0.40	2.87	0.01	0.01	0.11	1150
02:00	8.82	8.30	66.89	0.22	0.36	2.52	0.38	0.13	0.36	2.92	0.01	0.02	0.11	1148
02:30	6.84	7.39	68.20	0.23	0.28	2.46	0.30	0.13	0.33	3.02	0.01	0.01	0.11	1155
03:00	7.01	7.30	66.88	0.23	0.38	2.46	0.31	0.10	0.32	2.94	0.01	0.02	0.11	1150
03:30	7.47	11.46	61.65	0.25	0.36	2.44	0.32	0.11	0.50	2.67	0.01	0.02	0.11	1131
04:00	7.60	12.96	62.66	0.25	0.24	2.39	0.32	0.27	0.55	2.66	0.01	0.01	0.10	1148
04:30	8.70	21.57	64.77	0.28	0.34	2.55	0.36	0.09	0.89	2.66	0.01	0.01	0.10	1139
05:00	7.72	12.87	68.71	0.24	0.39	2.52	0.33	0.09	0.56	2.97	0.01	0.02	0.11	1155
05:30	8.40	14.14	59.94	0.24	0.38	2.49	0.36	0.10	0.61	2.60	0.01	0.02	0.11	1153
06:00	7.23	8.45	65.07	0.22	0.33	2.57	0.31	0.11	0.36	2.80	0.01	0.01	0.11	1155
06:30	8.11	9.25	66.26	0.25	0.34	2.58	0.34	0.12	0.39	2.82	0.01	0.01	0.11	1149
07:00	6.39	4.51	66.39	0.22	0.35	2.64	0.28	0.11	0.20	2.88	0.01	0.02	0.11	1171
07:30	7.85	6.81	68.49	0.23	0.33	2.61	0.35	0.12	0.31	3.08	0.01	0.01	0.12	1178
08:00	7.68	3.44	65.62	0.19	0.44	2.13	0.34	0.10	0.15	2.86	0.01	0.02	0.09	1173
08:30	5.16	0.52	62.31	0.17	0.43	1.72	0.23	0.10	0.02	2.78	0.01	0.02	0.08	1132
09:00	4.64	0.46	66.36	0.17	0.40	1.72	0.21	0.09	0.02	2.93	0.01	0.02	0.08	1139
09:30	4.50	1.07	65.54	0.20	0.39	1.75	0.19	0.07	0.04	2.77	0.01	0.02	0.07	1132
10:00	4.34	1.49	64.88	0.18	0.40	1.68	0.18	0.13	0.06	2.72	0.01	0.02	0.07	1154
10:30	3.84	2.79	61.09	0.19	0.42	1.67	0.16	0.04	0.11	2.49	0.01	0.02	0.07	1141
11:00	3.51	0.85	70.09	0.16	0.45	1.65	0.14	0.05	0.03	2.87	0.01	0.02	0.07	1178
11:30	3.50	0.67	68.92	0.17	0.47	1.65	0.15	0.07	0.03	2.95	0.01	0.02	0.07	1174
12:00	3.63	1.32	60.90	0.18	0.43	1.68	0.16	0.07	0.06	2.64	0.01	0.02	0.07	1147
12:30	3.83	1.65	63.62	0.17	0.41	1.79	0.17	0.09	0.07	2.76	0.01	0.02	0.08	1147
13:00	5.13	6.89	68.91	0.18	0.46	1.84	0.22	0.10	0.30	3.01	0.01	0.02	0.08	1157
13:30	8.13	9.13	62.15	0.17	0.41	1.82	0.36	0.14	0.40	2.74	0.01	0.02	0.08	1136
14:00	7.74	4.04	66.93	0.18	0.46	1.89	0.33	0.07	0.17	2.83	0.01	0.02	0.08	1146
14:30	10.83	11.55	63.04	0.19	0.48	1.84	0.47	0.07	0.50	2.72	0.01	0.02	0.08	1135
15:00	11.45	19.52	56.41	0.17	0.42	1.78	0.48	0.21	0.82	2.36	0.01	0.02	0.07	1128
15:30	8.49	26.40	49.57	0.18	0.41	1.70	0.35	0.09	1.10	2.07	0.01	0.02	0.07	1133
16:00	9.63	17.92	56.10	0.17	0.41	1.70	0.40	0.09	0.75	2.35	0.01	0.02	0.07	1122
16:30	9.00	12.14	68.15	0.19	0.40	1.81	0.38	0.06	0.51	2.84	0.01	0.02	0.08	1127
17:00	10.14	16.51	57.10	0.19	0.44	1.74	0.43	0.39	0.70	2.43	0.01	0.02	0.07	1118
17:30	8.18	9.81	57.76	0.24	0.42	1.76	0.34	0.11	0.41	2.42	0.01	0.02	0.07	1116
18:00	7.89	13.29	62.98	0.22	0.44	2.25	0.33	0.22	0.56	2.66	0.01	0.02	0.10	1114
18:30	6.65	9.80	64.12	0.26	0.39	2.60	0.28	0.09	0.41	2.67	0.01	0.02	0.11	1112
19:00	7.65	7.82	65.20	0.24	0.32	2.58	0.32	0.07	0.33	2.75	0.01	0.01	0.11	1127
19:30	6.23	7.44	65.25	0.24	0.28	2.57	0.27	0.11	0.32	2.82	0.01	0.01	0.11	1127
20:00	9.98	10.36	67.84	0.20	0.40	2.09	0.43	0.10	0.44	2.90	0.01	0.02	0.09	1118
20:30	9.25	10.84	66.71	0.20	0.46	1.74	0.40	0.10	0.47	2.87	0.01	0.02	0.07	1117
21:00	10.43	14.66	57.38	0.42	0.48	1.74	0.44	0.45	0.62	2.42	0.02	0.02	0.07	1099
21:30	7.55	4.59	59.52	0.19	0.45	1.69	0.32	0.12	0.19	2.52	0.01	0.02	0.07	1116
22:00	5.33	1.01	62.96	0.18	0.47	1.73	0.22	0.08	0.04	2.61	0.01	0.02	0.07	1130
22:30	6.68	4.75	64.21	0.20	0.49	1.70	0.28	0.06	0.20	2.69	0.01	0.02	0.07	1123
23:00	6.59	2.55	65.05	0.18	0.45	1.72	0.28	0.09	0.11	2.78	0.01	0.02	0.07	1137
23:30	7.79	5.22	64.46	0.19	0.48	1.71	0.34	0.08	0.23	2.81	0.01	0.02	0.07	1133
00:00	7.72	4.29	65.44	0.19	0.46	1.73	0.33	0.09	0.19	2.82	0.01	0.02	0.07	1124
min	3,50	0,46	49,57	0,16	0,24	1,65	0,14	0,04	0,02	2,07	0,01	0,01	0,07	1099
max	11,45	26,40	70,09	0,42	0,49	2,64	0,48	0,45	1,10	3,08	0,02	0,02	0,12	1178
moyenne	7,27	8,16	63,94	0,21	0,40	2,06								1140
Total							14,94	19,09	16,71	131,52	0,43	0,82	4,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,25			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.