

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lères	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,65	7,12	67,97	0,21	0,42	1,73	0,45	0,07	0,30	2,86	0,01	0,02	0,07	1117
01:00	5,79	0,90	66,06	0,20	0,44	1,87	0,24	0,10	0,04	2,79	0,01	0,02	0,08	1130
01:30	6,61	4,16	68,64	0,27	0,50	2,77	0,29	0,11	0,18	2,98	0,01	0,02	0,12	1143
02:00	6,16	4,50	66,13	0,27	0,44	2,79	0,27	0,12	0,19	2,86	0,01	0,02	0,12	1136
02:30	7,53	5,14	66,35	0,27	0,50	2,78	0,33	0,10	0,22	2,90	0,01	0,02	0,12	1130
03:00	7,42	7,10	62,17	0,25	0,49	2,81	0,32	0,14	0,31	2,69	0,01	0,02	0,12	1127
03:30	9,31	8,43	57,27	0,27	0,51	2,78	0,39	0,16	0,36	2,42	0,01	0,02	0,12	1116
04:00	7,06	3,21	65,54	0,25	0,49	2,73	0,29	0,08	0,13	2,71	0,01	0,02	0,11	1125
04:30	9,73	8,37	62,39	0,25	0,50	2,68	0,40	0,08	0,35	2,58	0,01	0,02	0,11	1128
05:00	6,49	6,95	62,04	0,24	0,45	2,70	0,27	0,17	0,29	2,57	0,01	0,02	0,11	1140
05:30	6,36	7,52	61,64	0,29	0,47	2,61	0,27	0,08	0,32	2,59	0,01	0,02	0,11	1150
06:00	4,89	2,36	69,18	0,22	0,44	2,39	0,21	0,09	0,10	2,96	0,01	0,02	0,10	1153
06:30	7,10	7,43	61,79	0,26	0,50	2,75	0,31	0,10	0,32	2,67	0,01	0,02	0,12	1132
07:00	7,58	8,66	63,90	0,26	0,55	2,71	0,32	0,09	0,36	2,68	0,01	0,02	0,11	1134
07:30	7,74	7,04	67,52	0,27	0,46	2,72	0,33	0,08	0,30	2,87	0,01	0,02	0,12	1148
08:00	8,49	4,95	67,51	0,22	0,38	2,13	0,36	0,07	0,21	2,85	0,01	0,02	0,09	1148
08:30	7,14	2,70	68,00	0,20	0,33	1,70	0,31	0,07	0,12	2,95	0,01	0,01	0,07	1171
09:00	8,44	4,40	65,58	0,19	0,35	1,72	0,36	0,13	0,19	2,82	0,01	0,02	0,07	1164
09:30	8,35	3,36	69,98	0,19	0,33	1,72	0,36	0,10	0,15	3,04	0,01	0,01	0,07	1166
10:00	9,73	9,02	57,92	0,18	0,34	1,71	0,42	0,33	0,38	2,47	0,01	0,01	0,07	1126
10:30	8,91	10,28	57,52	0,18	0,35	1,63	0,36	0,04	0,41	2,29	0,01	0,01	0,07	1152
11:00	9,64	8,11	47,39	0,17	0,37	1,59	0,38	0,09	0,32	1,88	0,01	0,01	0,06	1156
11:30	5,99	0,72	56,58	0,15	0,34	1,63	0,25	0,10	0,03	2,35	0,01	0,01	0,07	1172
12:00	7,02	1,86	62,55	0,17	0,31	1,68	0,30	0,08	0,08	2,63	0,01	0,01	0,07	1146
12:30	7,88	2,23	67,27	0,17	0,35	1,70	0,34	0,09	0,10	2,88	0,01	0,01	0,07	1140
13:00	9,03	9,34	51,45	0,18	0,32	1,66	0,38	0,27	0,39	2,16	0,01	0,01	0,07	1133
13:30	8,89	4,47	54,78	0,17	0,34	1,68	0,36	0,06	0,18	2,25	0,01	0,01	0,07	1130
14:00	7,21	2,34	51,10	0,17	0,38	1,80	0,30	0,36	0,10	2,13	0,01	0,02	0,08	1149
14:30	7,86	7,23	57,79	0,18	0,35	1,80	0,33	0,07	0,30	2,39	0,01	0,01	0,07	1133
15:00	7,55	4,68	60,51	0,16	0,34	1,75	0,31	0,06	0,19	2,51	0,01	0,01	0,07	1138
15:30	9,15	9,94	62,49	0,88	0,33	1,70	0,38	0,09	0,42	2,62	0,04	0,01	0,07	1131
16:00	10,38	12,51	61,36	0,35	0,33	1,67	0,42	0,06	0,51	2,48	0,01	0,01	0,07	1133
16:30	6,00	1,09	69,79	0,22	0,37	1,70	0,25	0,08	0,04	2,89	0,01	0,02	0,07	1162
17:00	5,18	1,35	68,66	0,18	0,35	1,74	0,22	0,10	0,06	2,90	0,01	0,01	0,07	1156
17:30	7,42	10,71	65,49	0,18	0,37	1,69	0,33	0,11	0,48	2,92	0,01	0,02	0,08	1144
18:00	8,03	14,09	67,02	0,18	0,60	2,31	0,35	0,11	0,61	2,92	0,01	0,03	0,10	1132
18:30	7,48	11,92	66,57	0,19	0,58	2,69	0,33	0,14	0,52	2,92	0,01	0,03	0,12	1135
19:00	8,66	17,04	67,08	0,18	0,63	2,73	0,38	0,14	0,75	2,94	0,01	0,03	0,12	1139
19:30	7,06	18,18	65,02	0,20	0,59	2,72	0,30	0,11	0,77	2,77	0,01	0,03	0,12	1126
20:00	8,06	15,02	65,63	0,18	0,51	2,15	0,34	0,09	0,63	2,75	0,01	0,02	0,09	1143
20:30	7,41	8,67	69,33	0,19	0,46	1,73	0,32	0,09	0,37	2,97	0,01	0,02	0,07	1158
21:00	7,52	7,18	66,77	0,17	0,45	1,76	0,32	0,15	0,31	2,87	0,01	0,02	0,08	1148
21:30	8,41	6,63	66,95	0,18	0,44	1,76	0,36	0,10	0,29	2,90	0,01	0,02	0,08	1128
22:00	8,69	7,22	64,41	0,17	0,47	1,72	0,38	0,12	0,32	2,83	0,01	0,02	0,08	1151
22:30	10,44	15,55	62,08	0,20	0,41	1,74	0,44	0,12	0,66	2,62	0,01	0,02	0,07	1118
23:00	9,61	11,15	64,52	0,19	0,43	1,71	0,40	0,17	0,47	2,71	0,01	0,02	0,07	1130
23:30	8,75	7,57	66,89	0,20	0,41	1,73	0,37	0,09	0,32	2,79	0,01	0,02	0,07	1132
00:00	10,49	11,08	65,18	0,18	0,44	1,70	0,44	0,21	0,47	2,75	0,01	0,02	0,07	1140
min	4,89	0,72	47,39	0,15	0,31	1,59	0,21	0,04	0,03	1,88	0,01	0,01	0,06	1116
max	10,65	18,18	69,98	0,88	0,63	2,81	0,45	0,36	0,77	3,04	0,04	0,03	0,12	1172
moyenne	7,94	7,32	63,54	0,22	0,43	2,08								1140
Total							16,13	20,11	14,90	129,31	0,45	0,87	4,23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	9,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.