

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.60	7.09	56.39	0.19	0.44	1.69	0.31	0.18	0.29	2.33	0.01	0.02	0.07	1130
01:00	7.42	10.41	59.05	0.18	0.42	1.69	0.30	0.11	0.43	2.41	0.01	0.02	0.07	1128
01:30	7.23	6.87	58.37	0.19	0.44	1.67	0.30	0.18	0.29	2.45	0.01	0.02	0.07	1133
02:00	7.94	6.71	60.56	0.18	0.45	1.67	0.33	0.15	0.28	2.52	0.01	0.02	0.07	1131
02:30	7.09	4.88	61.04	0.18	0.45	1.66	0.30	0.08	0.21	2.58	0.01	0.02	0.07	1135
03:00	7.42	3.65	59.17	0.17	0.41	1.68	0.31	0.07	0.15	2.49	0.01	0.02	0.07	1133
03:30	9.41	9.03	56.72	0.19	0.41	1.69	0.39	0.08	0.38	2.36	0.01	0.02	0.07	1129
04:00	6.13	1.18	64.66	0.16	0.45	1.71	0.26	0.06	0.05	2.72	0.01	0.02	0.07	1145
04:30	8.18	6.63	65.05	0.18	0.38	1.70	0.35	0.07	0.28	2.79	0.01	0.02	0.07	1133
05:00	8.58	8.50	65.91	0.18	0.38	1.73	0.37	0.11	0.36	2.81	0.01	0.02	0.07	1132
05:30	7.07	6.22	58.76	0.19	0.45	1.73	0.30	0.07	0.27	2.50	0.01	0.02	0.07	1129
06:00	6.64	5.15	68.94	0.18	0.40	2.35	0.29	0.09	0.22	2.99	0.01	0.02	0.10	1153
06:30	8.21	9.57	63.37	0.21	0.35	2.74	0.36	0.11	0.42	2.78	0.01	0.02	0.12	1144
07:00	7.94	8.58	66.69	0.20	0.40	2.75	0.34	0.09	0.37	2.84	0.01	0.02	0.12	1144
07:30	8.59	10.05	63.53	0.20	0.40	2.60	0.37	0.09	0.43	2.74	0.01	0.02	0.11	1159
08:00	9.29	6.76	66.94	0.17	0.44	2.06	0.39	0.06	0.28	2.82	0.01	0.02	0.09	1145
08:30	7.63	4.19	63.88	0.17	0.52	1.70	0.32	0.07	0.18	2.71	0.01	0.02	0.07	1145
09:00	9.67	14.50	60.32	0.17	0.52	1.69	0.41	0.55	0.62	2.57	0.01	0.02	0.07	1150
09:30	7.91	11.73	66.45	0.17	0.47	1.69	0.34	0.13	0.50	2.83	0.01	0.02	0.07	1140
10:00	6.80	5.70	67.86	0.16	0.48	1.72	0.29	0.10	0.24	2.87	0.01	0.02	0.07	1146
10:30	8.49	13.97	56.56	0.18	0.53	1.70	0.35	0.10	0.58	2.34	0.01	0.02	0.07	1124
11:00	5.45	2.89	64.29	0.14	0.54	1.71	0.22	0.07	0.12	2.60	0.01	0.02	0.07	1162
11:30	9.62	18.15	60.67	0.16	0.51	1.69	0.41	0.10	0.77	2.57	0.01	0.02	0.07	1161
12:00	7.26	8.38	68.90	0.14	0.54	1.73	0.31	0.11	0.36	2.98	0.01	0.02	0.07	1163
12:30	7.73	8.12	63.66	0.16	0.50	1.74	0.33	0.10	0.35	2.74	0.01	0.02	0.07	1133
13:00	7.82	8.66	69.50	0.17	0.53	1.75	0.34	0.11	0.37	3.00	0.01	0.02	0.08	1142
13:30	7.29	5.86	67.02	0.14	0.57	1.75	0.31	0.11	0.25	2.89	0.01	0.02	0.08	1156
14:00	9.00	9.10	67.28	0.13	0.59	1.77	0.39	0.12	0.40	2.92	0.01	0.03	0.08	1166
14:30	5.03	4.28	68.93	0.15	0.51	1.77	0.22	0.15	0.18	2.97	0.01	0.02	0.08	1159
15:00	8.36	16.79	64.94	0.12	0.62	1.71	0.38	0.22	0.76	2.92	0.01	0.03	0.08	1170
15:30	8.74	10.49	68.23	0.16	0.54	1.85	0.38	0.11	0.45	2.94	0.01	0.02	0.08	1147
16:00	9.09	6.16	63.55	0.13	0.52	1.93	0.39	0.16	0.26	2.73	0.01	0.02	0.08	1135
16:30	6.29	3.08	67.84	0.15	0.54	1.91	0.27	0.11	0.13	2.92	0.01	0.02	0.08	1138
17:00	7.69	6.81	63.03	0.14	0.51	1.87	0.33	0.09	0.29	2.69	0.01	0.02	0.08	1137
17:30	5.84	6.39	65.50	0.16	0.53	1.77	0.25	0.09	0.27	2.79	0.01	0.02	0.08	1162
18:00	9.53	8.15	66.90	0.16	0.51	2.10	0.40	0.07	0.34	2.78	0.01	0.02	0.09	1150
18:30	7.98	8.58	62.69	0.17	0.49	2.30	0.34	0.09	0.36	2.66	0.01	0.02	0.10	1156
19:00	7.89	8.45	61.14	0.16	0.56	2.41	0.33	0.07	0.36	2.58	0.01	0.02	0.10	1162
19:30	7.33	7.89	67.59	0.17	0.54	2.39	0.31	0.08	0.34	2.88	0.01	0.02	0.10	1163
20:00	9.51	14.58	63.09	0.15	0.52	1.93	0.41	0.07	0.62	2.69	0.01	0.02	0.08	1158
20:30	7.17	6.03	67.99	0.17	0.50	1.70	0.30	0.07	0.25	2.86	0.01	0.02	0.07	1155
21:00	6.91	6.27	67.98	0.14	0.49	1.70	0.30	0.09	0.27	2.96	0.01	0.02	0.07	1164
21:30	9.72	20.00	64.14	0.17	0.51	1.71	0.42	0.09	0.87	2.78	0.01	0.02	0.07	1150
22:00	8.71	15.60	69.01	0.15	0.53	1.73	0.38	0.10	0.67	2.98	0.01	0.02	0.07	1158
22:30	9.57	23.07	66.24	0.17	0.46	1.73	0.42	0.08	1.01	2.89	0.01	0.02	0.08	1142
23:00	9.69	31.97	67.32	0.16	0.49	1.70	0.42	0.09	1.39	2.92	0.01	0.02	0.07	1147
23:30	5.94	30.16	65.85	0.17	0.47	1.73	0.25	0.11	1.29	2.82	0.01	0.02	0.07	1154
00:00	6.49	47.14	65.36	0.15	0.49	1.69	0.28	0.10	2.07	2.87	0.01	0.02	0.07	1152
min	5,03	1,18	56,39	0,12	0,35	1,66	0,22	0,06	0,05	2,33	0,01	0,02	0,07	1124
max	9,72	47,14	69,50	0,21	0,62	2,75	0,42	0,55	2,07	3,00	0,01	0,03	0,12	1170
moyenne	7,85	10,51	64,35	0,17	0,49	1,86								1146
Total							16,08	15,75	21,63	131,79	0,34	0,99	3,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.