

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,60	7,19	66,88	0,13	0,50	0,52	0,33	0,08	0,31	2,87	0,01	0,02	0,02	1145
01:00	7,79	7,07	68,15	0,15	0,46	0,50	0,34	0,10	0,31	2,96	0,01	0,02	0,02	1138
01:30	9,06	8,53	65,37	0,14	0,48	0,47	0,39	0,10	0,37	2,84	0,01	0,02	0,02	1134
02:00	7,73	4,41	65,58	0,18	0,50	0,44	0,33	0,13	0,19	2,83	0,01	0,02	0,02	1145
02:30	8,69	9,40	63,00	0,17	0,48	0,43	0,37	0,09	0,40	2,71	0,01	0,02	0,02	1141
03:00	6,79	4,68	67,85	0,21	0,51	0,43	0,29	0,11	0,20	2,92	0,01	0,02	0,02	1139
03:30	9,16	11,07	62,62	0,23	0,48	0,33	0,39	0,13	0,48	2,69	0,01	0,02	0,01	1128
04:00	7,82	4,02	66,77	0,30	0,48	0,25	0,33	0,11	0,17	2,83	0,01	0,02	0,01	1149
04:30	7,49	4,65	59,11	0,25	0,48	0,25	0,32	0,21	0,20	2,54	0,01	0,02	0,01	1151
05:00	7,44	4,92	64,93	0,21	0,48	0,25	0,32	0,13	0,21	2,80	0,01	0,02	0,01	1157
05:30	8,06	5,39	68,82	0,18	0,53	0,25	0,35	0,12	0,24	3,02	0,01	0,02	0,01	1157
06:00	7,42	5,55	67,56	0,18	0,50	0,26	0,32	0,11	0,24	2,93	0,01	0,02	0,01	1150
06:30	8,71	7,51	64,21	0,17	0,48	0,25	0,38	0,11	0,33	2,82	0,01	0,02	0,01	1152
07:00	8,23	5,75	60,78	0,14	0,57	0,21	0,35	0,12	0,24	2,59	0,01	0,02	0,01	1133
07:30	9,51	11,17	58,10	0,00	0,87	0,11	0,41	0,16	0,48	2,52	0,00	0,04	0,00	1137
08:00	7,51	8,12	61,17	0,00	0,83	0,11	0,32	0,26	0,35	2,60	0,00	0,04	0,00	1132
08:30	7,00	3,32	65,46	0,00	0,87	0,11	0,29	0,11	0,14	2,73	0,00	0,04	0,00	1146
09:00	7,02	3,36	69,44	0,31	0,53	0,12	0,29	0,13	0,14	2,91	0,01	0,02	0,01	1156
09:30	7,44	3,54	67,82	0,42	0,35	0,19	0,33	0,07	0,16	2,99	0,02	0,02	0,01	1163
10:00	9,46	9,15	65,12	0,27	0,31	0,24	0,42	0,08	0,41	2,88	0,01	0,01	0,01	1133
10:30	9,80	10,42	63,49	0,28	0,31	0,24	0,43	0,08	0,46	2,78	0,01	0,01	0,01	1123
11:00	7,15	4,69	61,64	0,27	0,30	0,25	0,31	0,19	0,20	2,63	0,01	0,01	0,01	1127
11:30	7,38	19,60	48,60	0,29	0,31	0,35	0,31	0,68	0,81	2,02	0,01	0,01	0,01	1125
12:00	7,54	6,34	50,79	0,20	0,35	0,38	0,32	0,00	0,27	2,16	0,01	0,01	0,02	1141
12:30	13,52	17,02	62,00	0,17	0,38	0,40	0,58	0,15	0,74	2,68	0,01	0,02	0,02	1138
13:00	5,81	0,55	67,92	0,16	0,30	0,50	0,25	0,08	0,02	2,94	0,01	0,01	0,02	1115
13:30	4,69	6,01	56,58	0,15	0,35	0,50	0,20	0,16	0,25	2,37	0,01	0,01	0,02	1106
14:00	4,91	2,12	59,61	0,18	0,36	0,52	0,20	0,41	0,09	2,41	0,01	0,01	0,02	1140
14:30	6,16	9,61	61,39	0,19	0,37	0,50	0,26	0,42	0,40	2,57	0,01	0,02	0,02	1149
15:00	7,87	11,84	57,99	0,16	0,36	0,49	0,33	0,10	0,50	2,46	0,01	0,02	0,02	1144
15:30	10,29	18,40	62,92	0,18	0,32	0,49	0,45	0,98	0,80	2,74	0,01	0,01	0,02	1134
16:00	8,57	7,89	49,67	0,16	0,31	0,51	0,36	0,07	0,33	2,09	0,01	0,01	0,02	1104
16:30	7,81	7,67	51,97	0,14	0,36	0,48	0,31	0,15	0,31	2,07	0,01	0,01	0,02	1121
17:00	8,81	11,08	55,92	0,14	0,35	0,49	0,35	0,08	0,44	2,24	0,01	0,01	0,02	1134
17:30	5,83	0,47	65,03	0,14	0,34	0,50	0,24	0,13	0,02	2,71	0,01	0,01	0,02	1147
18:00	5,15	0,69	65,00	0,14	0,36	0,51	0,22	0,08	0,03	2,73	0,01	0,02	0,02	1147
18:30	7,95	6,43	56,79	0,15	0,34	0,50	0,34	0,06	0,27	2,41	0,01	0,01	0,02	1140
19:00	8,52	5,63	62,42	0,13	0,35	0,50	0,36	0,00	0,24	2,63	0,01	0,01	0,02	1148
19:30	8,60	5,40	48,50	0,14	0,42	0,52	0,36	0,10	0,23	2,04	0,01	0,02	0,02	1140
20:00	7,28	3,70	60,96	0,13	0,42	0,52	0,31	0,08	0,16	2,57	0,01	0,02	0,02	1144
20:30	7,53	4,15	65,09	0,13	0,42	0,51	0,32	0,09	0,18	2,79	0,01	0,02	0,02	1143
21:00	6,24	0,60	69,41	0,13	0,43	0,52	0,26	0,09	0,03	2,94	0,01	0,02	0,02	1157
21:30	8,99	7,94	64,33	0,13	0,41	0,47	0,39	0,07	0,34	2,76	0,01	0,02	0,02	1135
22:00	8,09	4,46	66,28	0,13	0,41	0,45	0,34	0,09	0,19	2,83	0,01	0,02	0,02	1143
22:30	7,52	2,84	62,90	0,14	0,44	0,40	0,33	0,09	0,12	2,72	0,01	0,02	0,02	1144
23:00	8,36	5,64	58,62	0,16	0,38	0,39	0,36	0,28	0,24	2,55	0,01	0,02	0,02	1149
23:30	8,04	4,74	63,27	0,16	0,43	0,39	0,34	0,07	0,20	2,69	0,01	0,02	0,02	1135
00:00	8,40	8,92	63,27	0,17	0,39	0,39	0,35	0,09	0,37	2,64	0,01	0,02	0,02	1142
min	4,69	0,47	48,50	0,00	0,30	0,11	0,20	0,00	0,02	2,02	0,00	0,01	0,00	1104
max	13,52	19,60	69,44	0,42	0,87	0,52	0,58	0,98	0,81	3,02	0,02	0,04	0,02	1163
moyenne	7,85	6,74	62,11	0,17	0,44	0,38								1140
Total							16,09	19,35	13,81	127,21	0,35	0,89	0,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	9,44			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:20				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.