

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.06	7.40	66.74	0.17	0.38	0.26	0.34	0.09	0.31	2.84	0.01	0.02	0.01	1139
01:00	7.18	3.44	65.51	0.20	0.42	0.24	0.31	0.08	0.15	2.80	0.01	0.02	0.01	1157
01:30	8.73	8.75	63.72	0.18	0.39	0.14	0.37	0.12	0.37	2.68	0.01	0.02	0.01	1142
02:00	7.10	2.96	68.89	0.17	0.42	0.14	0.30	0.06	0.12	2.88	0.01	0.02	0.01	1152
02:30	7.37	3.43	66.17	0.17	0.36	0.14	0.32	0.05	0.15	2.84	0.01	0.02	0.01	1150
03:00	8.86	6.02	65.25	0.18	0.40	0.14	0.38	0.09	0.26	2.78	0.01	0.02	0.01	1138
03:30	7.32	2.28	68.57	0.18	0.41	0.14	0.31	0.07	0.10	2.91	0.01	0.02	0.01	1144
04:00	7.68	3.63	65.25	0.20	0.41	0.14	0.33	0.11	0.16	2.80	0.01	0.02	0.01	1145
04:30	8.61	4.97	62.91	0.21	0.39	0.14	0.38	0.15	0.22	2.75	0.01	0.02	0.01	1144
05:00	7.59	2.09	66.84	0.19	0.40	0.14	0.32	0.10	0.09	2.86	0.01	0.02	0.01	1136
05:30	7.28	2.07	67.96	0.18	0.40	0.14	0.32	0.08	0.09	2.94	0.01	0.02	0.01	1152
06:00	7.42	3.27	65.70	0.18	0.40	0.11	0.32	0.11	0.14	2.87	0.01	0.02	0.00	1147
06:30	8.56	10.86	62.38	0.19	0.37	0.03	0.36	0.09	0.46	2.65	0.01	0.02	0.00	1141
07:00	7.79	1.91	66.33	0.21	0.38	0.09	0.31	0.09	0.08	2.64	0.01	0.02	0.00	1133
07:30	6.80	2.07	68.33	0.23	0.39	0.10	0.27	0.05	0.08	2.67	0.01	0.02	0.00	1146
08:00	9.21	7.52	58.52	0.23	0.40	0.08	0.36	0.20	0.29	2.27	0.01	0.02	0.00	1123
08:30	7.32	1.26	67.94	0.25	0.39	0.08	0.29	0.09	0.05	2.67	0.01	0.02	0.00	1130
09:00	7.44	4.44	63.73	0.23	0.37	0.04	0.30	0.08	0.18	2.58	0.01	0.02	0.00	1124
09:30	7.06	4.01	66.37	0.22	0.41	0.12	0.29	0.07	0.17	2.74	0.01	0.02	0.00	1139
10:00	8.40	7.74	67.23	0.21	0.37	0.13	0.35	0.08	0.32	2.78	0.01	0.02	0.01	1134
10:30	8.45	8.22	67.01	0.20	0.41	0.14	0.34	0.07	0.33	2.73	0.01	0.02	0.01	1134
11:00	8.08	8.47	67.07	0.19	0.42	0.14	0.34	0.09	0.35	2.79	0.01	0.02	0.01	1142
11:30	7.97	7.86	68.39	0.19	0.42	0.14	0.33	0.07	0.32	2.83	0.01	0.02	0.01	1136
12:00	7.38	4.25	69.06	0.17	0.42	0.14	0.31	0.06	0.18	2.90	0.01	0.02	0.01	1156
12:30	8.08	5.07	65.37	0.17	0.42	0.20	0.34	0.12	0.22	2.78	0.01	0.02	0.01	1163
13:00	6.66	2.99	66.98	0.17	0.42	0.26	0.29	0.07	0.13	2.94	0.01	0.02	0.01	1152
13:30	7.63	5.77	64.50	0.18	0.42	0.26	0.32	0.09	0.25	2.75	0.01	0.02	0.01	1144
14:00	7.52	3.14	71.73	0.20	0.45	0.27	0.32	0.08	0.13	3.02	0.01	0.02	0.01	1156
14:30	8.01	10.44	61.40	0.19	0.41	0.26	0.35	0.32	0.46	2.69	0.01	0.02	0.01	1142
15:00	8.59	8.04	65.74	0.19	0.39	0.28	0.37	0.07	0.35	2.84	0.01	0.02	0.01	1143
15:30	7.90	8.67	66.03	0.19	0.39	0.35	0.34	0.07	0.37	2.81	0.01	0.02	0.02	1144
16:00	7.99	8.84	64.23	0.19	0.37	0.40	0.34	0.07	0.37	2.71	0.01	0.02	0.02	1138
16:30	8.46	9.51	65.59	0.18	0.41	0.39	0.36	0.07	0.40	2.76	0.01	0.02	0.02	1142
17:00	7.49	6.08	69.49	0.18	0.42	0.34	0.31	0.06	0.25	2.89	0.01	0.02	0.01	1140
17:30	8.00	7.16	63.02	0.18	0.41	0.40	0.33	0.10	0.30	2.63	0.01	0.02	0.02	1144
18:00	7.11	4.00	69.86	0.18	0.42	0.36	0.30	0.07	0.17	2.95	0.01	0.02	0.02	1168
18:30	8.68	9.50	60.91	0.20	0.50	0.32	0.36	0.11	0.40	2.54	0.01	0.02	0.01	1137
19:00	6.57	2.00	70.12	0.17	0.51	0.27	0.27	0.06	0.08	2.92	0.01	0.02	0.01	1169
19:30	8.55	8.26	61.29	0.17	0.51	0.25	0.36	0.10	0.35	2.59	0.01	0.02	0.01	1141
20:00	7.80	3.10	66.31	0.17	0.48	0.27	0.32	0.06	0.13	2.73	0.01	0.02	0.01	1154
20:30	7.40	4.70	55.07	0.22	0.51	0.33	0.28	0.08	0.18	2.11	0.01	0.02	0.01	1133
21:00	7.87	6.56	59.85	0.31	0.48	0.33	0.27	0.04	0.23	2.08	0.01	0.02	0.01	1153
21:30	6.83	3.94	59.05	0.36	0.49	0.28	0.24	0.03	0.14	2.09	0.01	0.02	0.01	1179
22:00	6.53	2.41	58.84	0.34	0.46	0.29	0.22	0.04	0.08	2.03	0.01	0.02	0.01	1171
22:30	5.33	0.13	64.80	0.22	0.56	0.26	0.20	0.05	0.00	2.40	0.01	0.02	0.01	1195
23:00	5.26	0.35	65.83	0.28	0.56	0.17	0.19	0.06	0.01	2.44	0.01	0.02	0.01	1163
23:30	6.81	2.36	67.02	0.47	0.51	0.17	0.26	0.06	0.09	2.60	0.02	0.02	0.01	1154
00:00	8.76	4.50	64.30	0.37	0.45	0.15	0.34	0.06	0.17	2.47	0.01	0.02	0.01	1113
min	5,26	0,13	55,07	0,17	0,36	0,03	0,19	0,03	0,00	2,03	0,01	0,02	0,00	1113
max	9,21	10,86	71,73	0,47	0,56	0,40	0,38	0,32	0,46	3,02	0,02	0,02	0,02	1195
moyenne	7,66	5,13	65,28	0,21	0,43	0,21								1146
Total							15,14	13,44	10,22	128,92	0,41	0,84	0,41	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.