

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.51	11.48	62.73	0.17	0.33	0.41	0.36	0.08	0.48	2.64	0.01	0.01	0.02	1131
01:00	8.53	8.17	63.09	0.17	0.37	0.30	0.36	0.13	0.34	2.64	0.01	0.02	0.01	1125
01:30	7.94	6.40	59.96	0.18	0.37	0.26	0.32	0.08	0.26	2.41	0.01	0.01	0.01	1132
02:00	7.79	4.73	64.48	0.17	0.40	0.27	0.33	0.08	0.20	2.73	0.01	0.02	0.01	1138
02:30	8.03	5.10	69.42	0.16	0.37	0.25	0.35	0.07	0.22	3.01	0.01	0.02	0.01	1158
03:00	8.55	9.54	64.84	0.27	0.36	0.25	0.37	0.09	0.42	2.83	0.01	0.02	0.01	1148
03:30	7.90	3.55	68.94	0.16	0.38	0.27	0.33	0.08	0.15	2.90	0.01	0.02	0.01	1141
04:00	6.61	2.98	61.43	0.17	0.33	0.26	0.28	0.06	0.13	2.62	0.01	0.01	0.01	1150
04:30	9.12	10.78	54.07	0.18	0.39	0.26	0.38	0.31	0.45	2.25	0.01	0.02	0.01	1124
05:00	8.47	9.84	58.91	0.50	0.34	0.25	0.36	1.54	0.42	2.51	0.02	0.01	0.01	1139
05:30	7.58	2.55	62.53	0.16	0.33	0.25	0.32	0.07	0.11	2.63	0.01	0.01	0.01	1144
06:00	6.51	4.30	68.76	0.17	0.35	0.22	0.27	0.07	0.18	2.89	0.01	0.01	0.01	1155
06:30	7.72	7.65	52.81	0.18	0.45	0.22	0.32	0.25	0.32	2.19	0.01	0.02	0.01	1133
07:00	8.36	4.08	65.97	0.16	0.45	0.25	0.35	0.08	0.17	2.76	0.01	0.02	0.01	1134
07:30	6.78	1.40	66.39	0.15	0.50	0.25	0.29	0.09	0.06	2.88	0.01	0.02	0.01	1143
08:00	6.87	1.00	67.58	0.14	0.55	0.26	0.30	0.10	0.04	2.97	0.01	0.02	0.01	1147
08:30	8.43	5.46	65.54	0.13	0.52	0.25	0.37	0.11	0.24	2.91	0.01	0.02	0.01	1161
09:00	7.47	2.51	69.47	0.14	0.55	0.26	0.32	0.12	0.11	3.00	0.01	0.02	0.01	1150
09:30	9.74	12.21	62.72	0.14	0.49	0.25	0.42	0.15	0.53	2.71	0.01	0.02	0.01	1139
10:00	8.41	6.75	66.84	0.15	0.50	0.25	0.36	0.12	0.29	2.89	0.01	0.02	0.01	1143
10:30	6.58	5.56	55.72	0.14	0.47	0.26	0.28	0.29	0.24	2.37	0.01	0.02	0.01	1119
11:00	10.26	19.34	47.56	0.51	0.51	0.26	0.42	1.47	0.80	1.96	0.02	0.02	0.01	1135
11:30	6.66	1.90	67.37	0.15	0.57	0.27	0.28	0.19	0.08	2.81	0.01	0.02	0.01	1192
12:00	5.96	3.32	65.44	0.12	0.56	0.39	0.26	0.13	0.15	2.90	0.01	0.02	0.02	1166
12:30	9.20	7.20	65.78	0.16	0.49	0.41	0.40	0.30	0.31	2.84	0.01	0.02	0.02	1132
13:00	7.58	1.85	66.41	0.16	0.52	0.41	0.32	0.17	0.08	2.79	0.01	0.02	0.02	1136
13:30	6.08	3.36	58.82	1.73	0.50	0.40	0.25	0.10	0.14	2.42	0.07	0.02	0.02	1146
14:00	6.78	1.70	64.70	0.14	0.55	0.41	0.27	0.07	0.07	2.62	0.01	0.02	0.02	1163
14:30	7.63	4.24	63.24	0.14	0.51	0.40	0.32	0.22	0.18	2.68	0.01	0.02	0.02	1156
15:00	8.16	2.48	72.13	0.14	0.52	0.41	0.35	0.09	0.11	3.07	0.01	0.02	0.02	1138
15:30	9.23	6.86	59.88	0.14	0.47	0.41	0.40	0.19	0.30	2.62	0.01	0.02	0.02	1131
16:00	9.49	7.17	58.04	0.18	0.48	0.43	0.40	0.15	0.31	2.48	0.01	0.02	0.02	1109
16:30	6.99	8.67	66.25	0.16	0.51	0.50	0.30	0.09	0.37	2.82	0.01	0.02	0.02	1141
17:00	6.84	12.73	68.08	0.15	0.54	0.52	0.30	0.10	0.55	2.95	0.01	0.02	0.02	1139
17:30	5.62	7.34	67.10	0.16	0.51	0.53	0.25	0.13	0.32	2.93	0.01	0.02	0.02	1148
18:00	6.85	8.36	68.77	0.16	0.51	0.46	0.30	0.11	0.37	3.01	0.01	0.02	0.02	1128
18:30	8.05	14.45	66.93	0.15	0.30	0.46	0.35	0.11	0.63	2.92	0.01	0.01	0.02	1137
19:00	9.25	25.54	63.50	0.14	0.31	0.44	0.40	0.10	1.11	2.77	0.01	0.01	0.02	1129
19:30	7.19	24.27	66.38	0.13	0.29	0.43	0.31	0.12	1.05	2.87	0.01	0.01	0.02	1133
20:00	5.70	9.52	70.42	0.11	0.31	0.41	0.25	0.14	0.41	3.07	0.01	0.01	0.02	1161
20:30	6.39	9.55	67.69	0.12	0.36	0.41	0.28	0.10	0.42	3.00	0.01	0.02	0.02	1148
21:00	7.68	7.19	65.77	0.15	0.27	0.44	0.31	0.10	0.29	2.68	0.01	0.01	0.02	1107
21:30	10.11	18.63	64.54	0.16	0.25	0.44	0.41	0.10	0.75	2.60	0.01	0.01	0.02	1110
22:00	7.83	25.43	67.85	0.14	0.35	0.42	0.32	0.09	1.05	2.81	0.01	0.01	0.02	1145
22:30	6.41	33.76	63.65	0.15	0.29	0.40	0.28	0.18	1.48	2.79	0.01	0.01	0.02	1138
23:00	6.77	15.86	62.51	0.13	0.26	0.41	0.29	0.08	0.68	2.68	0.01	0.01	0.02	1140
23:30	9.07	9.92	70.23	0.14	0.31	0.41	0.39	0.09	0.42	3.00	0.01	0.01	0.02	1143
00:00	7.76	7.47	62.55	0.14	0.27	0.41	0.33	0.10	0.32	2.66	0.01	0.01	0.02	1135
min	5,62	1,00	47,56	0,11	0,25	0,22	0,25	0,06	0,04	1,96	0,01	0,01	0,01	1107
max	10,26	33,76	72,13	1,73	0,57	0,53	0,42	1,54	1,48	3,07	0,07	0,02	0,02	1192
moyenne	7,74	8,84	64,25	0,20	0,42	0,35								1140
Total							15,81	26,79	18,09	131,45	0,41	0,86	0,72	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	13,16			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.