

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.11	21.00	67.61	0.16	0.44	0.40	0.37	0.06	0.86	2.77	0.01	0.02	0.02	1149
01:00	7.56	14.61	66.80	0.16	0.46	0.41	0.31	0.09	0.61	2.78	0.01	0.02	0.02	1150
01:30	7.80	16.26	66.07	0.14	0.46	0.41	0.33	0.12	0.69	2.81	0.01	0.02	0.02	1141
02:00	6.54	11.85	68.98	0.14	0.46	0.41	0.28	0.08	0.51	2.96	0.01	0.02	0.02	1140
02:30	7.84	11.24	68.07	0.14	0.45	0.41	0.34	0.10	0.49	2.94	0.01	0.02	0.02	1153
03:00	8.64	11.47	67.14	0.13	0.45	0.41	0.38	0.09	0.51	2.97	0.01	0.02	0.02	1149
03:30	7.51	5.39	65.48	0.15	0.45	0.40	0.33	0.24	0.24	2.88	0.01	0.02	0.02	1145
04:00	6.36	9.94	69.30	0.14	0.44	0.29	0.28	0.11	0.43	3.03	0.01	0.02	0.01	1131
04:30	6.69	7.17	67.93	0.16	0.45	0.28	0.28	0.09	0.30	2.88	0.01	0.02	0.01	1134
05:00	6.87	4.27	65.95	0.15	0.48	0.27	0.29	0.08	0.18	2.81	0.01	0.02	0.01	1148
05:30	7.54	7.21	65.79	0.16	0.42	0.27	0.32	0.09	0.30	2.75	0.01	0.02	0.01	1129
06:00	7.98	7.57	65.11	0.17	0.38	0.27	0.33	0.10	0.31	2.67	0.01	0.02	0.01	1120
06:30	9.19	8.39	70.43	0.16	0.54	0.26	0.39	0.10	0.36	3.01	0.01	0.02	0.01	1134
07:00	8.49	5.42	69.45	0.15	0.45	0.27	0.37	0.12	0.24	3.01	0.01	0.02	0.01	1139
07:30	7.82	4.92	67.11	0.15	0.50	0.28	0.35	0.11	0.22	2.97	0.01	0.02	0.01	1141
08:00	7.51	2.84	65.82	0.13	0.50	0.30	0.33	0.11	0.13	2.91	0.01	0.02	0.01	1151
08:30	7.94	4.69	68.37	0.13	0.51	0.27	0.35	0.10	0.21	3.04	0.01	0.02	0.01	1151
09:00	7.36	4.77	66.15	0.13	0.55	0.30	0.32	0.11	0.21	2.91	0.01	0.02	0.01	1156
09:30	7.66	2.36	65.20	0.15	0.45	0.28	0.34	0.15	0.10	2.86	0.01	0.02	0.01	1136
10:00	8.63	6.26	64.36	0.14	0.50	0.40	0.37	0.10	0.27	2.76	0.01	0.02	0.02	1121
10:30	9.43	31.82	57.52	0.18	0.43	0.42	0.40	0.50	1.34	2.42	0.01	0.02	0.02	1099
11:00	8.46	67.71	95.24	0.16	0.47	0.40	0.35	0.82	2.80	3.93	0.01	0.02	0.02	1108
11:30	4.79	5.62	52.02	0.14	0.48	0.40	0.20	0.08	0.23	2.16	0.01	0.02	0.02	1119
12:00	3.57	9.71	63.01	0.16	0.51	0.40	0.15	0.07	0.40	2.60	0.01	0.02	0.02	1136
12:30	4.79	9.48	68.47	0.23	0.50	0.41	0.21	0.50	0.41	2.93	0.01	0.02	0.02	1157
13:00	7.34	14.68	62.91	0.32	0.53	0.41	0.32	0.14	0.64	2.74	0.01	0.02	0.02	1138
13:30	5.59	5.12	67.18	0.12	0.53	0.42	0.24	0.11	0.22	2.93	0.01	0.02	0.02	1154
14:00	6.45	0.61	67.79	0.14	0.60	0.43	0.27	0.09	0.03	2.79	0.01	0.02	0.02	1155
14:30	6.82	5.99	65.18	0.16	0.47	0.42	0.28	0.10	0.25	2.72	0.01	0.02	0.02	1154
15:00	13.31	19.30	58.85	0.15	0.47	0.41	0.55	0.29	0.80	2.43	0.01	0.02	0.02	1132
15:30	7.27	3.70	59.92	0.54	0.53	0.41	0.29	0.08	0.15	2.41	0.02	0.02	0.02	1139
16:00	9.82	23.64	63.28	0.13	0.48	0.41	0.40	0.08	0.95	2.55	0.01	0.02	0.02	1144
16:30	6.87	2.74	67.09	0.13	0.55	0.47	0.28	0.09	0.11	2.70	0.01	0.02	0.02	1164
17:00	8.53	6.17	68.93	0.12	0.50	0.42	0.36	0.08	0.26	2.90	0.01	0.02	0.02	1155
17:30	10.27	9.43	62.49	0.12	0.54	0.44	0.44	0.13	0.41	2.70	0.01	0.02	0.02	1138
18:00	10.68	10.30	67.24	0.21	0.44	0.38	0.45	0.63	0.44	2.85	0.01	0.02	0.02	1140
18:30	8.51	6.73	63.10	0.14	0.36	0.25	0.36	0.14	0.29	2.71	0.01	0.02	0.01	1126
19:00	8.96	9.11	70.68	0.14	0.37	0.24	0.37	0.09	0.38	2.93	0.01	0.02	0.01	1144
19:30	6.77	2.17	65.77	0.12	0.41	0.33	0.29	0.08	0.09	2.77	0.01	0.02	0.01	1178
20:00	8.66	4.22	64.79	0.13	0.45	0.43	0.35	0.15	0.17	2.63	0.01	0.02	0.02	1154
20:30	9.82	6.12	71.51	0.13	0.40	0.42	0.42	0.09	0.26	3.04	0.01	0.02	0.02	1136
21:00	8.89	5.48	67.99	0.12	0.42	0.42	0.39	0.13	0.24	2.95	0.01	0.02	0.02	1151
21:30	7.29	1.10	67.49	0.12	0.44	0.43	0.32	0.11	0.05	2.96	0.01	0.02	0.02	1145
22:00	6.90	2.70	65.32	0.13	0.43	0.43	0.30	0.12	0.12	2.80	0.01	0.02	0.02	1139
22:30	7.78	4.83	68.93	0.13	0.45	0.42	0.34	0.10	0.21	3.00	0.01	0.02	0.02	1136
23:00	7.51	1.55	68.01	0.13	0.47	0.42	0.33	0.12	0.07	2.96	0.01	0.02	0.02	1143
23:30	8.54	7.30	61.85	0.13	0.41	0.41	0.38	0.21	0.33	2.78	0.01	0.02	0.02	1148
00:00	8.84	4.99	69.22	0.14	0.39	0.42	0.38	0.12	0.22	2.99	0.01	0.02	0.02	1125
min	3,57	0,61	52,02	0,12	0,36	0,24	0,15	0,06	0,03	2,16	0,01	0,02	0,01	1099
max	13,31	67,71	95,24	0,54	0,60	0,47	0,55	0,82	2,80	3,93	0,02	0,02	0,02	1178
moyenne	7,87	9,37	66,52	0,16	0,47	0,37								1142
Total							16,07	20,46	18,99	135,99	0,32	0,95	0,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	10,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:10				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.