

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.41	2.32	70.01	0.14	0.46	0.43	0.31	0.09	0.10	2.93	0.01	0.02	0.02	1145
01:00	6.96	3.92	64.47	0.15	0.41	0.44	0.28	0.09	0.16	2.63	0.01	0.02	0.02	1130
01:30	8.28	8.46	65.17	0.16	0.39	0.43	0.33	0.07	0.34	2.59	0.01	0.02	0.02	1142
02:00	7.79	4.73	66.69	0.16	0.37	0.36	0.31	0.06	0.19	2.63	0.01	0.01	0.01	1143
02:30	9.32	9.94	63.75	0.16	0.40	0.28	0.37	0.06	0.39	2.53	0.01	0.02	0.01	1148
03:00	6.95	5.96	70.45	0.15	0.39	0.27	0.29	0.07	0.25	2.92	0.01	0.02	0.01	1152
03:30	7.43	7.91	66.07	0.15	0.45	0.35	0.32	0.10	0.34	2.86	0.01	0.02	0.02	1155
04:00	8.31	11.65	65.04	0.15	0.38	0.28	0.36	0.09	0.50	2.79	0.01	0.02	0.01	1135
04:30	6.90	6.81	69.74	0.15	0.43	0.29	0.30	0.13	0.29	3.00	0.01	0.02	0.01	1147
05:00	8.54	13.99	59.54	0.15	0.39	0.27	0.36	0.11	0.60	2.54	0.01	0.02	0.01	1120
05:30	6.73	2.07	70.26	0.15	0.43	0.30	0.29	0.08	0.09	3.00	0.01	0.02	0.01	1152
06:00	6.92	16.41	62.23	0.14	0.40	0.32	0.30	0.18	0.72	2.74	0.01	0.02	0.01	1148
06:30	7.62	28.10	65.76	0.18	0.42	0.12	0.32	0.09	1.19	2.79	0.01	0.02	0.01	1119
07:00	5.90	17.33	69.50	0.15	0.51	0.32	0.25	0.07	0.73	2.94	0.01	0.02	0.01	1139
07:30	7.99	20.80	65.68	0.15	0.59	0.41	0.34	0.09	0.88	2.79	0.01	0.03	0.02	1148
08:00	7.11	17.42	66.92	0.14	0.57	0.42	0.30	0.08	0.74	2.84	0.01	0.02	0.02	1140
08:30	9.01	21.27	66.15	0.14	0.56	0.41	0.39	0.10	0.93	2.88	0.01	0.02	0.02	1149
09:00	8.67	31.29	64.32	0.14	0.59	0.41	0.38	0.21	1.36	2.79	0.01	0.03	0.02	1154
09:30	6.56	11.26	72.16	0.14	0.58	0.41	0.28	0.09	0.49	3.12	0.01	0.03	0.02	1156
10:00	5.70	6.64	69.60	0.12	0.61	0.42	0.25	0.13	0.29	3.05	0.01	0.03	0.02	1158
10:30	6.53	6.64	67.08	0.12	0.63	0.43	0.29	0.11	0.29	2.96	0.01	0.03	0.02	1175
11:00	8.31	17.04	66.82	0.12	0.60	0.42	0.37	0.12	0.75	2.96	0.01	0.03	0.02	1138
11:30	6.33	7.70	65.49	0.12	0.61	0.44	0.27	0.15	0.33	2.84	0.01	0.03	0.02	1130
12:00	9.00	15.23	62.68	0.13	0.58	0.42	0.39	0.12	0.66	2.71	0.01	0.03	0.02	1126
12:30	8.08	5.36	70.91	0.12	0.64	0.43	0.35	0.11	0.23	3.09	0.01	0.03	0.02	1155
13:00	7.92	4.56	66.60	0.12	0.67	0.43	0.35	0.12	0.20	2.93	0.01	0.03	0.02	1175
13:30	7.58	7.25	67.10	0.11	0.66	0.42	0.34	0.10	0.33	3.03	0.00	0.03	0.02	1167
14:00	6.53	0.25	65.84	0.13	0.71	0.45	0.27	0.09	0.01	2.75	0.01	0.03	0.02	1149
14:30	8.93	9.72	68.70	0.13	0.57	0.47	0.39	0.13	0.42	2.97	0.01	0.02	0.02	1139
15:00	8.50	7.42	67.91	0.13	0.63	0.56	0.37	0.11	0.32	2.93	0.01	0.03	0.02	1147
15:30	8.12	7.64	66.11	0.14	0.61	0.56	0.35	0.10	0.33	2.85	0.01	0.03	0.02	1138
16:00	8.29	4.74	67.64	0.14	0.65	0.57	0.35	0.09	0.20	2.87	0.01	0.03	0.02	1141
16:30	8.03	5.64	65.95	0.15	0.61	0.56	0.34	0.09	0.24	2.83	0.01	0.03	0.02	1144
17:00	8.94	10.84	66.60	0.15	0.56	0.55	0.38	0.08	0.47	2.86	0.01	0.02	0.02	1139
17:30	8.64	6.31	66.30	0.15	0.59	0.54	0.36	0.09	0.26	2.77	0.01	0.02	0.02	1135
18:00	6.94	4.63	66.93	0.14	0.56	0.52	0.30	0.00	0.20	2.86	0.01	0.02	0.02	1147
18:30	6.75	3.43	57.36	0.15	0.51	0.55	0.28	0.10	0.14	2.34	0.01	0.02	0.02	1139
19:00	7.83	4.08	65.37	0.12	0.50	0.56	0.34	0.10	0.18	2.84	0.01	0.02	0.02	1142
19:30	8.38	5.46	66.86	0.12	0.53	0.56	0.36	0.10	0.24	2.89	0.01	0.02	0.02	1144
20:00	7.77	3.18	67.97	0.11	0.51	0.56	0.34	0.10	0.14	2.95	0.00	0.02	0.02	1158
20:30	7.97	4.56	64.36	0.12	0.51	0.56	0.34	0.09	0.20	2.76	0.01	0.02	0.02	1140
21:00	8.24	5.57	68.13	0.12	0.52	0.55	0.35	0.10	0.24	2.93	0.01	0.02	0.02	1146
21:30	8.24	3.86	67.48	0.12	0.55	0.46	0.35	0.08	0.16	2.86	0.01	0.02	0.02	1154
22:00	7.56	2.94	64.58	0.12	0.53	0.42	0.31	0.09	0.12	2.68	0.01	0.02	0.02	1171
22:30	9.01	8.05	67.92	0.13	0.53	0.41	0.39	0.08	0.34	2.91	0.01	0.02	0.02	1158
23:00	8.42	3.62	67.21	0.12	0.54	0.43	0.36	0.11	0.15	2.85	0.01	0.02	0.02	1157
23:30	7.82	2.56	69.42	0.13	0.51	0.43	0.33	0.10	0.11	2.92	0.01	0.02	0.02	1156
00:00	8.63	5.73	64.70	0.13	0.56	0.43	0.37	0.07	0.24	2.74	0.01	0.02	0.02	1169
min	5,70	0,25	57,36	0,11	0,37	0,12	0,25	0,00	0,01	2,34	0,00	0,01	0,01	1119
max	9,32	31,29	72,16	0,18	0,71	0,57	0,39	0,21	1,36	3,12	0,01	0,03	0,02	1175
moyenne	7,78	8,80	66,53	0,14	0,53	0,43								1146
Total							15,92	15,58	18,08	136,23	0,28	1,09	0,88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:10				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.