

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,45	10,02	62,22	0,13	0,47	0,41	0,42	0,10	0,44	2,74	0,01	0,02	0,02	1151
01:00	8,79	6,62	63,78	0,14	0,50	0,42	0,37	0,12	0,28	2,68	0,01	0,02	0,02	1136
01:30	7,45	8,60	67,24	0,14	0,50	0,41	0,30	0,08	0,35	2,75	0,01	0,02	0,02	1152
02:00	8,92	14,30	63,63	0,14	0,50	0,41	0,37	0,07	0,60	2,66	0,01	0,02	0,02	1148
02:30	6,73	8,33	66,04	0,14	0,48	0,41	0,28	0,08	0,35	2,76	0,01	0,02	0,02	1142
03:00	7,20	12,14	57,76	0,18	0,48	0,41	0,30	0,20	0,50	2,40	0,01	0,02	0,02	1140
03:30	5,27	3,05	66,73	0,13	0,48	0,40	0,22	0,06	0,13	2,81	0,01	0,02	0,02	1160
04:00	5,06	4,71	66,70	0,13	0,47	0,41	0,21	0,09	0,20	2,79	0,01	0,02	0,02	1153
04:30	7,37	7,15	73,25	0,13	0,50	0,42	0,31	0,08	0,30	3,10	0,01	0,02	0,02	1151
05:00	8,70	9,91	60,53	0,14	0,47	0,42	0,37	0,08	0,42	2,57	0,01	0,02	0,02	1132
05:30	9,87	13,30	58,97	0,41	0,48	0,40	0,43	1,43	0,57	2,54	0,02	0,02	0,02	1148
06:00	5,39	3,65	71,31	0,13	0,43	0,33	0,23	0,11	0,16	3,09	0,01	0,02	0,01	1158
06:30	6,68	12,77	66,67	0,15	0,33	0,12	0,29	0,10	0,56	2,90	0,01	0,01	0,01	1146
07:00	7,13	14,24	64,16	0,15	0,36	0,12	0,30	0,08	0,60	2,70	0,01	0,02	0,01	1155
07:30	9,25	16,53	65,13	0,15	0,38	0,12	0,40	0,16	0,71	2,80	0,01	0,02	0,01	1168
08:00	7,26	8,71	67,79	0,15	0,35	0,13	0,31	0,09	0,37	2,89	0,01	0,01	0,01	1157
08:30	8,69	19,67	62,16	0,16	0,29	0,17	0,37	0,17	0,84	2,64	0,01	0,01	0,01	1145
09:00	9,99	14,16	63,42	0,14	0,41	0,35	0,42	0,07	0,59	2,65	0,01	0,02	0,01	1153
09:30	7,95	4,80	66,08	0,16	0,45	0,38	0,33	0,11	0,20	2,74	0,01	0,02	0,02	1165
10:00	6,90	2,03	66,66	0,15	0,47	0,41	0,29	0,11	0,09	2,83	0,01	0,02	0,02	1155
10:30	10,22	8,33	58,47	0,17	0,44	0,41	0,44	0,63	0,36	2,53	0,01	0,02	0,02	1139
11:00	7,76	1,34	67,39	0,18	0,49	0,43	0,32	0,22	0,06	2,81	0,01	0,02	0,02	1136
11:30	5,01	0,19	70,57	0,17	0,48	0,45	0,20	0,08	0,01	2,77	0,01	0,02	0,02	1131
12:00	6,72	5,50	67,60	0,14	0,51	0,42	0,28	0,11	0,23	2,86	0,01	0,02	0,02	1167
12:30	7,79	5,25	64,91	0,15	0,50	0,44	0,32	0,13	0,21	2,66	0,01	0,02	0,02	1139
13:00	5,02	0,31	64,89	0,15	0,57	0,46	0,20	0,09	0,01	2,55	0,01	0,02	0,02	1159
13:30	9,38	12,25	70,14	0,12	0,55	0,46	0,42	0,12	0,55	3,15	0,01	0,02	0,02	1166
14:00	6,54	2,78	67,24	0,14	0,55	0,47	0,27	0,08	0,12	2,80	0,01	0,02	0,02	1146
14:30	9,20	13,00	67,50	0,13	0,48	0,42	0,41	0,13	0,57	2,98	0,01	0,02	0,02	1153
15:00	7,66	17,16	63,75	0,14	0,50	0,50	0,33	0,33	0,74	2,74	0,01	0,02	0,02	1129
15:30	10,06	10,86	70,79	0,14	0,48	0,55	0,44	0,13	0,47	3,07	0,01	0,02	0,02	1122
16:00	9,90	11,02	61,04	0,14	0,45	0,54	0,43	0,38	0,48	2,63	0,01	0,02	0,02	1124
16:30	7,84	8,36	63,68	0,14	0,45	0,54	0,33	0,08	0,35	2,66	0,01	0,02	0,02	1124
17:00	7,85	12,31	60,28	0,62	0,44	0,52	0,33	1,32	0,52	2,56	0,03	0,02	0,02	1150
17:30	6,63	8,89	64,99	0,13	0,49	0,53	0,28	0,14	0,38	2,74	0,01	0,02	0,02	1156
18:00	8,37	15,47	70,89	0,14	0,47	0,45	0,36	0,11	0,66	3,02	0,01	0,02	0,02	1149
18:30	6,25	6,09	66,55	0,13	0,50	0,41	0,27	0,13	0,26	2,86	0,01	0,02	0,02	1155
19:00	4,77	2,30	66,20	0,14	0,65	0,56	0,20	0,14	0,10	2,83	0,01	0,03	0,02	1163
19:30	9,30	19,10	65,90	0,15	0,61	0,48	0,40	0,26	0,83	2,86	0,01	0,03	0,02	1160
20:00	7,82	6,24	69,60	0,14	0,64	0,42	0,34	0,13	0,27	3,06	0,01	0,03	0,02	1161
20:30	9,05	12,12	67,05	0,15	0,62	0,42	0,39	0,14	0,53	2,92	0,01	0,03	0,02	1159
21:00	7,46	6,37	66,99	0,15	0,64	0,43	0,32	0,12	0,28	2,89	0,01	0,03	0,02	1164
21:30	7,70	8,23	66,41	0,16	0,68	0,43	0,33	0,12	0,36	2,87	0,01	0,03	0,02	1152
22:00	6,60	4,51	65,57	0,16	0,64	0,43	0,28	0,12	0,19	2,76	0,01	0,03	0,02	1153
22:30	9,95	17,01	65,91	0,16	0,62	0,42	0,43	0,09	0,73	2,82	0,01	0,03	0,02	1149
23:00	9,74	13,49	68,58	0,16	0,63	0,42	0,41	0,09	0,57	2,89	0,01	0,03	0,02	1157
23:30	7,90	13,68	68,76	0,16	0,68	0,43	0,34	0,13	0,58	2,94	0,01	0,03	0,02	1150
00:00	7,48	7,74	65,98	0,17	0,65	0,43	0,32	0,09	0,33	2,82	0,01	0,03	0,02	1140
min	4,77	0,19	57,76	0,12	0,29	0,12	0,20	0,06	0,01	2,40	0,01	0,01	0,01	1122
max	10,22	19,67	73,25	0,62	0,68	0,56	0,44	1,43	0,84	3,15	0,03	0,03	0,02	1168
moyenne	7,79	9,26	65,79	0,16	0,50	0,41								1148
Total							15,92	20,45	18,99	134,11	0,33	1,03	0,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	10,02			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.