

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.39	4.86	66.56	0.17	0.56	0.43	0.27	0.10	0.21	2.85	0.01	0.02	0.02	1136
01:00	7.90	9.98	64.16	0.17	0.64	0.42	0.34	0.11	0.43	2.73	0.01	0.03	0.02	1130
01:30	8.64	15.56	67.14	0.17	0.62	0.41	0.37	0.10	0.66	2.87	0.01	0.03	0.02	1154
02:00	7.88	4.37	65.72	0.18	0.56	0.37	0.33	0.19	0.19	2.79	0.01	0.02	0.02	1155
02:30	7.06	6.69	69.94	0.17	0.63	0.37	0.30	0.11	0.29	2.99	0.01	0.03	0.02	1143
03:00	7.89	4.62	69.76	0.17	0.64	0.37	0.34	0.11	0.20	2.98	0.01	0.03	0.02	1156
03:30	7.40	4.79	68.37	0.16	0.66	0.30	0.33	0.10	0.21	3.01	0.01	0.03	0.01	1158
04:00	9.06	7.46	63.77	0.17	0.65	0.27	0.39	0.11	0.32	2.76	0.01	0.03	0.01	1137
04:30	7.81	5.02	67.97	0.15	0.62	0.27	0.34	0.10	0.22	2.99	0.01	0.03	0.01	1159
05:00	9.08	4.32	66.40	0.17	0.57	0.27	0.39	0.12	0.18	2.82	0.01	0.02	0.01	1138
05:30	6.06	0.52	66.00	0.16	0.62	0.27	0.26	0.10	0.02	2.80	0.01	0.03	0.01	1147
06:00	7.33	3.55	66.86	0.17	0.57	0.24	0.30	0.10	0.15	2.77	0.01	0.02	0.01	1134
06:30	9.69	10.12	52.90	0.37	0.46	0.24	0.42	0.25	0.44	2.29	0.02	0.02	0.01	1153
07:00	7.61	3.19	58.74	0.17	0.48	0.25	0.33	1.06	0.14	2.53	0.01	0.02	0.01	1160
07:30	9.32	7.17	67.82	0.19	0.47	0.26	0.39	0.27	0.30	2.82	0.01	0.02	0.01	1157
08:00	6.91	0.13	67.64	0.18	0.48	0.27	0.30	0.11	0.01	2.91	0.01	0.02	0.01	1149
08:30	7.39	2.46	71.46	0.18	0.44	0.38	0.31	0.10	0.10	2.98	0.01	0.02	0.02	1151
09:00	7.95	5.60	45.51	0.17	0.46	0.28	0.34	0.60	0.24	1.95	0.01	0.02	0.01	1140
09:30	8.00	1.41	62.74	0.81	0.49	0.36	0.33	0.09	0.06	2.56	0.03	0.02	0.01	1146
10:00	6.89	1.98	56.98	1.34	0.49	0.41	0.29	0.29	0.08	2.38	0.06	0.02	0.02	1139
10:30	7.71	2.35	73.66	0.17	0.55	0.42	0.31	0.10	0.10	3.00	0.01	0.02	0.02	1173
11:00	11.21	18.77	62.94	0.16	0.53	0.42	0.47	0.15	0.78	2.62	0.01	0.02	0.02	1152
11:30	9.85	19.51	63.27	0.18	0.46	0.42	0.40	0.11	0.79	2.58	0.01	0.02	0.02	1135
12:00	7.44	9.83	68.44	0.22	0.52	0.40	0.31	0.07	0.41	2.82	0.01	0.02	0.02	1157
12:30	5.50	3.42	65.85	0.14	0.51	0.41	0.23	0.12	0.14	2.78	0.01	0.02	0.02	1159
13:00	6.33	6.26	69.75	0.14	0.49	0.41	0.27	0.11	0.27	2.99	0.01	0.02	0.02	1149
13:30	8.90	10.28	67.74	0.14	0.50	0.44	0.39	0.14	0.45	2.98	0.01	0.02	0.02	1152
14:00	7.64	4.07	63.93	0.31	0.56	0.51	0.33	0.21	0.17	2.73	0.01	0.02	0.02	1137
14:30	8.08	9.33	64.90	0.13	0.55	0.54	0.36	0.13	0.41	2.87	0.01	0.02	0.02	1171
15:00	12.05	18.06	63.79	0.15	0.46	0.51	0.53	0.14	0.80	2.82	0.01	0.02	0.02	1149
15:30	6.76	1.00	71.74	0.14	0.53	0.51	0.29	0.10	0.04	3.09	0.01	0.02	0.02	1143
16:00	4.75	0.76	65.97	0.21	0.54	0.45	0.21	0.13	0.03	2.87	0.01	0.02	0.02	1153
16:30	7.73	14.77	57.69	0.25	0.46	0.51	0.33	0.29	0.63	2.45	0.01	0.02	0.02	1101
17:00	11.44	15.59	65.93	0.21	0.52	0.55	0.47	0.09	0.65	2.74	0.01	0.02	0.02	1113
17:30	6.89	11.79	61.25	0.16	0.47	0.54	0.28	0.07	0.48	2.49	0.01	0.02	0.02	1142
18:00	4.39	6.46	63.92	0.14	0.46	0.50	0.18	0.00	0.27	2.66	0.01	0.02	0.02	1183
18:30	4.20	2.05	47.67	0.14	0.49	0.58	0.18	0.09	0.09	2.01	0.01	0.02	0.02	1178
19:00	4.68	2.43	59.87	0.14	0.55	0.54	0.21	0.20	0.11	2.65	0.01	0.02	0.02	1191
19:30	6.49	2.34	67.80	0.19	0.55	0.60	0.26	0.21	0.09	2.72	0.01	0.02	0.02	1136
20:00	7.94	4.26	60.20	0.15	0.52	0.54	0.36	0.17	0.19	2.71	0.01	0.02	0.02	1149
20:30	8.81	4.40	62.41	0.17	0.45	0.55	0.38	0.08	0.19	2.67	0.01	0.02	0.02	1126
21:00	7.08	2.18	48.12	0.21	0.40	0.56	0.27	0.29	0.08	1.85	0.01	0.02	0.02	1116
21:30	7.31	2.89	58.50	0.20	0.47	0.55	0.26	0.08	0.10	2.08	0.01	0.02	0.02	1097
22:00	8.87	2.92	71.00	0.19	0.45	0.57	0.35	0.09	0.12	2.80	0.01	0.02	0.02	1120
22:30	10.31	7.73	64.53	0.20	0.48	0.44	0.44	0.11	0.33	2.76	0.01	0.02	0.02	1124
23:00	10.59	11.34	59.39	0.18	0.50	0.40	0.44	0.12	0.47	2.48	0.01	0.02	0.02	1091
23:30	10.39	13.51	66.88	0.18	0.45	0.27	0.41	0.07	0.54	2.66	0.01	0.02	0.01	1112
00:00	10.87	47.90	89.64	0.18	0.45	0.40	0.46	0.23	2.04	3.82	0.01	0.02	0.02	1106
min	4,20	0,13	45,51	0,13	0,40	0,24	0,18	0,00	0,01	1,85	0,01	0,02	0,01	1091
max	12,05	47,90	89,64	1,34	0,66	0,60	0,53	1,06	2,04	3,82	0,06	0,03	0,02	1191
moyenne	7,93	7,50	64,44	0,22	0,52	0,42								1143
Total							16,04	27,59	15,21	130,48	0,44	1,05	0,84	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	13,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:10				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.