

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.73	10.05	73.49	0.18	0.43	0.42	0.32	0.13	0.42	3.08	0.01	0.02	0.02	1116
01:00	9.93	40.49	71.48	0.19	0.45	0.42	0.43	0.12	1.75	3.10	0.01	0.02	0.02	1108
01:30	8.83	28.60	65.81	0.29	0.50	0.42	0.38	0.18	1.24	2.84	0.01	0.02	0.02	1135
02:00	8.83	20.17	70.83	0.18	0.45	0.34	0.38	0.13	0.87	3.07	0.01	0.02	0.01	1128
02:30	6.96	13.93	62.41	0.17	0.41	0.32	0.30	0.10	0.60	2.68	0.01	0.02	0.01	1135
03:00	4.62	1.22	68.38	0.16	0.47	0.40	0.20	0.10	0.05	2.99	0.01	0.02	0.02	1153
03:30	7.74	11.36	64.73	0.17	0.50	0.38	0.33	0.12	0.49	2.80	0.01	0.02	0.02	1130
04:00	11.72	23.73	65.13	0.18	0.46	0.40	0.50	0.11	1.01	2.76	0.01	0.02	0.02	1131
04:30	6.41	4.62	69.00	0.18	0.49	0.41	0.27	0.09	0.20	2.93	0.01	0.02	0.02	1161
05:00	4.73	0.01	65.72	0.17	0.50	0.43	0.20	0.09	0.00	2.73	0.01	0.02	0.02	1138
05:30	6.13	4.09	66.55	0.16	0.50	0.35	0.26	0.09	0.18	2.87	0.01	0.02	0.01	1172
06:00	8.20	4.08	67.67	0.23	0.45	0.36	0.34	0.09	0.17	2.83	0.01	0.02	0.02	1135
06:30	7.06	2.42	60.98	0.17	0.51	0.38	0.30	0.08	0.10	2.63	0.01	0.02	0.02	1141
07:00	9.50	6.27	64.90	0.24	0.44	0.43	0.40	0.56	0.27	2.75	0.01	0.02	0.02	1123
07:30	10.46	9.83	65.90	0.20	0.51	0.35	0.45	0.10	0.43	2.86	0.01	0.02	0.02	1113
08:00	9.94	13.03	60.59	0.18	0.47	0.29	0.42	0.28	0.55	2.58	0.01	0.02	0.01	1105
08:30	9.01	6.93	71.12	0.18	0.53	0.32	0.37	0.09	0.29	2.95	0.01	0.02	0.01	1139
09:00	4.82	0.00	70.74	0.14	0.54	0.42	0.20	0.08	0.00	2.99	0.01	0.02	0.02	1173
09:30	4.02	0.34	68.56	0.14	0.49	0.42	0.17	0.09	0.01	2.94	0.01	0.02	0.02	1154
10:00	5.47	0.76	67.70	0.15	0.50	0.43	0.23	0.09	0.03	2.87	0.01	0.02	0.02	1142
10:30	8.93	6.99	62.96	0.15	0.47	0.42	0.38	0.10	0.30	2.69	0.01	0.02	0.02	1122
11:00	10.86	9.35	65.33	0.14	0.48	0.41	0.45	0.07	0.39	2.73	0.01	0.02	0.02	1132
11:30	10.77	13.75	58.11	0.15	0.49	0.39	0.45	0.49	0.57	2.40	0.01	0.02	0.02	1144
12:00	9.21	11.36	44.40	0.17	0.47	0.39	0.37	0.17	0.45	1.77	0.01	0.02	0.02	1131
12:30	6.55	3.80	63.33	0.14	0.50	0.39	0.26	0.07	0.15	2.56	0.01	0.02	0.02	1163
13:00	7.36	2.75	68.87	0.14	0.52	0.40	0.31	0.06	0.11	2.86	0.01	0.02	0.02	1172
13:30	5.05	2.79	67.82	0.14	0.50	0.42	0.21	0.08	0.12	2.84	0.01	0.02	0.02	1146
14:00	5.07	3.43	64.56	0.16	0.53	0.42	0.21	0.10	0.14	2.66	0.01	0.02	0.02	1154
14:30	9.53	23.26	60.06	0.18	0.47	0.41	0.39	0.08	0.95	2.44	0.01	0.02	0.02	1144
15:00	9.06	34.04	66.76	0.17	0.48	0.41	0.37	0.06	1.39	2.73	0.01	0.02	0.02	1150
15:30	8.54	61.55	69.82	0.17	0.47	0.41	0.35	0.12	2.53	2.87	0.01	0.02	0.02	1142
16:00	4.13	16.05	62.39	0.15	0.49	0.40	0.18	0.29	0.70	2.70	0.01	0.02	0.02	1160
16:30	6.72	31.02	70.82	0.17	0.51	0.49	0.30	0.11	1.36	3.11	0.01	0.02	0.02	1167
17:00	9.32	25.43	65.11	0.18	0.48	0.53	0.40	0.10	1.09	2.80	0.01	0.02	0.02	1145
17:30	10.09	24.74	62.21	0.17	0.47	0.52	0.43	0.11	1.05	2.64	0.01	0.02	0.02	1140
18:00	9.59	34.08	69.00	0.17	0.47	0.49	0.40	0.00	1.41	2.86	0.01	0.02	0.02	1145
18:30	5.03	12.64	60.22	0.16	0.51	0.52	0.21	0.10	0.54	2.56	0.01	0.02	0.02	1177
19:00	8.27	24.63	64.93	0.18	0.47	0.53	0.36	0.08	1.07	2.81	0.01	0.02	0.02	1149
19:30	12.06	46.04	65.24	0.19	0.49	0.52	0.52	0.08	1.99	2.82	0.01	0.02	0.02	1137
20:00	9.61	24.26	67.01	0.18	0.45	0.53	0.40	0.08	1.02	2.82	0.01	0.02	0.02	1146
20:30	5.75	11.51	67.71	0.17	0.46	0.54	0.24	0.08	0.48	2.84	0.01	0.02	0.02	1152
21:00	6.11	22.64	68.02	0.17	0.50	0.51	0.27	0.10	0.99	2.97	0.01	0.02	0.02	1165
21:30	6.01	13.15	66.45	0.17	0.42	0.52	0.26	0.09	0.57	2.90	0.01	0.02	0.02	1149
22:00	6.72	8.73	68.91	0.17	0.49	0.49	0.29	0.09	0.38	2.99	0.01	0.02	0.02	1158
22:30	9.18	14.82	65.12	0.18	0.52	0.40	0.41	0.10	0.66	2.89	0.01	0.02	0.02	1145
23:00	7.99	9.40	68.00	0.18	0.45	0.41	0.34	0.08	0.40	2.90	0.01	0.02	0.02	1130
23:30	10.30	19.16	66.33	0.17	0.45	0.39	0.45	0.09	0.83	2.88	0.01	0.02	0.02	1146
00:00	7.29	7.34	59.68	0.17	0.47	0.40	0.31	0.39	0.31	2.56	0.01	0.02	0.02	1143
min	4,02	0,00	44,40	0,14	0,41	0,29	0,17	0,00	0,00	1,77	0,01	0,02	0,01	1105
max	12,06	61,55	73,49	0,29	0,54	0,54	0,52	0,56	2,53	3,11	0,01	0,02	0,02	1177
moyenne	7,86	15,01	65,64	0,17	0,48	0,42								1143
Total							16,01	20,65	30,63	133,86	0,35	0,98	0,86	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	10,14			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:30				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.