

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.09	8.71	62.06	0.80	0.43	0.33	0.26	1.34	0.38	2.68	0.03	0.02	0.01	1146
01:00	7.50	7.21	73.20	0.20	0.45	0.25	0.31	0.07	0.30	3.02	0.01	0.02	0.01	1143
01:30	8.49	12.12	68.68	0.17	0.47	0.25	0.36	0.08	0.52	2.93	0.01	0.02	0.01	1151
02:00	5.34	1.89	66.93	0.16	0.48	0.25	0.23	0.08	0.08	2.90	0.01	0.02	0.01	1149
02:30	7.86	7.55	66.89	0.18	0.44	0.25	0.34	0.10	0.33	2.90	0.01	0.02	0.01	1145
03:00	9.84	10.39	68.55	0.18	0.48	0.25	0.42	0.12	0.45	2.96	0.01	0.02	0.01	1140
03:30	7.33	2.38	70.76	0.17	0.48	0.26	0.31	0.08	0.10	3.02	0.01	0.02	0.01	1147
04:00	8.58	6.78	66.08	0.17	0.47	0.26	0.38	0.11	0.30	2.93	0.01	0.02	0.01	1148
04:30	7.35	3.24	68.89	0.17	0.48	0.26	0.33	0.09	0.14	3.05	0.01	0.02	0.01	1148
05:00	7.62	4.97	61.50	0.18	0.44	0.26	0.34	0.25	0.22	2.71	0.01	0.02	0.01	1127
05:30	7.09	3.30	68.83	0.17	0.44	0.26	0.30	0.13	0.14	2.94	0.01	0.02	0.01	1128
06:00	7.90	6.54	63.90	0.18	0.42	0.23	0.34	0.08	0.28	2.73	0.01	0.02	0.01	1132
06:30	8.39	8.20	68.91	0.17	0.31	0.13	0.36	0.08	0.35	2.93	0.01	0.01	0.01	1139
07:00	9.25	7.78	66.27	0.17	0.44	0.26	0.39	0.09	0.33	2.82	0.01	0.02	0.01	1138
07:30	10.49	13.61	62.10	0.20	0.41	0.26	0.44	0.52	0.57	2.61	0.01	0.02	0.01	1137
08:00	14.13	26.54	51.25	0.23	0.37	0.25	0.59	0.40	1.10	2.13	0.01	0.02	0.01	1131
08:30	8.73	12.25	63.60	0.21	0.38	0.25	0.37	0.47	0.52	2.69	0.01	0.02	0.01	1148
09:00	5.00	2.81	61.38	0.17	0.40	0.26	0.21	0.10	0.12	2.54	0.01	0.02	0.01	1136
09:30	4.65	5.35	72.10	0.16	0.43	0.29	0.19	0.10	0.22	3.01	0.01	0.02	0.01	1148
10:00	5.37	6.24	67.50	0.16	0.44	0.42	0.23	0.09	0.26	2.84	0.01	0.02	0.02	1147
10:30	6.43	4.86	63.09	0.18	0.47	0.44	0.26	0.10	0.20	2.55	0.01	0.02	0.02	1125
11:00	8.18	6.56	66.32	0.17	0.40	0.42	0.34	0.18	0.27	2.77	0.01	0.02	0.02	1130
11:30	8.59	3.39	69.59	0.16	0.45	0.42	0.37	0.07	0.15	3.01	0.01	0.02	0.02	1150
12:00	10.07	13.06	59.92	0.20	0.42	0.42	0.44	0.97	0.57	2.60	0.01	0.02	0.02	1135
12:30	7.19	0.51	62.60	0.17	0.44	0.52	0.30	0.12	0.02	2.61	0.01	0.02	0.02	1126
13:00	6.84	8.52	67.29	0.15	0.46	0.54	0.30	0.12	0.38	2.97	0.01	0.02	0.02	1143
13:30	10.80	14.44	57.17	0.16	0.42	0.54	0.46	0.17	0.61	2.43	0.01	0.02	0.02	1127
14:00	8.17	2.33	62.16	0.18	0.49	0.55	0.34	0.12	0.10	2.60	0.01	0.02	0.02	1152
14:30	6.02	3.18	70.49	0.16	0.47	0.56	0.26	0.10	0.14	3.03	0.01	0.02	0.02	1174
15:00	7.36	15.24	65.74	0.15	0.44	0.66	0.32	0.11	0.67	2.88	0.01	0.02	0.03	1145
15:30	9.42	10.65	66.34	0.18	0.45	0.67	0.40	0.09	0.46	2.85	0.01	0.02	0.03	1125
16:00	8.76	21.83	62.67	0.18	0.42	0.54	0.37	0.14	0.92	2.63	0.01	0.02	0.02	1133
16:30	9.28	47.96	70.00	0.19	0.43	0.53	0.38	0.09	1.96	2.86	0.01	0.02	0.02	1143
17:00	5.07	17.61	67.06	0.21	0.45	0.56	0.22	0.41	0.75	2.87	0.01	0.02	0.02	1160
17:30	7.94	38.46	67.62	0.19	0.42	0.53	0.34	0.16	1.65	2.90	0.01	0.02	0.02	1152
18:00	6.20	38.92	70.52	0.17	0.43	0.50	0.26	0.11	1.63	2.96	0.01	0.02	0.02	1136
18:30	5.89	47.34	61.48	0.16	0.38	0.48	0.26	0.22	2.07	2.69	0.01	0.02	0.02	1151
19:00	6.70	44.52	69.68	0.17	0.40	0.53	0.29	0.14	1.93	3.03	0.01	0.02	0.02	1139
19:30	4.69	14.72	68.80	0.16	0.42	0.53	0.21	0.13	0.65	3.05	0.01	0.02	0.02	1148
20:00	5.21	16.34	64.33	0.15	0.42	0.53	0.23	0.13	0.74	2.90	0.01	0.02	0.02	1159
20:30	9.50	21.12	66.32	0.17	0.43	0.53	0.42	0.10	0.92	2.90	0.01	0.02	0.02	1137
21:00	7.58	8.88	68.33	0.17	0.40	0.53	0.33	0.08	0.38	2.95	0.01	0.02	0.02	1148
21:30	6.26	8.75	65.73	0.17	0.37	0.53	0.27	0.11	0.38	2.85	0.01	0.02	0.02	1152
22:00	6.49	11.36	67.98	0.17	0.42	0.54	0.28	0.10	0.49	2.91	0.01	0.02	0.02	1146
22:30	11.13	47.50	61.66	0.17	0.39	0.44	0.47	0.14	1.99	2.58	0.01	0.02	0.02	1146
23:00	7.88	18.53	66.88	0.17	0.37	0.40	0.33	0.10	0.77	2.77	0.01	0.02	0.02	1134
23:30	6.40	23.00	64.18	0.29	0.40	0.39	0.27	0.90	0.96	2.69	0.01	0.02	0.02	1152
00:00	7.28	22.49	60.45	0.26	0.40	0.39	0.32	0.10	0.98	2.62	0.01	0.02	0.02	1147
min	4,65	0,51	51,25	0,15	0,31	0,13	0,19	0,07	0,02	2,13	0,01	0,01	0,01	1125
max	14,13	47,96	73,20	0,80	0,49	0,67	0,59	1,34	2,07	3,05	0,03	0,02	0,03	1174
moyenne	7,67	14,37	65,70	0,19	0,43	0,41								1142
Total							15,72	24,63	29,43	134,78	0,40	0,88	0,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	12,01			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.