

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.32	0.90	73.02	0.19	0.50	0.26	0.16	0.05	0.03	2.77	0.01	0.02	0.01	1174
01:00	5.37	2.27	80.14	0.18	0.51	0.26	0.21	0.06	0.09	3.18	0.01	0.02	0.01	1169
01:30	7.33	3.64	67.33	0.18	0.54	0.26	0.31	0.07	0.15	2.80	0.01	0.02	0.01	1153
02:00	11.88	11.44	65.16	0.18	0.53	0.25	0.51	0.08	0.49	2.80	0.01	0.02	0.01	1131
02:30	8.71	8.70	65.99	0.19	0.46	0.25	0.37	0.09	0.37	2.79	0.01	0.02	0.01	1137
03:00	9.83	9.13	64.96	0.18	0.49	0.25	0.42	0.06	0.39	2.74	0.01	0.02	0.01	1145
03:30	5.24	0.36	65.08	0.18	0.50	0.26	0.22	0.08	0.02	2.77	0.01	0.02	0.01	1147
04:00	5.13	2.82	67.91	0.18	0.52	0.25	0.22	0.08	0.12	2.97	0.01	0.02	0.01	1150
04:30	6.04	2.72	58.97	0.17	0.57	0.25	0.27	0.07	0.12	2.63	0.01	0.03	0.01	1188
05:00	9.44	6.58	46.46	0.19	0.50	0.26	0.40	0.07	0.28	1.99	0.01	0.02	0.01	1140
05:30	7.35	3.40	62.05	0.20	0.53	0.26	0.31	0.08	0.14	2.59	0.01	0.02	0.01	1130
06:00	7.60	3.19	40.30	0.20	0.48	0.23	0.28	0.10	0.12	1.49	0.01	0.02	0.01	1137
06:30	6.62	5.41	48.21	0.19	0.43	0.12	0.23	0.06	0.19	1.68	0.01	0.02	0.00	1122
07:00	7.69	5.05	50.06	0.23	0.50	0.20	0.25	0.05	0.16	1.61	0.01	0.02	0.01	1112
07:30	7.16	2.28	45.33	0.26	0.50	0.27	0.23	0.03	0.07	1.47	0.01	0.02	0.01	1166
08:00	7.72	2.03	44.73	0.24	0.51	0.26	0.26	0.02	0.07	1.48	0.01	0.02	0.01	1161
08:30	8.98	4.62	48.06	0.23	0.51	0.30	0.29	0.08	0.15	1.54	0.01	0.02	0.01	1174
09:00	8.79	3.06	44.77	0.22	0.52	0.38	0.28	0.05	0.10	1.44	0.01	0.02	0.01	1156
09:30	7.10	1.22	47.06	0.21	0.49	0.41	0.23	0.03	0.04	1.53	0.01	0.02	0.01	1161
10:00	8.38	5.96	49.75	0.21	0.53	0.42	0.28	0.35	0.20	1.66	0.01	0.02	0.01	1154
10:30	10.76	10.54	32.75	0.20	0.53	0.41	0.36	0.58	0.35	1.10	0.01	0.02	0.01	1132
11:00	10.26	12.58	31.69	0.43	0.55	0.37	0.33	1.48	0.40	1.02	0.01	0.02	0.01	1189
11:30	7.44	1.98	15.30	0.17	0.54	0.39	0.24	0.09	0.06	0.50	0.01	0.02	0.01	1189
12:00	6.57	2.77	32.90	0.16	0.56	0.40	0.23	0.06	0.10	1.13	0.01	0.02	0.01	1165
12:30	9.14	5.90	42.90	0.17	0.56	0.41	0.32	0.08	0.20	1.48	0.01	0.02	0.01	1159
13:00	8.94	8.20	40.11	0.19	0.55	0.40	0.31	0.11	0.28	1.37	0.01	0.02	0.01	1169
13:30	8.30	3.78	45.60	0.17	0.54	0.41	0.26	0.05	0.12	1.44	0.01	0.02	0.01	1167
14:00	5.85	0.00	59.03	0.15	0.63	0.42	0.19	0.08	0.00	1.94	0.01	0.02	0.01	1200
14:30	6.73	5.34	58.92	0.18	0.60	0.43	0.23	0.10	0.18	2.04	0.01	0.02	0.01	1147
15:00	13.93	16.98	60.50	0.17	0.55	0.42	0.53	0.28	0.65	2.30	0.01	0.02	0.02	1129
15:30	9.23	2.42	69.71	0.17	0.53	0.45	0.37	0.11	0.10	2.83	0.01	0.02	0.02	1136
16:00	5.32	2.71	67.71	0.16	0.55	0.46	0.22	0.11	0.11	2.87	0.01	0.02	0.02	1110
16:30	11.01	12.23	67.20	0.18	0.53	0.45	0.46	0.12	0.51	2.80	0.01	0.02	0.02	1110
17:00	9.58	3.70	66.38	0.15	0.58	0.50	0.40	0.11	0.15	2.78	0.01	0.02	0.02	1134
17:30	5.52	0.00	70.18	0.15	0.58	0.57	0.24	0.13	0.00	3.00	0.01	0.02	0.02	1145
18:00	7.47	9.50	64.79	0.14	0.54	0.48	0.33	0.14	0.41	2.82	0.01	0.02	0.02	1123
18:30	9.93	13.51	63.23	0.16	0.39	0.49	0.42	0.11	0.58	2.69	0.01	0.02	0.02	1120
19:00	7.58	3.88	71.26	0.14	0.46	0.54	0.33	0.11	0.17	3.10	0.01	0.02	0.02	1155
19:30	5.35	0.26	68.61	0.15	0.51	0.57	0.22	0.14	0.01	2.89	0.01	0.02	0.02	1146
20:00	4.52	0.20	71.67	0.13	0.51	0.57	0.20	0.13	0.01	3.09	0.01	0.02	0.02	1151
20:30	6.57	3.56	68.28	0.14	0.54	0.55	0.29	0.15	0.16	2.97	0.01	0.02	0.02	1144
21:00	7.93	1.29	64.81	0.14	0.49	0.51	0.34	0.12	0.06	2.82	0.01	0.02	0.02	1152
21:30	6.46	1.70	64.43	0.15	0.53	0.42	0.28	0.13	0.07	2.82	0.01	0.02	0.02	1155
22:00	6.42	2.48	64.96	0.15	0.46	0.42	0.28	0.10	0.11	2.81	0.01	0.02	0.02	1159
22:30	8.65	3.75	68.98	0.16	0.49	0.42	0.37	0.12	0.16	2.96	0.01	0.02	0.02	1160
23:00	8.32	2.91	68.20	0.16	0.51	0.41	0.37	0.10	0.13	3.00	0.01	0.02	0.02	1167
23:30	9.95	6.79	65.54	0.17	0.46	0.42	0.43	0.15	0.29	2.85	0.01	0.02	0.02	1150
00:00	6.69	0.88	67.41	0.16	0.50	0.42	0.29	0.12	0.04	2.96	0.01	0.02	0.02	1166
min	4,32	0,00	15,30	0,13	0,39	0,12	0,16	0,02	0,00	0,50	0,01	0,02	0,00	1110
max	13,93	16,98	80,14	0,43	0,63	0,57	0,53	1,48	0,65	3,18	0,01	0,03	0,02	1200
moyenne	7,81	4,68	57,67	0,18	0,52	0,38								1151
Total							14,58	17,87	8,72	110,30	0,33	0,97	0,71	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.