

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.31	10.68	70.65	0.26	0.31	0.54	0.35	0.08	0.45	2.99	0.01	0.01	0.02	1131
01:00	7.73	7.18	64.10	0.24	0.31	0.53	0.33	0.08	0.31	2.77	0.01	0.01	0.02	1141
01:30	11.24	19.88	53.66	0.30	0.32	0.52	0.48	0.08	0.85	2.30	0.01	0.01	0.02	1124
02:00	7.81	4.47	64.84	0.26	0.29	0.51	0.33	0.06	0.19	2.72	0.01	0.01	0.02	1138
02:30	4.27	0.23	76.51	1.05	0.33	0.52	0.18	0.06	0.01	3.30	0.05	0.01	0.02	1157
03:00	3.41	0.04	68.14	0.27	0.33	0.48	0.15	0.07	0.00	2.97	0.01	0.01	0.02	1157
03:30	3.53	1.39	65.09	0.27	0.38	0.43	0.16	0.09	0.06	2.94	0.01	0.02	0.02	1163
04:00	6.98	7.62	63.69	0.26	0.34	0.41	0.31	0.09	0.34	2.81	0.01	0.01	0.02	1127
04:30	9.61	6.42	70.13	0.22	0.28	0.42	0.40	0.06	0.27	2.95	0.01	0.01	0.02	1118
05:00	8.45	7.77	65.57	0.19	0.31	0.40	0.37	0.07	0.34	2.90	0.01	0.01	0.02	1139
05:30	8.94	5.96	62.95	0.24	0.29	0.41	0.39	0.07	0.26	2.73	0.01	0.01	0.02	1129
06:00	6.22	0.16	78.15	0.21	0.38	0.43	0.26	0.00	0.01	3.31	0.01	0.02	0.02	1145
06:30	7.55	4.27	84.32	0.22	0.50	0.42	0.33	0.11	0.19	3.74	0.01	0.02	0.02	1156
07:00	9.14	7.33	70.78	0.23	0.49	0.42	0.41	0.10	0.33	3.18	0.01	0.02	0.02	1146
07:30	11.03	8.83	64.67	0.21	0.43	0.41	0.49	0.29	0.39	2.89	0.01	0.02	0.02	1127
08:00	8.05	4.60	67.59	0.18	0.43	0.41	0.36	0.10	0.20	2.99	0.01	0.02	0.02	1130
08:30	7.08	4.24	66.85	0.19	0.42	0.42	0.31	0.10	0.19	2.93	0.01	0.02	0.02	1141
09:00	5.73	1.81	62.64	0.37	0.44	0.46	0.27	1.27	0.08	2.92	0.02	0.02	0.02	1191
09:30	4.66	0.52	63.64	0.16	0.42	0.53	0.21	0.08	0.02	2.83	0.01	0.02	0.02	1151
10:00	5.64	0.47	69.68	0.14	0.47	0.62	0.25	0.12	0.02	3.12	0.01	0.02	0.03	1161
10:30	7.11	1.67	63.91	0.15	0.46	0.68	0.31	0.10	0.07	2.79	0.01	0.02	0.03	1149
11:00	12.68	11.55	59.18	0.20	0.43	0.67	0.55	0.00	0.50	2.59	0.01	0.02	0.03	1113
11:30	7.10	0.13	53.10	0.18	0.44	0.67	0.31	0.11	0.01	2.30	0.01	0.02	0.03	1127
12:00	7.67	0.92	63.95	0.18	0.42	0.67	0.33	0.07	0.04	2.74	0.01	0.02	0.03	1115
12:30	7.54	1.32	67.35	0.21	0.45	0.67	0.31	0.10	0.05	2.78	0.01	0.02	0.03	1133
13:00	5.88	0.08	71.09	0.19	0.46	0.71	0.24	0.07	0.00	2.90	0.01	0.02	0.03	1138
13:30	8.01	0.86	68.92	0.15	0.47	0.67	0.35	0.13	0.04	3.05	0.01	0.02	0.03	1156
14:00	7.06	1.56	59.56	0.18	0.46	0.73	0.29	0.10	0.06	2.41	0.01	0.02	0.03	1108
14:30	8.04	2.06	69.19	0.17	0.40	0.67	0.35	0.09	0.09	3.00	0.01	0.02	0.03	1127
15:00	7.57	1.34	69.82	0.17	0.44	0.68	0.33	0.14	0.06	3.05	0.01	0.02	0.03	1129
15:30	10.01	11.91	67.74	0.16	0.42	0.68	0.44	0.14	0.52	2.98	0.01	0.02	0.03	1116
16:00	13.46	29.51	45.90	0.39	0.41	0.72	0.53	0.12	1.17	1.82	0.02	0.02	0.03	1068
16:30	4.83	0.58	69.10	0.14	0.49	0.69	0.21	0.12	0.03	3.03	0.01	0.02	0.03	1144
17:00	3.61	1.80	61.79	0.15	0.49	0.67	0.16	0.12	0.08	2.78	0.01	0.02	0.03	1172
17:30	8.07	19.10	62.56	0.21	0.43	0.69	0.35	0.41	0.84	2.75	0.01	0.02	0.03	1130
18:00	8.45	8.13	65.54	0.18	0.44	0.66	0.37	0.00	0.35	2.83	0.01	0.02	0.03	1108
18:30	7.85	9.59	69.51	0.18	0.41	0.65	0.33	0.07	0.41	2.94	0.01	0.02	0.03	1134
19:00	6.75	2.82	68.29	0.20	0.42	0.68	0.28	0.06	0.12	2.85	0.01	0.02	0.03	1135
19:30	7.50	2.39	68.47	0.23	0.46	0.68	0.32	0.08	0.10	2.94	0.01	0.02	0.03	1148
20:00	8.20	2.04	66.11	0.23	0.44	0.68	0.36	0.09	0.09	2.87	0.01	0.02	0.03	1146
20:30	9.21	4.01	64.42	0.23	0.47	0.67	0.41	0.08	0.18	2.86	0.01	0.02	0.03	1141
21:00	9.36	3.22	69.52	0.25	0.46	0.67	0.41	0.08	0.14	3.04	0.01	0.02	0.03	1159
21:30	8.86	3.09	66.91	0.31	0.47	0.66	0.40	0.08	0.14	2.99	0.01	0.02	0.03	1161
22:00	8.54	3.76	64.43	0.37	0.47	0.69	0.37	0.08	0.16	2.76	0.02	0.02	0.03	1137
22:30	8.06	4.09	65.16	0.37	0.41	0.68	0.35	0.10	0.18	2.79	0.02	0.02	0.03	1132
23:00	8.85	3.27	71.45	0.38	0.43	0.67	0.39	0.09	0.14	3.12	0.02	0.02	0.03	1141
23:30	6.31	1.37	65.94	0.34	0.48	0.66	0.28	0.08	0.06	2.95	0.02	0.02	0.03	1150
00:00	6.30	0.67	64.74	0.34	0.46	0.71	0.26	0.11	0.03	2.72	0.01	0.02	0.03	1143
min	3,41	0,04	45,90	0,14	0,28	0,40	0,15	0,00	0,00	1,82	0,01	0,01	0,02	1068
max	13,46	29,51	84,32	1,05	0,50	0,73	0,55	1,27	1,17	3,74	0,05	0,02	0,03	1191
moyenne	7,67	4,93	66,19	0,25	0,42	0,59								1138
Total							15,94	20,86	10,18	137,91	0,52	0,87	1,23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,92			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:40				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,75			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.