

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,00	10,81	65,27	0,17	0,40	0,52	0,38	0,14	0,46	2,77	0,01	0,02	0,02	1153
01:00	6,76	4,54	68,42	0,16	0,42	0,53	0,29	0,09	0,19	2,90	0,01	0,02	0,02	1146
01:30	8,06	6,64	69,59	0,19	0,41	0,53	0,35	0,09	0,29	3,02	0,01	0,02	0,02	1149
02:00	8,83	6,16	65,77	0,20	0,42	0,50	0,38	0,09	0,27	2,83	0,01	0,02	0,02	1142
02:30	9,67	8,40	64,51	0,18	0,37	0,47	0,42	0,10	0,36	2,79	0,01	0,02	0,02	1137
03:00	7,26	3,89	70,68	0,16	0,39	0,42	0,31	0,09	0,17	3,05	0,01	0,02	0,02	1142
03:30	5,57	1,77	66,44	0,16	0,44	0,41	0,25	0,11	0,08	2,94	0,01	0,02	0,02	1148
04:00	6,11	3,92	67,93	0,16	0,43	0,42	0,27	0,11	0,17	2,97	0,01	0,02	0,02	1148
04:30	7,60	7,30	63,28	0,15	0,44	0,41	0,33	0,08	0,32	2,78	0,01	0,02	0,02	1167
05:00	10,76	14,15	67,06	0,15	0,42	0,41	0,46	0,09	0,61	2,87	0,01	0,02	0,02	1153
05:30	8,51	5,06	68,79	0,14	0,46	0,40	0,38	0,10	0,23	3,06	0,01	0,02	0,02	1160
06:00	5,73	0,58	71,25	0,12	0,46	0,39	0,25	0,00	0,03	3,16	0,01	0,02	0,02	1155
06:30	6,58	3,58	58,98	0,13	0,43	0,28	0,29	0,10	0,16	2,62	0,01	0,02	0,01	1151
07:00	10,04	5,40	63,23	0,14	0,39	0,41	0,45	0,13	0,24	2,81	0,01	0,02	0,02	1137
07:30	6,81	0,64	67,42	0,13	0,41	0,40	0,30	0,12	0,03	3,01	0,01	0,02	0,02	1141
08:00	8,88	4,27	67,00	0,14	0,38	0,42	0,39	0,10	0,19	2,92	0,01	0,02	0,02	1125
08:30	9,08	4,87	66,78	0,13	0,43	0,41	0,41	0,09	0,22	2,98	0,01	0,02	0,02	1143
09:00	8,80	5,06	64,80	0,14	0,38	0,52	0,39	0,23	0,23	2,89	0,01	0,02	0,02	1137
09:30	11,02	7,40	63,85	0,55	0,35	0,54	0,47	0,12	0,32	2,74	0,02	0,02	0,02	1132
10:00	9,33	2,66	67,63	0,17	0,42	0,54	0,41	0,15	0,12	2,98	0,01	0,02	0,02	1152
10:30	9,31	3,74	65,82	0,19	0,37	0,53	0,41	0,11	0,17	2,92	0,01	0,02	0,02	1133
11:00	5,90	0,00	70,78	0,26	0,47	0,61	0,26	0,11	0,00	3,16	0,01	0,02	0,03	1175
11:30	6,48	1,98	61,05	0,30	0,38	0,58	0,29	0,13	0,09	2,69	0,01	0,02	0,03	1131
12:00	8,95	4,45	67,91	0,24	0,41	0,65	0,40	0,14	0,20	3,02	0,01	0,02	0,03	1134
12:30	6,66	2,03	64,90	0,25	0,37	0,61	0,29	0,08	0,09	2,88	0,01	0,02	0,03	1127
13:00	7,54	6,91	70,80	0,22	0,38	0,63	0,33	0,08	0,30	3,08	0,01	0,02	0,03	1142
13:30	6,68	1,91	64,59	0,22	0,43	0,61	0,29	0,10	0,08	2,81	0,01	0,02	0,03	1134
14:00	7,76	6,18	64,95	0,25	0,43	0,67	0,33	0,23	0,26	2,74	0,01	0,02	0,03	1141
14:30	10,71	21,05	56,93	0,30	0,38	0,64	0,42	0,18	0,83	2,26	0,01	0,02	0,03	1073
15:00	8,29	23,53	52,18	0,27	0,34	0,69	0,29	0,17	0,81	1,80	0,01	0,01	0,02	1041
15:30	4,74	8,69	58,42	0,30	0,40	0,61	0,18	0,66	0,33	2,21	0,01	0,02	0,02	1095
16:00	8,06	56,38	70,42	0,16	0,39	0,50	0,33	0,14	2,32	2,90	0,01	0,02	0,02	1143
16:30	4,61	12,92	58,68	0,17	0,35	0,53	0,20	0,07	0,56	2,54	0,01	0,02	0,02	1127
17:00	6,73	9,97	59,08	0,18	0,33	0,61	0,29	0,12	0,43	2,56	0,01	0,01	0,03	1110
17:30	7,77	7,84	60,14	0,18	0,35	0,61	0,34	0,09	0,34	2,59	0,01	0,01	0,03	1111
18:00	7,90	8,19	69,47	0,18	0,34	0,64	0,33	0,00	0,34	2,93	0,01	0,01	0,03	1114
18:30	10,27	14,76	51,06	0,18	0,36	0,49	0,43	0,07	0,62	2,16	0,01	0,02	0,02	1114
19:00	14,23	15,71	62,61	0,16	0,44	0,63	0,62	0,10	0,68	2,71	0,01	0,02	0,03	1117
19:30	10,05	22,52	71,44	0,15	0,47	0,66	0,43	0,08	0,96	3,04	0,01	0,02	0,03	1111
20:00	6,25	12,50	64,53	0,13	0,50	0,64	0,27	0,09	0,54	2,78	0,01	0,02	0,03	1131
20:30	4,13	3,42	72,74	0,14	0,54	0,63	0,18	0,09	0,15	3,11	0,01	0,02	0,03	1142
21:00	4,76	9,48	66,46	0,14	0,54	0,61	0,21	0,11	0,42	2,91	0,01	0,02	0,03	1137
21:30	9,10	21,78	62,27	0,15	0,49	0,63	0,41	0,13	0,97	2,79	0,01	0,02	0,03	1121
22:00	8,01	13,69	67,56	0,17	0,50	0,58	0,34	0,12	0,58	2,88	0,01	0,02	0,02	1104
22:30	6,54	22,76	64,54	0,17	0,45	0,53	0,28	0,10	0,96	2,73	0,01	0,02	0,02	1113
23:00	6,85	12,54	71,41	0,15	0,48	0,58	0,29	0,11	0,52	2,99	0,01	0,02	0,02	1127
23:30	3,73	1,08	69,40	0,15	0,52	0,65	0,16	0,12	0,05	3,00	0,01	0,02	0,03	1143
00:00	3,93	14,19	60,22	0,15	0,49	0,63	0,17	0,11	0,63	2,65	0,01	0,02	0,03	1114
min	3,73	0,00	51,06	0,12	0,33	0,28	0,16	0,00	0,00	1,80	0,01	0,01	0,01	1041
max	14,23	56,38	72,74	0,55	0,54	0,69	0,62	0,66	2,32	3,16	0,02	0,02	0,03	1175
moyenne	7,72	9,32	65,19	0,19	0,42	0,54								1134
Total							15,94	19,97	18,89	134,93	0,38	0,87	1,11	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:20				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.