

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,76	7,55	64,88	0,12	0,43	0,66	0,39	0,10	0,34	2,89	0,01	0,02	0,03	1128
01:00	8,17	5,11	67,20	0,14	0,44	0,68	0,35	0,13	0,22	2,88	0,01	0,02	0,03	1116
01:30	7,77	4,40	66,65	0,13	0,43	0,67	0,34	0,13	0,19	2,90	0,01	0,02	0,03	1128
02:00	8,23	3,61	68,74	0,14	0,43	0,66	0,36	0,13	0,16	2,98	0,01	0,02	0,03	1136
02:30	6,85	3,10	67,12	0,13	0,44	0,55	0,30	0,09	0,14	2,97	0,01	0,02	0,02	1143
03:00	6,21	2,13	66,31	0,14	0,43	0,55	0,27	0,13	0,09	2,90	0,01	0,02	0,02	1147
03:30	7,62	4,02	67,01	0,14	0,44	0,54	0,34	0,12	0,18	2,95	0,01	0,02	0,02	1143
04:00	8,43	5,50	68,04	0,14	0,44	0,54	0,37	0,19	0,24	3,00	0,01	0,02	0,02	1147
04:30	6,97	2,56	68,14	0,13	0,42	0,55	0,30	0,12	0,11	2,96	0,01	0,02	0,02	1142
05:00	7,82	4,16	65,06	0,15	0,43	0,54	0,34	0,13	0,18	2,83	0,01	0,02	0,02	1138
05:30	7,86	6,67	63,40	0,14	0,44	0,43	0,34	0,09	0,29	2,71	0,01	0,02	0,02	1128
06:00	7,90	7,34	62,31	0,16	0,41	0,33	0,33	0,11	0,31	2,60	0,01	0,02	0,01	1129
06:30	6,92	7,15	72,84	0,15	0,41	0,12	0,30	0,07	0,31	3,15	0,01	0,02	0,01	1165
07:00	6,46	9,04	64,15	0,16	0,54	0,23	0,28	0,14	0,39	2,79	0,01	0,02	0,01	1156
07:30	8,87	7,24	64,96	0,13	0,60	0,40	0,39	0,09	0,32	2,89	0,01	0,03	0,02	1143
08:00	8,59	7,77	67,71	2,79	0,55	0,49	0,38	1,18	0,34	2,97	0,12	0,02	0,02	1143
08:30	7,29	3,67	66,96	0,15	0,57	0,53	0,32	0,10	0,16	2,95	0,01	0,02	0,02	1142
09:00	8,84	14,70	64,74	0,15	0,56	0,53	0,39	0,14	0,65	2,84	0,01	0,02	0,02	1144
09:30	7,92	3,61	69,55	0,13	0,59	0,53	0,34	0,08	0,15	2,97	0,01	0,03	0,02	1148
10:00	7,59	10,11	61,52	0,17	0,60	0,53	0,33	0,10	0,44	2,70	0,01	0,03	0,02	1154
10:30	7,14	8,77	63,13	0,11	0,55	0,53	0,31	0,08	0,38	2,75	0,00	0,02	0,02	1138
11:00	8,01	7,65	68,99	0,12	0,57	0,58	0,34	0,11	0,33	2,95	0,01	0,02	0,02	1147
11:30	8,83	7,72	68,52	0,11	0,61	0,64	0,38	0,08	0,34	2,98	0,00	0,03	0,03	1152
12:00	7,97	7,20	63,37	0,12	0,59	0,65	0,36	0,09	0,32	2,84	0,01	0,03	0,03	1149
12:30	7,54	4,28	68,63	0,12	0,56	0,65	0,33	0,09	0,19	2,98	0,01	0,02	0,03	1140
13:00	8,62	8,43	64,58	0,12	0,58	0,65	0,37	0,10	0,36	2,78	0,01	0,02	0,03	1137
13:30	9,56	7,19	67,27	0,12	0,56	0,66	0,40	0,06	0,30	2,78	0,01	0,02	0,03	1131
14:00	7,95	5,05	61,21	0,13	0,60	0,66	0,34	0,06	0,22	2,61	0,01	0,03	0,03	1148
14:30	8,98	9,51	67,32	0,14	0,59	0,65	0,39	0,09	0,41	2,90	0,01	0,03	0,03	1137
15:00	7,96	6,40	66,33	0,14	0,56	0,64	0,34	0,10	0,28	2,85	0,01	0,02	0,03	1134
15:30	7,35	3,81	67,42	0,17	0,59	0,64	0,32	0,09	0,16	2,90	0,01	0,03	0,03	1142
16:00	7,51	6,79	63,21	0,17	0,52	0,64	0,32	0,18	0,29	2,70	0,01	0,02	0,03	1142
16:30	7,96	5,48	66,51	0,16	0,58	0,62	0,35	0,06	0,24	2,90	0,01	0,03	0,03	1164
17:00	8,39	10,59	60,00	0,15	0,55	0,63	0,36	0,07	0,45	2,56	0,01	0,02	0,03	1151
17:30	6,93	4,51	71,98	0,16	0,55	0,65	0,30	0,08	0,19	3,07	0,01	0,02	0,03	1140
18:00	10,15	8,85	67,80	0,16	0,51	0,58	0,44	0,09	0,39	2,95	0,01	0,02	0,03	1134
18:30	8,57	6,79	63,34	0,21	0,49	0,57	0,37	0,10	0,30	2,75	0,01	0,02	0,02	1129
19:00	8,11	4,96	68,28	0,24	0,50	0,65	0,35	0,08	0,21	2,95	0,01	0,02	0,03	1133
19:30	6,31	2,70	68,93	0,19	0,50	0,66	0,27	0,07	0,12	2,96	0,01	0,02	0,03	1128
20:00	7,12	6,11	62,42	0,16	0,47	0,65	0,31	0,08	0,27	2,72	0,01	0,02	0,03	1147
20:30	7,60	4,59	65,30	0,15	0,51	0,66	0,33	0,08	0,20	2,87	0,01	0,02	0,03	1142
21:00	6,41	3,76	64,18	0,13	0,49	0,66	0,27	0,07	0,16	2,74	0,01	0,02	0,03	1132
21:30	6,73	2,20	70,20	0,12	0,53	0,66	0,29	0,08	0,09	3,02	0,01	0,02	0,03	1147
22:00	8,46	5,66	63,43	0,12	0,51	0,65	0,37	0,09	0,25	2,78	0,01	0,02	0,03	1141
22:30	9,33	6,63	71,12	0,14	0,50	0,67	0,40	0,09	0,29	3,06	0,01	0,02	0,03	1142
23:00	7,23	1,97	68,13	0,12	0,52	0,66	0,32	0,09	0,09	3,01	0,01	0,02	0,03	1158
23:30	7,45	4,21	66,94	0,13	0,54	0,66	0,33	0,09	0,19	2,99	0,01	0,02	0,03	1145
00:00	7,87	4,02	67,43	0,14	0,48	0,67	0,34	0,08	0,18	2,94	0,01	0,02	0,03	1146
min	6,21	1,97	60,00	0,11	0,41	0,12	0,27	0,06	0,09	2,56	0,00	0,02	0,01	1116
max	10,15	14,70	72,84	2,79	0,61	0,68	0,44	1,18	0,65	3,15	0,12	0,03	0,03	1165
moyenne	7,86	5,94	66,32	0,20	0,51	0,58								1142
Total							16,37	16,79	12,38	138,17	0,42	1,07	1,21	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.