

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,78	12,47	47,24	0,22	0,40	0,38	0,36	0,09	0,51	1,94	0,01	0,02	0,02	1145
01:00	7,74	5,21	61,08	0,22	0,46	0,38	0,32	0,05	0,22	2,53	0,01	0,02	0,02	1155
01:30	7,48	8,06	66,68	0,23	0,43	0,39	0,32	0,07	0,34	2,83	0,01	0,02	0,02	1169
02:00	7,28	6,14	66,95	0,23	0,46	0,39	0,32	0,08	0,27	2,94	0,01	0,02	0,02	1185
02:30	6,65	5,98	65,13	0,20	0,47	0,34	0,28	0,07	0,25	2,71	0,01	0,02	0,01	1162
03:00	7,33	6,69	65,74	0,15	0,45	0,25	0,30	0,07	0,28	2,73	0,01	0,02	0,01	1175
03:30	7,05	6,65	68,97	0,14	0,49	0,25	0,31	0,07	0,29	3,04	0,01	0,02	0,01	1199
04:00	6,75	5,27	67,13	0,15	0,46	0,26	0,30	0,08	0,23	2,94	0,01	0,02	0,01	1187
04:30	5,94	5,54	65,29	0,15	0,49	0,26	0,25	0,07	0,24	2,78	0,01	0,02	0,01	1183
05:00	8,97	9,05	66,00	0,15	0,43	0,26	0,39	0,19	0,40	2,90	0,01	0,02	0,01	1160
05:30	7,98	5,65	65,22	0,15	0,43	0,25	0,36	0,10	0,26	2,95	0,01	0,02	0,01	1166
06:00	8,64	6,78	62,23	0,15	0,47	0,26	0,38	0,08	0,30	2,76	0,01	0,02	0,01	1127
06:30	7,18	5,26	58,63	0,15	0,42	0,26	0,31	0,07	0,23	2,52	0,01	0,02	0,01	1131
07:00	10,27	8,47	59,77	0,15	0,43	0,26	0,44	0,07	0,36	2,56	0,01	0,02	0,01	1128
07:30	8,09	7,33	62,01	0,14	0,41	0,25	0,35	0,06	0,31	2,65	0,01	0,02	0,01	1157
08:00	7,47	5,62	66,21	0,17	0,48	0,33	0,27	0,05	0,20	2,38	0,01	0,02	0,01	1163
08:30	8,70	1,47	53,13	0,07	0,43	0,56	0,37	0,11	0,06	2,29	0,00	0,02	0,02	1142
09:00	6,48	1,78	58,91	0,31	0,44	0,56	0,28	0,13	0,08	2,53	0,01	0,02	0,02	1119
09:30	11,24	38,19	64,73	0,10	0,44	0,62	0,44	0,12	1,51	2,56	0,00	0,02	0,02	1088
10:00	10,71	79,38	86,67	0,11	0,49	0,59	0,45	0,45	3,33	3,63	0,00	0,02	0,02	1161
10:30	4,37	7,47	63,90	0,07	0,46	0,56	0,19	0,13	0,33	2,84	0,00	0,02	0,02	1139
11:00	2,60	0,01	65,30	0,06	0,44	0,56	0,11	0,12	0,00	2,88	0,00	0,02	0,02	1130
11:30	2,70	2,93	65,03	0,08	0,42	0,56	0,12	0,09	0,13	2,79	0,00	0,02	0,02	1123
12:00	8,49	34,93	64,17	0,09	0,46	0,56	0,36	0,14	1,48	2,72	0,00	0,02	0,02	1135
12:30	9,52	19,29	66,69	0,09	0,41	0,57	0,41	0,09	0,83	2,87	0,00	0,02	0,02	1136
13:00	11,40	38,95	60,99	0,09	0,40	0,60	0,48	0,16	1,64	2,57	0,00	0,02	0,03	1122
13:30	9,71	13,88	62,12	0,08	0,46	0,60	0,40	0,10	0,57	2,55	0,00	0,02	0,02	1155
14:00	5,77	19,11	66,73	0,09	0,47	0,68	0,24	0,12	0,81	2,81	0,00	0,02	0,03	1149
14:30	5,26	13,91	70,35	0,08	0,47	0,69	0,23	0,12	0,60	3,04	0,00	0,02	0,03	1147
15:00	8,66	25,91	64,04	0,20	0,40	0,49	0,36	0,09	1,08	2,68	0,01	0,02	0,02	1120
15:30	9,11	30,37	70,09	0,24	0,42	0,41	0,39	0,06	1,30	3,00	0,01	0,02	0,02	1151
16:00	8,56	33,01	61,82	0,23	0,39	0,40	0,35	0,09	1,35	2,53	0,01	0,02	0,02	1140
16:30	8,44	19,66	66,77	0,23	0,33	0,39	0,34	0,05	0,80	2,70	0,01	0,01	0,02	1156
17:00	6,23	5,51	69,26	0,17	0,43	0,29	0,26	0,08	0,23	2,91	0,01	0,02	0,01	1157
17:30	5,08	5,28	59,74	0,15	0,46	0,26	0,22	0,09	0,23	2,57	0,01	0,02	0,01	1159
18:00	10,32	18,13	63,11	0,14	0,39	0,25	0,46	0,16	0,81	2,81	0,01	0,02	0,01	1135
18:30	6,51	4,00	71,08	0,15	0,45	0,25	0,29	0,12	0,18	3,12	0,01	0,02	0,01	1146
19:00	7,96	12,64	64,57	0,14	0,42	0,25	0,36	0,17	0,57	2,91	0,01	0,02	0,01	1149
19:30	10,94	23,96	64,79	0,15	0,39	0,25	0,47	0,09	1,04	2,81	0,01	0,02	0,01	1129
20:00	8,64	25,48	66,70	0,16	0,40	0,33	0,32	0,07	0,94	2,47	0,01	0,01	0,01	1145
20:30	8,61	13,77	51,54	0,10	0,54	0,55	0,37	0,08	0,59	2,22	0,00	0,02	0,02	1147
21:00	7,16	16,89	64,22	0,10	0,51	0,55	0,31	0,09	0,73	2,76	0,00	0,02	0,02	1142
21:30	6,25	40,29	66,81	0,11	0,54	0,47	0,27	0,12	1,77	2,93	0,00	0,02	0,02	1149
22:00	4,99	34,50	65,22	0,15	0,47	0,25	0,22	0,07	1,52	2,87	0,01	0,02	0,01	1167
22:30	5,93	52,63	65,24	0,14	0,45	0,25	0,26	0,08	2,28	2,83	0,01	0,02	0,01	1148
23:00	4,68	37,38	61,15	0,14	0,43	0,24	0,20	0,07	1,63	2,67	0,01	0,02	0,01	1161
23:30	4,43	24,60	63,44	0,15	0,43	0,25	0,19	0,12	1,08	2,78	0,01	0,02	0,01	1158
00:00	6,21	53,53	68,29	0,14	0,43	0,25	0,27	0,08	2,32	2,96	0,01	0,02	0,01	1171
min	2,60	0,01	47,24	0,06	0,33	0,24	0,11	0,05	0,00	1,94	0,00	0,01	0,01	1088
max	11,40	79,38	86,67	0,31	0,54	0,69	0,48	0,45	3,33	3,63	0,01	0,02	0,03	1199
moyenne	7,48	17,90	64,39	0,15	0,44	0,39								1150
Total							15,27	19,51	36,50	131,80	0,30	0,91	0,80	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.