

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.69	18.14	63.24	0.14	0.37	0.24	0.42	0.16	0.79	2.74	0.01	0.02	0.01	1155
01:00	7.90	11.93	69.45	0.14	0.36	0.25	0.34	0.05	0.51	2.95	0.01	0.02	0.01	1152
01:30	6.03	7.67	68.17	0.15	0.40	0.25	0.26	0.07	0.33	2.95	0.01	0.02	0.01	1156
02:00	6.19	7.55	68.09	0.15	0.39	0.25	0.27	0.08	0.33	3.00	0.01	0.02	0.01	1158
02:30	7.55	9.77	67.43	0.15	0.43	0.25	0.34	0.07	0.44	3.04	0.01	0.02	0.01	1166
03:00	7.76	8.43	65.36	0.10	0.38	0.17	0.35	0.08	0.38	2.91	0.00	0.02	0.01	1148
03:30	7.42	7.49	66.11	0.10	0.40	0.18	0.33	0.08	0.33	2.94	0.00	0.02	0.01	1145
04:00	7.89	8.56	66.83	0.12	0.42	0.20	0.35	0.08	0.38	2.98	0.01	0.02	0.01	1161
04:30	8.19	8.50	66.65	0.10	0.42	0.17	0.37	0.07	0.38	3.00	0.00	0.02	0.01	1162
05:00	8.14	8.08	65.09	0.10	0.38	0.18	0.36	0.08	0.36	2.90	0.00	0.02	0.01	1141
05:30	7.27	2.41	66.12	0.08	0.45	0.38	0.31	0.08	0.10	2.84	0.00	0.02	0.02	1145
06:00	8.28	5.18	67.27	0.09	0.47	0.34	0.35	0.07	0.22	2.84	0.00	0.02	0.01	1154
06:30	8.07	4.57	67.48	0.09	0.38	0.36	0.35	0.09	0.20	2.96	0.00	0.02	0.02	1162
07:00	8.92	4.31	65.00	0.09	0.42	0.42	0.39	0.15	0.19	2.87	0.00	0.02	0.02	1152
07:30	9.30	6.66	66.32	0.11	0.37	0.42	0.40	0.09	0.29	2.88	0.00	0.02	0.02	1141
08:00	4.74	0.49	67.26	0.10	0.40	0.42	0.21	0.08	0.02	2.92	0.00	0.02	0.02	1144
08:30	7.73	10.60	64.95	3.47	0.41	0.42	0.34	0.09	0.47	2.86	0.15	0.02	0.02	1153
09:00	6.89	3.20	69.14	0.11	0.44	0.46	0.30	0.07	0.14	3.03	0.00	0.02	0.02	1155
09:30	9.48	8.55	63.54	0.15	0.53	0.25	0.43	0.10	0.39	2.88	0.01	0.02	0.01	1158
10:00	11.11	17.98	65.97	0.15	0.48	0.25	0.48	0.07	0.78	2.87	0.01	0.02	0.01	1159
10:30	8.63	8.67	67.13	0.09	0.44	0.53	0.36	0.09	0.36	2.83	0.00	0.02	0.02	1156
11:00	7.60	55.60	79.45	0.08	0.44	0.56	0.32	0.11	2.34	3.34	0.00	0.02	0.02	1140
11:30	6.07	49.24	71.09	0.10	0.39	0.59	0.25	0.10	2.00	2.89	0.00	0.02	0.02	1116
12:00	4.63	19.91	64.69	0.12	0.38	0.57	0.18	0.09	0.78	2.53	0.00	0.02	0.02	1119
12:30	10.65	25.27	63.74	0.15	0.37	0.54	0.41	0.21	0.97	2.45	0.01	0.01	0.02	1155
13:00	9.35	21.22	69.69	0.11	0.40	0.55	0.38	0.05	0.86	2.81	0.00	0.02	0.02	1156
13:30	7.08	10.49	54.94	0.09	0.36	0.64	0.29	0.05	0.42	2.22	0.00	0.01	0.03	1151
14:00	9.39	38.03	91.69	0.11	0.45	0.64	0.39	0.09	1.58	3.80	0.00	0.02	0.03	1178
14:30	6.57	40.41	71.06	0.09	0.46	0.65	0.30	0.11	1.82	3.20	0.00	0.02	0.03	1193
15:00	5.10	22.20	62.34	0.08	0.37	0.66	0.22	0.12	0.97	2.72	0.00	0.02	0.03	1151
15:30	5.95	12.53	68.24	0.09	0.40	0.66	0.26	0.16	0.54	2.94	0.00	0.02	0.03	1163
16:00	7.95	8.43	70.00	0.11	0.45	0.59	0.34	0.12	0.36	3.01	0.00	0.02	0.03	1158
16:30	11.87	16.11	65.77	0.07	0.41	0.64	0.52	0.09	0.71	2.90	0.00	0.02	0.03	1144
17:00	17.13	17.50	64.64	0.07	0.36	0.68	0.73	0.09	0.74	2.75	0.00	0.02	0.03	1133
17:30	9.27	3.54	64.67	0.07	0.41	0.66	0.40	0.07	0.15	2.76	0.00	0.02	0.03	1154
18:00	5.58	0.52	72.75	0.10	0.41	0.51	0.23	0.08	0.02	3.04	0.00	0.02	0.02	1147
18:30	4.17	0.00	65.58	0.10	0.53	0.44	0.18	0.09	0.00	2.80	0.00	0.02	0.02	1163
19:00	3.98	0.00	63.81	0.07	0.61	0.57	0.17	0.11	0.00	2.65	0.00	0.03	0.02	1152
19:30	3.43	0.32	67.83	0.07	0.61	0.59	0.14	0.09	0.01	2.86	0.00	0.03	0.02	1176
20:00	4.71	0.92	64.83	0.09	0.61	0.63	0.19	0.10	0.04	2.63	0.00	0.02	0.03	1148
20:30	5.58	2.01	66.43	0.12	0.58	0.58	0.22	0.09	0.08	2.56	0.00	0.02	0.02	1164
21:00	6.97	3.00	67.69	0.11	0.58	0.58	0.28	0.08	0.12	2.75	0.00	0.02	0.02	1155
21:30	9.71	8.02	70.47	0.11	0.57	0.57	0.39	0.08	0.33	2.86	0.00	0.02	0.02	1148
22:00	10.67	10.85	69.36	0.10	0.62	0.56	0.46	0.10	0.47	3.00	0.00	0.03	0.02	1159
22:30	8.83	6.38	65.49	0.10	0.58	0.56	0.38	0.10	0.28	2.83	0.00	0.03	0.02	1148
23:00	11.44	11.56	59.17	1.03	0.56	0.54	0.50	0.12	0.51	2.61	0.05	0.02	0.02	1152
23:30	6.90	2.97	67.56	0.11	0.61	0.54	0.30	0.09	0.13	2.97	0.00	0.03	0.02	1149
00:00	5.05	1.26	66.72	0.10	0.58	0.56	0.22	0.10	0.05	2.89	0.00	0.03	0.02	1156
min	3,43	0,00	54,94	0,07	0,36	0,17	0,14	0,05	0,00	2,22	0,00	0,01	0,01	1116
max	17,13	55,60	91,69	3,47	0,62	0,68	0,73	0,21	2,34	3,80	0,15	0,03	0,03	1193
moyenne	7,77	11,61	67,21	0,19	0,46	0,46								1154
Total							15,98	17,90	23,68	137,98	0,40	0,93	0,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,79			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.