

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.11	3.53	67.25	0.10	0.61	0.55	0.22	0.13	0.15	2.94	0.00	0.03	0.02	1167
01:00	5.59	5.94	67.44	0.10	0.62	0.55	0.24	0.11	0.26	2.95	0.00	0.03	0.02	1168
01:30	8.94	9.26	68.43	0.11	0.59	0.54	0.40	0.09	0.41	3.03	0.00	0.03	0.02	1175
02:00	9.13	9.57	65.38	0.12	0.59	0.56	0.39	0.09	0.41	2.79	0.01	0.03	0.02	1149
02:30	8.01	10.50	68.38	0.11	0.60	0.56	0.35	0.09	0.46	2.97	0.00	0.03	0.02	1172
03:00	9.87	31.06	63.36	0.12	0.60	0.57	0.42	0.11	1.32	2.69	0.00	0.03	0.02	1152
03:30	7.45	49.72	67.72	0.14	0.57	0.56	0.31	0.09	2.05	2.80	0.01	0.02	0.02	1134
04:00	5.15	41.12	67.46	0.13	0.58	0.56	0.21	0.09	1.72	2.81	0.01	0.02	0.02	1144
04:30	4.82	46.53	67.77	0.14	0.55	0.56	0.20	0.08	1.91	2.78	0.01	0.02	0.02	1144
05:00	4.44	33.69	63.68	0.11	0.59	0.54	0.19	0.09	1.43	2.71	0.00	0.03	0.02	1156
05:30	4.77	51.36	70.31	0.13	0.55	0.54	0.20	0.07	2.14	2.92	0.01	0.02	0.02	1159
06:00	4.42	47.11	69.12	0.12	0.46	0.43	0.19	0.09	1.99	2.92	0.00	0.02	0.02	1162
06:30	3.88	52.05	63.35	0.11	0.41	0.39	0.17	0.12	2.31	2.81	0.01	0.02	0.02	1163
07:00	3.62	49.92	68.31	0.13	0.44	0.51	0.16	0.11	2.19	2.99	0.01	0.02	0.02	1143
07:30	2.76	7.34	68.50	0.11	0.48	0.52	0.12	0.08	0.32	3.00	0.00	0.02	0.02	1153
08:00	2.81	42.02	65.27	0.11	0.48	0.54	0.12	0.10	1.85	2.88	0.00	0.02	0.02	1150
08:30	2.54	7.90	69.62	0.11	0.53	0.55	0.11	0.09	0.35	3.05	0.00	0.02	0.02	1155
09:00	5.80	25.96	62.76	0.17	0.46	0.55	0.25	0.60	1.13	2.73	0.01	0.02	0.02	1163
09:30	16.26	57.21	67.16	0.12	0.45	0.56	0.70	0.10	2.48	2.91	0.01	0.02	0.02	1136
10:00	8.14	9.17	69.53	0.10	0.51	0.56	0.36	0.10	0.40	3.06	0.00	0.02	0.02	1149
10:30	11.91	16.55	66.86	0.12	0.43	0.55	0.52	0.13	0.73	2.94	0.01	0.02	0.02	1133
11:00	13.70	15.13	65.10	0.15	0.35	0.25	0.59	0.07	0.65	2.79	0.01	0.01	0.01	1135
11:30	12.60	13.18	63.43	0.14	0.43	0.24	0.56	0.39	0.58	2.80	0.01	0.02	0.01	1178
12:00	7.44	7.00	67.51	0.15	0.38	0.25	0.32	0.06	0.30	2.87	0.01	0.02	0.01	1164
12:30	5.77	3.88	65.76	0.15	0.39	0.26	0.24	0.07	0.16	2.71	0.01	0.02	0.01	1163
13:00	7.19	8.15	64.61	0.16	0.37	0.27	0.29	0.08	0.33	2.61	0.01	0.01	0.01	1141
13:30	8.96	12.00	66.50	0.16	0.36	0.27	0.34	0.07	0.46	2.55	0.01	0.01	0.01	1145
14:00	7.96	8.37	64.14	0.16	0.40	0.28	0.31	0.09	0.33	2.49	0.01	0.02	0.01	1127
14:30	10.69	38.64	58.80	0.15	0.44	0.61	0.38	0.09	1.37	2.09	0.01	0.02	0.02	1119
15:00	7.86	35.18	67.70	0.09	0.49	0.69	0.33	0.09	1.48	2.84	0.00	0.02	0.03	1145
15:30	8.59	68.21	66.79	0.12	0.48	0.57	0.35	0.11	2.81	2.75	0.00	0.02	0.02	1160
16:00	8.77	23.30	67.55	0.11	0.49	0.57	0.38	0.11	1.02	2.95	0.00	0.02	0.02	1160
16:30	7.23	11.11	68.58	0.11	0.47	0.55	0.31	0.10	0.48	2.94	0.00	0.02	0.02	1160
17:00	12.12	32.83	63.54	0.10	0.46	0.54	0.53	0.10	1.44	2.79	0.00	0.02	0.02	1149
17:30	11.97	13.52	66.60	0.10	0.54	0.58	0.49	0.10	0.55	2.71	0.00	0.02	0.02	1131
18:00	9.95	40.19	73.26	0.11	0.44	0.47	0.42	0.10	1.69	3.09	0.00	0.02	0.02	1158
18:30	6.65	37.88	63.85	0.13	0.36	0.38	0.28	0.11	1.60	2.69	0.01	0.02	0.02	1155
19:00	5.31	31.77	64.38	0.12	0.48	0.61	0.20	0.11	1.20	2.44	0.00	0.02	0.02	1140
19:30	5.75	29.05	69.63	0.10	0.44	0.58	0.23	0.08	1.17	2.80	0.00	0.02	0.02	1152
20:00	8.68	29.01	59.47	0.21	0.37	0.65	0.30	1.13	1.00	2.05	0.01	0.01	0.02	1077
20:30	5.99	1.49	52.22	0.52	0.26	0.81	0.16	0.15	0.04	1.40	0.01	0.01	0.02	1004
21:00	7.12	13.71	62.82	0.30	0.33	0.73	0.21	0.09	0.40	1.82	0.01	0.01	0.02	1034
21:30	8.22	14.34	64.15	0.19	0.39	0.68	0.26	0.08	0.45	2.01	0.01	0.01	0.02	1059
22:00	8.10	9.18	68.46	0.16	0.40	0.63	0.28	0.07	0.32	2.35	0.01	0.01	0.02	1096
22:30	6.89	3.11	70.88	0.14	0.38	0.61	0.25	0.06	0.11	2.53	0.01	0.01	0.02	1115
23:00	7.43	4.00	68.19	0.14	0.39	0.61	0.27	0.07	0.14	2.45	0.01	0.01	0.02	1111
23:30	9.75	9.99	70.64	0.12	0.42	0.58	0.39	0.09	0.40	2.84	0.00	0.02	0.02	1148
00:00	8.27	9.55	65.46	0.09	0.48	0.55	0.36	0.13	0.42	2.85	0.00	0.02	0.02	1173
min	2,54	1,49	52,22	0,09	0,26	0,24	0,11	0,06	0,04	1,40	0,00	0,01	0,01	1004
max	16,26	68,21	73,26	0,52	0,62	0,81	0,70	1,13	2,81	3,09	0,01	0,03	0,03	1178
moyenne	7,59	23,57	66,20	0,14	0,46	0,52								1139
Total							14,85	17,30	46,87	129,88	0,26	0,92	1,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,47			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.