

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3,29	36,02	71,16	0,12	0,52	0,47	0,14	0,11	1,56	3,08	0,01	0,02	0,02	1157
01:00	2,89	30,53	64,18	0,11	0,53	0,41	0,13	0,10	1,34	2,81	0,00	0,02	0,02	1161
01:30	3,16	56,68	63,20	0,12	0,50	0,40	0,14	0,12	2,48	2,77	0,01	0,02	0,02	1163
02:00	2,95	38,14	66,95	0,13	0,51	0,41	0,12	0,09	1,60	2,82	0,01	0,02	0,02	1140
02:30	2,75	27,20	69,92	0,12	0,47	0,41	0,12	0,08	1,14	2,92	0,00	0,02	0,02	1152
03:00	2,68	31,19	64,45	0,10	0,52	0,42	0,11	0,08	1,33	2,74	0,00	0,02	0,02	1164
03:30	2,36	17,31	66,96	0,11	0,52	0,41	0,10	0,08	0,74	2,88	0,00	0,02	0,02	1145
04:00	2,82	29,71	67,96	0,11	0,51	0,40	0,12	0,12	1,26	2,88	0,00	0,02	0,02	1137
04:30	3,11	25,37	71,57	0,10	0,56	0,40	0,14	0,12	1,11	3,13	0,00	0,02	0,02	1168
05:00	3,92	27,43	65,43	0,09	0,54	0,40	0,17	0,13	1,22	2,90	0,00	0,02	0,02	1167
05:30	5,99	32,29	68,62	0,11	0,53	0,41	0,26	0,13	1,41	3,00	0,00	0,02	0,02	1163
06:00	8,46	28,20	70,34	0,09	0,52	0,33	0,37	0,11	1,23	3,07	0,00	0,02	0,01	1161
06:30	9,90	57,73	63,44	0,10	0,43	0,32	0,41	0,11	2,40	2,64	0,00	0,02	0,01	1156
07:00	5,72	35,51	66,38	0,10	0,52	0,42	0,25	0,11	1,54	2,87	0,00	0,02	0,02	1161
07:30	5,67	37,84	68,84	0,10	0,46	0,42	0,25	0,11	1,65	3,01	0,00	0,02	0,02	1168
08:00	6,01	56,07	63,38	0,11	0,41	0,42	0,26	0,13	2,42	2,73	0,00	0,02	0,02	1129
08:30	4,07	45,41	66,50	0,12	0,44	0,42	0,17	0,12	1,91	2,79	0,01	0,02	0,02	1128
09:00	3,14	18,68	69,71	0,11	0,46	0,41	0,14	0,11	0,80	3,00	0,00	0,02	0,02	1170
09:30	2,30	13,52	71,02	0,08	0,39	0,20	0,10	0,11	0,59	3,11	0,00	0,02	0,01	1164
10:00	2,99	31,62	47,41	0,08	0,31	0,34	0,13	0,12	1,37	2,05	0,00	0,01	0,01	1140
10:30	4,27	97,51	67,98	0,10	0,44	0,54	0,18	0,12	4,15	2,89	0,00	0,02	0,02	1139
11:00	2,74	21,71	59,94	0,08	0,40	0,55	0,12	0,12	0,92	2,54	0,00	0,02	0,02	1123
11:30	3,02	70,39	85,59	0,17	0,43	0,45	0,08	0,08	1,88	2,28	0,00	0,01	0,01	1160
12:00	3,46	31,95	64,84	0,09	0,45	0,55	0,15	0,11	1,36	2,75	0,00	0,02	0,02	1160
12:30	4,64	28,20	65,00	0,09	0,45	0,57	0,19	0,12	1,18	2,72	0,00	0,02	0,02	1140
13:00	6,97	33,32	70,61	0,09	0,46	0,55	0,30	0,11	1,44	3,04	0,00	0,02	0,02	1158
13:30	9,44	48,59	65,19	0,09	0,41	0,54	0,40	0,11	2,08	2,79	0,00	0,02	0,02	1159
14:00	4,70	10,47	66,87	0,10	0,49	0,60	0,20	0,10	0,44	2,81	0,00	0,02	0,03	1173
14:30	4,35	36,13	63,59	0,11	0,45	0,61	0,17	0,08	1,42	2,50	0,00	0,02	0,02	1132
15:00	3,51	17,05	68,21	0,28	0,43	0,66	0,15	0,13	0,71	2,83	0,01	0,02	0,03	1166
15:30	2,56	1,15	69,04	0,08	0,45	0,67	0,11	0,09	0,05	2,93	0,00	0,02	0,03	1160
16:00	5,73	12,20	52,21	0,08	0,38	0,65	0,24	0,04	0,51	2,16	0,00	0,02	0,03	1137
16:30	11,44	16,95	70,99	0,12	0,44	0,52	0,48	0,06	0,71	2,96	0,01	0,02	0,02	1176
17:00	8,36	8,21	67,65	0,18	0,24	0,31	0,35	0,07	0,34	2,80	0,01	0,01	0,01	1162
17:30	9,44	11,84	64,83	0,18	0,28	0,30	0,40	0,09	0,50	2,74	0,01	0,01	0,01	1167
18:00	8,81	8,27	68,43	0,16	0,31	0,27	0,38	0,11	0,36	2,95	0,01	0,01	0,01	1174
18:30	8,10	8,32	64,72	0,16	0,31	0,26	0,36	0,14	0,36	2,84	0,01	0,01	0,01	1194
19:00	9,64	10,16	64,24	0,17	0,24	0,28	0,41	0,07	0,44	2,75	0,01	0,01	0,01	1142
19:30	9,33	9,78	67,50	0,17	0,31	0,29	0,39	0,07	0,41	2,80	0,01	0,01	0,01	1141
20:00	8,44	7,01	63,33	0,15	0,34	0,42	0,35	0,09	0,29	2,59	0,01	0,01	0,02	1139
20:30	7,80	6,04	66,57	0,09	0,60	0,65	0,32	0,07	0,25	2,72	0,00	0,02	0,03	1137
21:00	8,76	13,31	67,90	0,12	0,53	0,57	0,34	0,06	0,52	2,66	0,00	0,02	0,02	1141
21:30	9,87	20,85	68,30	0,18	0,31	0,30	0,41	0,06	0,86	2,82	0,01	0,01	0,01	1163
22:00	10,29	33,20	66,95	0,18	0,37	0,29	0,43	0,07	1,40	2,82	0,01	0,02	0,01	1171
22:30	6,78	23,63	63,35	0,19	0,35	0,31	0,29	0,08	0,99	2,67	0,01	0,01	0,01	1130
23:00	7,66	18,82	67,78	0,19	0,32	0,32	0,32	0,10	0,79	2,86	0,01	0,01	0,01	1127
23:30	8,38	13,53	69,63	0,20	0,25	0,33	0,35	0,12	0,57	2,92	0,01	0,01	0,01	1136
00:00	7,62	7,00	65,10	0,18	0,29	0,30	0,33	0,09	0,30	2,84	0,01	0,01	0,01	1143
min	2,30	1,15	47,41	0,08	0,24	0,20	0,08	0,04	0,05	2,05	0,00	0,01	0,01	1123
max	11,44	97,51	85,59	0,28	0,60	0,67	0,48	0,14	4,15	3,13	0,01	0,02	0,03	1194
moyenne	5,84	27,13	66,54	0,13	0,42	0,43								1143
Total							11,81	15,07	54,31	134,22	0,26	0,86	0,86	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.