

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.37	6.16	63.76	0.08	0.49	0.44	0.28	0.12	0.27	2.77	0.00	0.02	0.02	1158
01:00	8.38	10.39	67.22	0.08	0.52	0.41	0.36	0.11	0.45	2.90	0.00	0.02	0.02	1159
01:30	7.97	5.67	62.85	0.09	0.45	0.42	0.33	0.08	0.23	2.59	0.00	0.02	0.02	1141
02:00	7.46	4.15	66.03	0.07	0.53	0.41	0.32	0.11	0.18	2.81	0.00	0.02	0.02	1164
02:30	8.16	5.77	64.11	0.10	0.50	0.41	0.34	0.06	0.24	2.65	0.00	0.02	0.02	1142
03:00	8.73	5.45	64.26	0.08	0.50	0.41	0.36	0.10	0.23	2.67	0.00	0.02	0.02	1167
03:30	8.39	5.92	69.46	0.08	0.47	0.42	0.35	0.09	0.25	2.92	0.00	0.02	0.02	1153
04:00	6.28	4.68	67.67	0.08	0.53	0.43	0.26	0.10	0.20	2.84	0.00	0.02	0.02	1159
04:30	8.73	17.81	65.15	0.08	0.51	0.42	0.37	0.10	0.75	2.75	0.00	0.02	0.02	1162
05:00	7.37	10.40	68.98	0.07	0.53	0.41	0.33	0.11	0.46	3.06	0.00	0.02	0.02	1176
05:30	8.42	14.48	67.70	0.08	0.49	0.42	0.36	0.10	0.62	2.92	0.00	0.02	0.02	1159
06:00	7.63	6.32	69.37	0.10	0.48	0.39	0.33	0.11	0.27	2.98	0.00	0.02	0.02	1163
06:30	8.91	21.07	66.57	0.18	0.35	0.30	0.39	0.11	0.93	2.95	0.01	0.02	0.01	1144
07:00	7.76	27.04	61.56	0.17	0.35	0.29	0.35	0.09	1.20	2.74	0.01	0.02	0.01	1137
07:30	7.18	18.63	67.57	0.19	0.34	0.31	0.31	0.08	0.80	2.90	0.01	0.01	0.01	1143
08:00	6.52	15.19	63.51	0.15	0.41	0.35	0.28	0.11	0.66	2.76	0.01	0.02	0.02	1162
08:30	11.48	65.14	69.46	0.09	0.50	0.41	0.50	0.10	2.83	3.02	0.00	0.02	0.02	1164
09:00	5.50	42.76	65.54	0.09	0.45	0.41	0.24	0.12	1.96	2.85	0.00	0.02	0.02	1158
09:30	4.69	41.44	67.38	0.09	0.51	0.41	0.20	0.12	1.81	2.94	0.00	0.02	0.02	1158
10:00	3.87	9.68	68.45	0.08	0.48	0.43	0.17	0.13	0.42	2.96	0.00	0.02	0.02	1153
10:30	10.42	26.41	67.64	0.08	0.50	0.53	0.45	0.11	1.14	2.93	0.00	0.02	0.02	1158
11:00	12.18	28.77	62.48	0.15	0.51	0.53	0.53	0.10	1.26	2.74	0.01	0.02	0.02	1147
11:30	6.43	5.79	67.45	0.09	0.51	0.54	0.27	0.09	0.25	2.86	0.00	0.02	0.02	1145
12:00	7.53	9.47	69.87	0.07	0.51	0.53	0.33	0.10	0.41	3.04	0.00	0.02	0.02	1170
12:30	7.23	9.98	66.67	0.08	0.55	0.56	0.30	0.10	0.42	2.81	0.00	0.02	0.02	1156
13:00	8.59	12.42	68.51	0.08	0.52	0.54	0.38	0.11	0.55	3.01	0.00	0.02	0.02	1161
13:30	7.32	8.22	65.32	0.07	0.51	0.54	0.32	0.11	0.36	2.86	0.00	0.02	0.02	1158
14:00	8.60	13.26	67.46	0.09	0.55	0.56	0.37	0.10	0.57	2.88	0.00	0.02	0.02	1164
14:30	6.45	12.15	70.27	0.08	0.57	0.55	0.28	0.10	0.53	3.05	0.00	0.02	0.02	1151
15:00	7.84	25.70	66.79	0.07	0.53	0.59	0.35	0.13	1.13	2.95	0.00	0.02	0.03	1156
15:30	7.78	27.87	66.35	0.08	0.54	0.67	0.35	0.14	1.24	2.95	0.00	0.02	0.03	1180
16:00	7.15	41.17	65.42	0.08	0.56	0.68	0.31	0.13	1.81	2.88	0.00	0.02	0.03	1141
16:30	6.17	33.84	67.19	0.10	0.53	0.68	0.27	0.11	1.46	2.91	0.00	0.02	0.03	1148
17:00	7.10	26.79	66.54	0.09	0.56	0.67	0.31	0.09	1.17	2.91	0.00	0.02	0.03	1170
17:30	6.85	18.33	68.20	0.09	0.56	0.67	0.30	0.10	0.81	3.02	0.00	0.02	0.03	1156
18:00	7.22	12.61	68.53	0.12	0.54	0.59	0.30	0.12	0.53	2.88	0.00	0.02	0.02	1145
18:30	7.66	18.26	67.43	0.17	0.53	0.29	0.34	0.09	0.80	2.96	0.01	0.02	0.01	1161
19:00	7.45	12.34	65.61	0.17	0.51	0.29	0.32	0.09	0.54	2.86	0.01	0.02	0.01	1153
19:30	7.50	12.09	66.80	0.18	0.48	0.30	0.33	0.10	0.53	2.90	0.01	0.02	0.01	1164
20:00	8.70	11.47	61.72	0.14	0.54	0.42	0.38	0.12	0.50	2.68	0.01	0.02	0.02	1161
20:30	6.98	8.05	67.97	0.09	0.53	0.70	0.30	0.09	0.35	2.92	0.00	0.02	0.03	1162
21:00	7.89	12.72	65.16	0.08	0.56	0.67	0.35	0.11	0.56	2.87	0.00	0.02	0.03	1176
21:30	7.27	7.54	64.37	0.10	0.56	0.69	0.30	0.09	0.31	2.67	0.00	0.02	0.03	1176
22:00	7.51	10.23	67.75	0.08	0.59	0.67	0.32	0.08	0.44	2.92	0.00	0.03	0.03	1193
22:30	8.58	10.18	67.24	0.12	0.51	0.70	0.36	0.09	0.42	2.79	0.01	0.02	0.03	1159
23:00	10.84	26.36	67.54	0.10	0.53	0.67	0.46	0.08	1.13	2.88	0.00	0.02	0.03	1178
23:30	8.10	18.81	67.94	0.11	0.48	0.62	0.34	0.08	0.78	2.83	0.00	0.02	0.03	1170
00:00	5.85	10.75	66.71	0.10	0.54	0.63	0.25	0.09	0.45	2.81	0.00	0.02	0.03	1166
min	3,87	4,15	61,56	0,07	0,34	0,29	0,17	0,06	0,18	2,59	0,00	0,01	0,01	1137
max	12,18	65,14	70,27	0,19	0,59	0,70	0,53	0,14	2,83	3,06	0,01	0,03	0,03	1193
moyenne	7,69	16,87	66,62	0,10	0,51	0,50								1160
Total							15,90	15,95	35,11	137,75	0,21	1,05	1,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,68			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.