

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,81	21,66	67,88	0,09	0,60	0,54	0,20	0,09	0,92	2,88	0,00	0,03	0,02	1171
01:00	9,03	38,10	67,90	0,08	0,61	0,55	0,39	0,09	1,64	2,92	0,00	0,03	0,02	1171
01:30	10,11	40,10	68,43	0,09	0,61	0,56	0,43	0,09	1,69	2,89	0,00	0,03	0,02	1162
02:00	7,02	20,39	62,99	0,08	0,58	0,56	0,30	0,09	0,86	2,66	0,00	0,02	0,02	1155
02:30	8,68	31,81	70,17	0,09	0,56	0,54	0,36	0,10	1,34	2,95	0,00	0,02	0,02	1171
03:00	8,56	45,76	65,24	0,09	0,57	0,55	0,36	0,10	1,94	2,76	0,00	0,02	0,02	1168
03:30	7,22	21,78	68,08	0,09	0,60	0,55	0,31	0,08	0,93	2,92	0,00	0,03	0,02	1167
04:00	9,77	85,45	62,17	0,08	0,55	0,47	0,42	0,12	3,70	2,69	0,00	0,02	0,02	1170
04:30	4,97	27,21	69,98	0,09	0,59	0,43	0,22	0,13	1,18	3,03	0,00	0,03	0,02	1170
05:00	3,30	14,63	67,99	0,08	0,58	0,46	0,15	0,11	0,64	2,99	0,00	0,03	0,02	1190
05:30	4,65	27,64	66,02	0,09	0,56	0,43	0,21	0,12	1,22	2,92	0,00	0,02	0,02	1171
06:00	6,80	23,12	71,48	0,11	0,54	0,44	0,29	0,08	1,00	3,10	0,00	0,02	0,02	1170
06:30	10,80	59,44	62,70	0,21	0,31	0,36	0,47	0,08	2,57	2,71	0,01	0,01	0,02	1157
07:00	4,59	14,65	77,78	0,19	0,29	0,32	0,20	0,08	0,62	3,31	0,01	0,01	0,01	1155
07:30	7,50	51,78	67,76	0,20	0,27	0,34	0,32	0,08	2,17	2,85	0,01	0,01	0,01	1158
08:00	5,72	61,61	64,37	0,17	0,33	0,37	0,24	0,10	2,62	2,73	0,01	0,01	0,02	1167
08:30	4,28	68,81	67,68	0,10	0,45	0,41	0,18	0,12	2,92	2,88	0,00	0,02	0,02	1152
09:00	3,42	26,96	70,69	0,14	0,40	0,42	0,14	0,13	1,13	2,96	0,01	0,02	0,02	1153
09:30	1,51	0,00	63,31	0,18	0,43	0,31	0,06	0,10	0,00	2,62	0,01	0,02	0,01	1177
10:00	1,64	3,00	67,85	0,18	0,30	0,31	0,07	0,10	0,13	2,89	0,01	0,01	0,01	1157
10:30	2,98	11,30	69,09	0,18	0,40	0,30	0,13	0,09	0,48	2,95	0,01	0,02	0,01	1143
11:00	7,09	15,21	61,18	0,17	0,39	0,29	0,31	0,14	0,66	2,65	0,01	0,02	0,01	1136
11:30	13,92	36,58	44,60	0,19	0,28	0,32	0,59	0,11	1,54	1,88	0,01	0,01	0,01	1120
12:00	6,91	8,60	74,03	0,17	0,36	0,28	0,28	0,07	0,35	2,99	0,01	0,01	0,01	1152
12:30	5,36	6,15	62,13	0,16	0,37	0,27	0,22	0,08	0,26	2,61	0,01	0,02	0,01	1165
13:00	7,17	7,37	67,36	0,17	0,41	0,29	0,30	0,10	0,31	2,83	0,01	0,02	0,01	1157
13:30	9,47	12,68	62,15	0,17	0,36	0,28	0,40	0,09	0,54	2,65	0,01	0,02	0,01	1138
14:00	6,28	4,86	71,65	0,19	0,40	0,31	0,27	0,12	0,21	3,03	0,01	0,02	0,01	1157
14:30	8,31	14,09	65,88	0,17	0,43	0,28	0,36	0,11	0,61	2,87	0,01	0,02	0,01	1167
15:00	10,66	14,40	65,46	0,17	0,40	0,28	0,47	0,11	0,63	2,86	0,01	0,02	0,01	1137
15:30	8,26	6,84	68,54	0,16	0,40	0,27	0,36	0,11	0,30	2,99	0,01	0,02	0,01	1151
16:00	5,85	2,86	62,57	0,15	0,40	0,26	0,25	0,12	0,12	2,67	0,01	0,02	0,01	1156
16:30	9,41	16,82	65,54	2,41	0,40	3,67	0,42	0,12	0,76	2,95	0,11	0,02	0,17	1168
17:00	8,43	9,13	67,50	0,15	0,42	0,25	0,37	0,10	0,40	2,98	0,01	0,02	0,01	1144
17:30	7,98	5,36	65,24	0,15	0,35	0,26	0,35	0,16	0,23	2,85	0,01	0,02	0,01	1148
18:00	8,79	8,00	67,17	0,14	0,43	0,24	0,39	0,12	0,35	2,95	0,01	0,02	0,01	1158
18:30	11,10	10,89	71,31	3,15	0,49	2,65	0,48	0,16	0,47	3,09	0,14	0,02	0,11	1155
19:00	6,64	0,08	66,90	0,13	0,60	0,65	0,29	0,12	0,00	2,91	0,01	0,03	0,03	1166
19:30	6,05	6,95	84,42	5,25	0,67	0,58	0,26	2,44	0,30	3,70	0,23	0,03	0,03	1200
20:00	10,07	7,44	51,18	0,57	0,70	0,67	0,44	0,15	0,33	2,24	0,02	0,03	0,03	1179
20:30	9,64	4,01	57,38	0,28	0,65	0,66	0,42	0,75	0,18	2,51	0,01	0,03	0,03	1190
21:00	8,33	0,36	58,75	0,17	0,66	0,70	0,34	0,24	0,01	2,41	0,01	0,03	0,03	1147
21:30	8,73	4,00	68,01	0,17	0,63	0,67	0,39	0,18	0,18	3,01	0,01	0,03	0,03	1178
22:00	9,78	2,42	66,29	0,16	0,58	0,67	0,42	0,12	0,10	2,82	0,01	0,02	0,03	1158
22:30	9,17	3,63	67,48	0,16	0,56	0,55	0,40	0,11	0,16	2,93	0,01	0,02	0,02	1143
23:00	10,81	3,56	68,47	0,20	0,56	0,46	0,46	0,11	0,15	2,91	0,01	0,02	0,02	1153
23:30	14,74	9,14	64,26	0,20	0,55	0,43	0,63	0,13	0,39	2,75	0,01	0,02	0,02	1131
00:00	7,38	0,67	70,01	0,17	0,59	0,43	0,32	0,13	0,03	2,99	0,01	0,03	0,02	1151
min	1,51	0,00	44,60	0,08	0,27	0,24	0,06	0,07	0,00	1,88	0,00	0,01	0,01	1120
max	14,74	85,45	84,42	5,25	0,70	3,67	0,63	2,44	3,70	3,70	0,23	0,03	0,17	1200
moyenne	7,58	19,11	66,35	0,37	0,48	0,54								1159
Total							15,62	27,78	39,28	136,62	0,78	1,00	1,12	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			99,31	12,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,58			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.