

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.14	3.34	64.98	0.18	0.55	0.42	0.36	0.12	0.15	2.86	0.01	0.02	0.02	1149
01:00	9.96	3.24	65.57	0.16	0.53	0.46	0.43	0.13	0.14	2.82	0.01	0.02	0.02	1135
01:30	7.30	1.73	66.02	0.16	0.52	0.45	0.31	0.11	0.07	2.83	0.01	0.02	0.02	1164
02:00	7.24	3.12	71.97	0.16	0.53	0.38	0.32	0.11	0.14	3.15	0.01	0.02	0.02	1160
02:30	7.87	7.42	62.90	0.18	0.32	0.31	0.35	0.10	0.33	2.79	0.01	0.01	0.01	1150
03:00	6.61	3.15	66.61	0.17	0.37	0.29	0.29	0.14	0.14	2.96	0.01	0.02	0.01	1155
03:30	6.49	3.47	66.82	0.18	0.33	0.31	0.28	0.08	0.15	2.93	0.01	0.01	0.01	1144
04:00	9.57	10.91	61.86	0.23	0.35	0.39	0.42	0.10	0.48	2.72	0.01	0.02	0.02	1146
04:30	6.58	3.70	67.31	0.19	0.35	0.32	0.28	0.07	0.16	2.89	0.01	0.01	0.01	1142
05:00	8.54	7.20	62.48	0.18	0.29	0.30	0.36	0.07	0.31	2.66	0.01	0.01	0.01	1155
05:30	7.49	5.64	68.50	0.20	0.33	0.34	0.32	0.06	0.24	2.90	0.01	0.01	0.01	1169
06:00	5.32	7.24	65.27	0.19	0.39	0.32	0.23	0.08	0.31	2.82	0.01	0.02	0.01	1168
06:30	6.83	8.65	70.61	0.18	0.40	0.29	0.30	0.08	0.38	3.07	0.01	0.02	0.01	1164
07:00	5.70	7.79	65.73	0.17	0.37	0.28	0.24	0.08	0.33	2.81	0.01	0.02	0.01	1173
07:30	4.51	3.49	61.38	0.19	0.33	0.31	0.19	0.10	0.15	2.65	0.01	0.01	0.01	1157
08:00	9.91	13.67	67.04	0.17	0.39	0.34	0.43	0.14	0.59	2.89	0.01	0.02	0.01	1159
08:30	9.40	4.01	71.92	0.15	0.46	0.43	0.40	0.09	0.17	3.08	0.01	0.02	0.02	1164
09:00	8.86	3.35	67.47	0.15	0.46	0.47	0.38	0.11	0.14	2.87	0.01	0.02	0.02	1160
09:30	8.75	7.17	65.91	0.14	0.49	0.55	0.38	0.11	0.31	2.88	0.01	0.02	0.02	1180
10:00	9.91	7.04	63.45	0.16	0.42	0.55	0.42	0.11	0.30	2.69	0.01	0.02	0.02	1168
10:30	8.18	4.00	65.89	0.15	0.45	0.54	0.35	0.10	0.17	2.79	0.01	0.02	0.02	1151
11:00	9.96	2.79	67.88	0.15	0.45	0.55	0.42	0.11	0.12	2.86	0.01	0.02	0.02	1156
11:30	6.99	1.70	68.88	0.14	0.47	0.55	0.30	0.10	0.07	2.94	0.01	0.02	0.02	1165
12:00	8.17	4.17	70.14	0.13	0.48	0.55	0.35	0.11	0.18	3.02	0.01	0.02	0.02	1164
12:30	6.28	4.44	60.31	0.32	0.44	0.56	0.27	1.39	0.19	2.56	0.01	0.02	0.02	1165
13:00	8.39	7.16	66.74	0.14	0.48	0.61	0.36	0.09	0.31	2.88	0.01	0.02	0.03	1148
13:30	8.60	12.87	60.66	1.55	0.48	0.62	0.38	1.02	0.57	2.67	0.07	0.02	0.03	1165
14:00	6.26	4.14	73.45	0.18	0.42	0.55	0.26	0.11	0.17	3.05	0.01	0.02	0.02	1148
14:30	5.11	2.64	64.77	0.14	0.48	0.27	0.22	0.11	0.11	2.79	0.01	0.02	0.01	1157
15:00	5.00	0.42	65.79	0.14	0.47	0.28	0.21	0.13	0.02	2.77	0.01	0.02	0.01	1152
15:30	6.99	2.76	65.70	0.14	0.50	0.37	0.30	0.14	0.12	2.85	0.01	0.02	0.02	1153
16:00	11.95	9.19	70.23	0.16	0.47	0.43	0.51	0.11	0.39	2.99	0.01	0.02	0.02	1139
16:30	6.50	0.14	65.99	0.13	0.48	0.43	0.28	0.17	0.01	2.84	0.01	0.02	0.02	1154
17:00	10.22	27.18	66.29	0.15	0.48	0.43	0.43	0.26	1.15	2.80	0.01	0.02	0.02	1143
17:30	10.16	50.13	75.28	0.15	0.45	0.42	0.43	0.14	2.12	3.18	0.01	0.02	0.02	1148
18:00	6.70	53.59	74.51	0.16	0.46	0.39	0.28	0.14	2.27	3.15	0.01	0.02	0.02	1133
18:30	4.05	37.54	63.04	0.17	0.41	0.29	0.18	0.15	1.62	2.73	0.01	0.02	0.01	1154
19:00	3.83	50.12	73.53	0.18	0.33	0.30	0.16	0.15	2.15	3.16	0.01	0.01	0.01	1163
19:30	3.43	35.61	75.13	0.21	0.37	0.35	0.14	0.17	1.49	3.15	0.01	0.02	0.01	1132
20:00	3.26	27.99	62.73	0.19	0.36	0.40	0.14	0.14	1.18	2.64	0.01	0.02	0.02	1121
20:30	4.53	26.87	67.95	0.18	0.55	0.44	0.19	0.18	1.10	2.79	0.01	0.02	0.02	1130
21:00	6.85	26.85	69.87	0.17	0.62	0.43	0.28	0.10	1.11	2.90	0.01	0.03	0.02	1153
21:30	8.55	19.22	64.69	0.16	0.58	0.43	0.36	0.11	0.82	2.75	0.01	0.02	0.02	1156
22:00	10.29	17.60	67.56	0.17	0.54	0.42	0.43	0.12	0.74	2.84	0.01	0.02	0.02	1137
22:30	10.50	15.30	60.89	0.29	0.55	0.28	0.44	0.11	0.65	2.58	0.01	0.02	0.01	1145
23:00	11.03	13.86	64.20	0.18	0.57	0.21	0.47	0.11	0.59	2.71	0.01	0.02	0.01	1139
23:30	10.52	8.72	70.23	0.18	0.58	0.20	0.45	0.12	0.37	2.98	0.01	0.02	0.01	1153
00:00	8.09	5.55	64.75	0.17	0.57	0.14	0.35	0.12	0.24	2.76	0.01	0.02	0.01	1138
min	3,26	0,14	60,31	0,13	0,29	0,14	0,14	0,06	0,01	2,56	0,01	0,01	0,01	1121
max	11,95	53,59	75,28	1,55	0,62	0,62	0,51	1,39	2,27	3,18	0,07	0,03	0,03	1180
moyenne	7,61	12,25	66,89	0,20	0,45	0,39								1153
Total							15,64	21,81	25,01	137,42	0,42	0,93	0,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	10,56			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				91,32			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.