

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.92	13.37	69.69	0.18	0.42	0.34	0.34	0.08	0.57	2.98	0.01	0.02	0.01	1141
01:00	10.29	25.00	66.45	0.17	0.42	0.26	0.45	0.11	1.09	2.90	0.01	0.02	0.01	1136
01:30	8.23	17.52	64.13	0.17	0.44	0.25	0.36	0.17	0.77	2.81	0.01	0.02	0.01	1134
02:00	7.16	13.64	69.38	0.17	0.44	0.27	0.31	0.13	0.59	2.99	0.01	0.02	0.01	1132
02:30	7.61	11.18	65.93	0.18	0.45	0.27	0.33	0.10	0.48	2.84	0.01	0.02	0.01	1125
03:00	12.08	13.21	60.79	0.19	0.40	0.27	0.52	0.51	0.57	2.60	0.01	0.02	0.01	1115
03:30	8.49	6.95	58.71	0.49	0.42	0.26	0.37	0.09	0.30	2.56	0.02	0.02	0.01	1128
04:00	9.02	9.96	63.26	0.19	0.47	0.27	0.38	0.10	0.42	2.69	0.01	0.02	0.01	1121
04:30	10.28	12.16	68.16	1.80	0.45	0.27	0.44	0.09	0.52	2.90	0.08	0.02	0.01	1135
05:00	4.98	0.70	69.33	0.17	0.46	0.26	0.22	0.14	0.03	3.05	0.01	0.02	0.01	1145
05:30	8.78	23.65	61.76	0.24	0.44	0.26	0.37	0.11	1.01	2.63	0.01	0.02	0.01	1145
06:00	5.76	10.71	71.26	0.19	0.40	0.32	0.24	0.10	0.45	3.02	0.01	0.02	0.01	1166
06:30	6.07	14.77	69.48	0.21	0.36	0.35	0.26	0.09	0.63	2.97	0.01	0.02	0.02	1165
07:00	6.23	30.10	66.83	0.23	0.41	0.40	0.27	0.11	1.32	2.92	0.01	0.02	0.02	1166
07:30	6.66	15.75	60.05	0.35	0.34	0.59	0.28	0.12	0.67	2.56	0.01	0.01	0.03	1155
08:00	6.86	8.82	70.62	0.36	0.39	0.53	0.28	0.10	0.36	2.89	0.01	0.02	0.02	1164
08:30	6.83	5.52	67.70	0.31	0.58	0.15	0.29	0.09	0.24	2.89	0.01	0.02	0.01	1165
09:00	9.74	6.52	65.74	0.24	0.55	0.23	0.41	0.09	0.27	2.74	0.01	0.02	0.01	1155
09:30	4.37	0.00	65.40	0.21	0.52	0.27	0.18	0.09	0.00	2.74	0.01	0.02	0.01	1153
10:00	5.35	0.53	69.62	0.17	0.53	0.32	0.23	0.10	0.02	2.99	0.01	0.02	0.01	1169
10:30	11.33	19.26	65.77	0.17	0.55	0.41	0.50	0.11	0.85	2.90	0.01	0.02	0.02	1163
11:00	10.23	12.09	57.86	0.18	0.44	0.38	0.44	0.32	0.52	2.49	0.01	0.02	0.02	1124
11:30	7.32	9.54	62.57	0.59	0.34	0.97	0.30	0.22	0.40	2.60	0.02	0.01	0.04	1145
12:00	6.26	5.38	70.15	0.21	0.41	0.34	0.26	0.09	0.23	2.95	0.01	0.02	0.01	1164
12:30	9.75	9.58	60.49	0.41	0.36	0.67	0.42	0.09	0.42	2.63	0.02	0.02	0.03	1140
13:00	7.57	7.15	70.44	0.25	0.36	0.41	0.33	0.08	0.31	3.04	0.01	0.02	0.02	1138
13:30	15.21	28.22	45.14	0.35	0.30	0.57	0.63	1.24	1.18	1.88	0.01	0.01	0.02	1157
14:00	5.04	0.29	66.02	0.29	0.37	0.49	0.20	0.06	0.01	2.64	0.01	0.01	0.02	1162
14:30	4.99	9.42	59.00	0.26	0.36	0.43	0.21	0.20	0.40	2.53	0.01	0.02	0.02	1148
15:00	6.15	9.39	71.74	0.21	0.34	0.34	0.27	0.15	0.40	3.09	0.01	0.01	0.01	1162
15:30	6.10	7.08	68.15	0.18	0.40	0.31	0.27	0.08	0.31	2.97	0.01	0.02	0.01	1159
16:00	9.11	9.92	66.43	0.17	0.39	0.28	0.40	0.10	0.44	2.94	0.01	0.02	0.01	1150
16:30	9.86	17.87	54.61	0.17	0.30	0.28	0.43	0.33	0.77	2.36	0.01	0.01	0.01	1125
17:00	5.68	2.90	69.86	0.15	0.37	0.26	0.24	0.10	0.12	2.92	0.01	0.02	0.01	1151
17:30	10.23	13.11	60.82	0.15	0.35	0.26	0.44	0.07	0.57	2.64	0.01	0.02	0.01	1162
18:00	8.83	10.19	68.78	0.16	0.32	0.26	0.38	0.09	0.44	2.95	0.01	0.01	0.01	1151
18:30	10.35	18.18	66.03	0.18	0.40	0.29	0.45	0.20	0.78	2.84	0.01	0.02	0.01	1146
19:00	5.86	5.70	63.72	0.15	0.40	0.26	0.25	0.08	0.25	2.76	0.01	0.02	0.01	1167
19:30	4.81	5.72	71.31	0.16	0.41	0.27	0.21	0.09	0.24	3.05	0.01	0.02	0.01	1160
20:00	5.05	11.27	63.56	0.15	0.40	0.36	0.22	0.10	0.49	2.77	0.01	0.02	0.02	1154
20:30	7.72	19.23	63.73	0.17	0.51	0.55	0.34	0.41	0.85	2.81	0.01	0.02	0.02	1161
21:00	9.03	43.80	65.93	0.16	0.48	0.55	0.40	0.12	1.92	2.89	0.01	0.02	0.02	1147
21:30	5.76	15.67	64.20	0.17	0.52	0.55	0.25	0.07	0.67	2.76	0.01	0.02	0.02	1156
22:00	7.74	26.95	63.07	0.18	0.48	0.56	0.33	0.12	1.15	2.70	0.01	0.02	0.02	1155
22:30	6.05	14.83	73.87	0.18	0.49	0.54	0.26	0.10	0.64	3.20	0.01	0.02	0.02	1162
23:00	6.79	28.90	58.98	0.18	0.43	0.54	0.30	0.56	1.26	2.58	0.01	0.02	0.02	1145
23:30	8.33	21.43	59.48	0.18	0.41	0.56	0.35	0.10	0.89	2.47	0.01	0.02	0.02	1132
00:00	5.99	8.90	59.44	0.18	0.47	0.52	0.25	0.09	0.37	2.45	0.01	0.02	0.02	1158
min	4,37	0,00	45,14	0,15	0,30	0,15	0,18	0,06	0,00	1,88	0,01	0,01	0,01	1115
max	15,21	43,80	73,87	1,80	0,58	0,97	0,63	1,24	1,92	3,20	0,08	0,02	0,04	1169
moyenne	7,71	13,17	64,90	0,25	0,42	0,38								1148
Total							15,86	28,83	27,19	133,48	0,52	0,87	0,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	12,75			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.