

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,97	7,32	64,76	0,16	0,41	0,28	0,36	0,10	0,33	2,91	0,01	0,02	0,01	1170
01:00	8,34	6,57	67,28	0,16	0,37	0,28	0,37	0,10	0,29	2,99	0,01	0,02	0,01	1169
01:30	6,66	4,87	65,71	0,17	0,38	0,28	0,29	0,09	0,21	2,90	0,01	0,02	0,01	1163
02:00	8,18	7,97	67,67	0,16	0,38	0,27	0,36	0,09	0,35	2,99	0,01	0,02	0,01	1170
02:30	6,76	5,21	64,83	0,16	0,39	0,27	0,30	0,09	0,23	2,90	0,01	0,02	0,01	1166
03:00	7,29	6,64	65,59	0,16	0,38	0,26	0,32	0,10	0,29	2,88	0,01	0,02	0,01	1168
03:30	10,68	21,37	66,62	0,16	0,40	0,27	0,48	0,10	0,96	2,98	0,01	0,02	0,01	1170
04:00	6,15	5,62	67,25	0,15	0,40	0,26	0,27	0,09	0,25	2,99	0,01	0,02	0,01	1166
04:30	7,10	10,37	64,57	0,16	0,37	0,28	0,32	0,08	0,46	2,88	0,01	0,02	0,01	1171
05:00	7,49	8,56	66,93	0,16	0,40	0,27	0,32	0,09	0,37	2,87	0,01	0,02	0,01	1161
05:30	6,76	6,16	66,26	0,16	0,41	0,28	0,29	0,07	0,26	2,84	0,01	0,02	0,01	1176
06:00	7,56	7,12	65,59	0,16	0,38	0,27	0,32	0,08	0,30	2,80	0,01	0,02	0,01	1175
06:30	8,69	12,20	68,49	0,28	0,39	0,46	0,39	0,08	0,55	3,07	0,01	0,02	0,02	1179
07:00	7,12	6,86	64,76	0,15	0,44	0,25	0,32	0,11	0,31	2,88	0,01	0,02	0,01	1175
07:30	6,26	4,19	54,72	0,16	0,41	0,27	0,26	0,07	0,18	2,29	0,01	0,02	0,01	1169
08:00	5,84	2,60	60,63	0,17	0,39	0,35	0,22	0,08	0,10	2,30	0,01	0,01	0,01	1126
08:30	5,50	0,35	61,87	0,18	0,49	0,43	0,20	0,07	0,01	2,22	0,01	0,02	0,02	1129
09:00	7,07	3,71	61,94	0,19	0,44	0,31	0,24	0,05	0,12	2,08	0,01	0,01	0,01	1142
09:30	9,49	9,87	57,86	0,20	0,51	0,34	0,32	0,03	0,33	1,94	0,01	0,02	0,01	1164
10:00	7,11	3,96	66,23	0,18	0,46	0,30	0,24	0,04	0,13	2,21	0,01	0,02	0,01	1168
10:30	7,37	5,24	71,13	0,17	0,51	0,29	0,26	0,03	0,19	2,53	0,01	0,02	0,01	1184
11:00	7,41	3,34	69,85	0,16	0,51	0,27	0,28	0,06	0,13	2,65	0,01	0,02	0,01	1163
11:30	9,33	5,86	64,04	0,18	0,50	0,30	0,37	0,07	0,23	2,56	0,01	0,02	0,01	1145
12:00	7,85	6,59	54,26	2,96	0,48	2,46	0,33	1,56	0,27	2,25	0,12	0,02	0,10	1153
12:30	11,88	16,99	68,27	0,24	0,49	0,39	0,50	0,16	0,71	2,86	0,01	0,02	0,02	1154
13:00	7,89	13,83	62,84	0,16	0,49	0,41	0,34	0,12	0,60	2,72	0,01	0,02	0,02	1166
13:30	6,71	6,70	13,83	0,17	0,47	0,45	0,23	0,10	0,23	0,48	0,01	0,02	0,02	1128
14:00	4,72	0,00	29,19	0,17	0,53	0,46	0,15	0,07	0,00	0,91	0,01	0,02	0,01	1176
14:30	4,17	0,01	53,41	0,19	0,52	0,44	0,13	0,04	0,00	1,68	0,01	0,02	0,01	1187
15:00	3,99	0,04	53,20	0,16	0,57	0,45	0,13	0,03	0,00	1,67	0,01	0,02	0,01	1178
15:30	4,07	1,08	53,27	0,16	0,50	0,35	0,13	0,03	0,03	1,65	0,01	0,02	0,01	1195
16:00	4,83	1,13	61,11	0,18	0,48	0,30	0,14	0,04	0,03	1,75	0,01	0,01	0,01	1177
16:30	5,41	2,30	59,60	0,18	0,44	0,29	0,15	0,04	0,07	1,70	0,01	0,01	0,01	1170
17:00	4,67	0,00	64,18	0,16	0,49	0,44	0,14	0,03	0,00	1,89	0,00	0,01	0,01	1197
17:30	6,14	3,62	63,14	0,17	0,48	0,44	0,20	0,04	0,12	2,05	0,01	0,02	0,01	1181
18:00	9,92	8,81	67,65	0,17	0,47	0,46	0,36	0,07	0,32	2,49	0,01	0,02	0,02	1177
18:30	8,88	12,09	75,77	0,17	0,56	0,28	0,37	0,07	0,50	3,12	0,01	0,02	0,01	1172
19:00	7,77	8,42	66,74	0,14	0,55	0,25	0,34	0,10	0,37	2,95	0,01	0,02	0,01	1176
19:30	7,96	8,68	62,61	0,15	0,57	0,26	0,36	0,11	0,40	2,86	0,01	0,03	0,01	1187
20:00	8,87	9,24	63,43	0,14	0,53	0,31	0,39	0,13	0,41	2,81	0,01	0,02	0,01	1167
20:30	8,39	5,24	68,39	0,15	0,39	0,43	0,37	0,12	0,23	3,02	0,01	0,02	0,02	1175
21:00	8,25	5,60	65,89	0,15	0,37	0,43	0,36	0,13	0,25	2,91	0,01	0,02	0,02	1160
21:30	8,37	3,47	69,18	0,16	0,30	0,43	0,36	0,12	0,15	2,95	0,01	0,01	0,02	1171
22:00	10,14	10,88	65,73	0,15	0,40	0,38	0,44	0,10	0,47	2,84	0,01	0,02	0,02	1174
22:30	8,94	6,25	68,70	0,16	0,31	0,35	0,38	0,10	0,27	2,91	0,01	0,01	0,01	1164
23:00	9,92	13,23	65,28	0,15	0,38	0,42	0,42	0,12	0,56	2,78	0,01	0,02	0,02	1154
23:30	9,74	7,55	68,42	0,16	0,34	0,42	0,40	0,10	0,31	2,84	0,01	0,01	0,02	1158
00:00	10,33	18,19	62,29	0,16	0,37	0,35	0,43	0,08	0,76	2,61	0,01	0,02	0,01	1146
min	3,99	0,00	13,83	0,14	0,30	0,25	0,13	0,03	0,00	0,48	0,00	0,01	0,01	1126
max	11,88	21,37	75,77	2,96	0,57	2,46	0,50	1,56	0,96	3,12	0,12	0,03	0,10	1197
moyenne	7,54	6,79	62,52	0,23	0,44	0,39								1168
Total							14,66	16,15	13,65	120,35	0,43	0,83	0,73	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	8,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.