

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.57	13.05	67.29	0.16	0.47	0.26	0.37	0.08	0.56	2.87	0.01	0.02	0.01	1160
01:00	6.80	10.27	67.47	0.16	0.41	0.28	0.28	0.07	0.43	2.82	0.01	0.02	0.01	1156
01:30	8.60	14.57	65.31	0.16	0.45	0.28	0.37	0.15	0.63	2.84	0.01	0.02	0.01	1162
02:00	7.97	9.98	64.19	0.16	0.44	0.27	0.34	0.10	0.42	2.72	0.01	0.02	0.01	1148
02:30	9.40	14.52	65.82	0.16	0.46	0.27	0.40	0.09	0.62	2.80	0.01	0.02	0.01	1159
03:00	9.08	15.75	65.58	0.16	0.42	0.27	0.38	0.08	0.66	2.77	0.01	0.02	0.01	1157
03:30	4.55	3.79	61.80	0.16	0.41	0.28	0.19	0.13	0.16	2.61	0.01	0.02	0.01	1142
04:00	4.74	7.75	56.87	0.18	0.35	0.31	0.20	0.15	0.32	2.35	0.01	0.01	0.01	1132
04:30	9.46	18.49	48.67	0.22	0.38	0.38	0.40	0.79	0.78	2.04	0.01	0.02	0.02	1137
05:00	10.02	13.70	44.29	0.26	0.38	0.45	0.42	1.75	0.58	1.87	0.01	0.02	0.02	1146
05:30	5.43	3.46	61.54	0.17	0.38	0.29	0.23	0.15	0.15	2.58	0.01	0.02	0.01	1157
06:00	5.10	2.60	64.51	0.15	0.47	0.26	0.22	0.10	0.11	2.78	0.01	0.02	0.01	1183
06:30	6.73	5.36	63.30	0.24	0.50	0.40	0.30	0.11	0.24	2.84	0.01	0.02	0.02	1187
07:00	7.43	4.41	73.80	0.16	0.45	0.26	0.32	0.09	0.19	3.22	0.01	0.02	0.01	1152
07:30	9.61	11.39	57.13	0.16	0.41	0.27	0.43	0.11	0.51	2.58	0.01	0.02	0.01	1147
08:00	8.09	4.10	69.04	0.15	0.49	0.27	0.35	0.10	0.18	3.03	0.01	0.02	0.01	1142
08:30	8.06	1.34	67.67	0.15	0.42	0.26	0.35	0.12	0.06	2.94	0.01	0.02	0.01	1137
09:00	6.66	0.28	66.62	0.19	0.48	0.28	0.29	0.15	0.01	2.89	0.01	0.02	0.01	1161
09:30	6.12	0.71	61.60	0.15	0.44	0.30	0.27	0.29	0.03	2.75	0.01	0.02	0.01	1172
10:00	9.10	4.33	73.33	0.14	0.49	0.33	0.39	0.11	0.19	3.15	0.01	0.02	0.01	1174
10:30	6.84	0.16	63.84	0.13	0.49	0.39	0.29	0.12	0.01	2.75	0.01	0.02	0.02	1178
11:00	8.02	3.76	67.72	0.13	0.44	0.37	0.35	0.15	0.17	2.99	0.01	0.02	0.02	1140
11:30	8.33	2.82	70.36	0.12	0.50	0.41	0.37	0.12	0.13	3.14	0.01	0.02	0.02	1172
12:00	7.30	0.83	65.04	0.12	0.46	0.42	0.32	0.13	0.04	2.82	0.01	0.02	0.02	1179
12:30	9.15	4.39	67.05	0.12	0.46	0.41	0.41	0.16	0.20	3.00	0.01	0.02	0.02	1169
13:00	6.92	1.20	69.22	0.12	0.50	0.42	0.30	0.14	0.05	2.99	0.01	0.02	0.02	1155
13:30	8.96	4.20	62.86	0.12	0.43	0.42	0.39	0.11	0.18	2.75	0.01	0.02	0.02	1140
14:00	7.04	1.44	69.71	0.15	0.46	0.44	0.29	0.10	0.06	2.90	0.01	0.02	0.02	1149
14:30	8.51	4.72	66.02	0.13	0.42	0.42	0.37	0.11	0.21	2.88	0.01	0.02	0.02	1162
15:00	8.44	2.94	65.21	0.13	0.40	0.42	0.37	0.09	0.13	2.82	0.01	0.02	0.02	1142
15:30	7.93	1.41	69.01	0.13	0.44	0.42	0.34	0.10	0.06	2.95	0.01	0.02	0.02	1147
16:00	11.95	7.08	62.53	0.15	0.40	0.41	0.51	0.53	0.30	2.69	0.01	0.02	0.02	1146
16:30	7.81	0.77	69.96	0.13	0.42	0.44	0.33	0.08	0.03	2.95	0.01	0.02	0.02	1177
17:00	5.81	0.39	68.40	0.13	0.40	0.45	0.25	0.12	0.02	2.89	0.01	0.02	0.02	1158
17:30	6.99	1.52	67.42	0.12	0.51	0.45	0.31	0.13	0.07	2.98	0.01	0.02	0.02	1183
18:00	9.42	5.09	69.85	0.14	0.42	0.41	0.41	0.10	0.22	3.02	0.01	0.02	0.02	1153
18:30	8.00	6.18	63.72	0.14	0.36	0.23	0.36	0.14	0.27	2.83	0.01	0.02	0.01	1158
19:00	6.21	1.89	67.75	0.13	0.43	0.22	0.28	0.12	0.08	3.00	0.01	0.02	0.01	1162
19:30	6.39	2.75	63.92	0.15	0.42	0.25	0.28	0.11	0.12	2.82	0.01	0.02	0.01	1165
20:00	5.29	1.72	63.12	0.15	0.42	0.34	0.23	0.10	0.08	2.78	0.01	0.02	0.01	1183
20:30	5.86	0.46	69.61	0.15	0.41	0.42	0.25	0.11	0.02	2.96	0.01	0.02	0.02	1167
21:00	6.48	1.32	62.71	0.15	0.41	0.41	0.27	0.07	0.06	2.64	0.01	0.02	0.02	1163
21:30	6.51	0.54	69.79	0.16	0.38	0.41	0.27	0.07	0.02	2.85	0.01	0.02	0.02	1164
22:00	7.08	2.78	67.66	0.15	0.45	0.40	0.30	0.10	0.12	2.86	0.01	0.02	0.02	1173
22:30	8.89	5.13	66.74	0.15	0.42	0.40	0.38	0.11	0.22	2.85	0.01	0.02	0.02	1183
23:00	7.82	2.51	68.51	0.16	0.40	0.30	0.33	0.09	0.10	2.85	0.01	0.02	0.01	1159
23:30	8.35	4.81	63.96	0.16	0.37	0.25	0.35	0.10	0.20	2.67	0.01	0.02	0.01	1172
00:00	7.51	2.09	68.57	0.15	0.42	0.25	0.31	0.07	0.09	2.84	0.01	0.02	0.01	1176
min	4,55	0,16	44,29	0,12	0,35	0,22	0,19	0,07	0,01	1,87	0,01	0,01	0,01	1132
max	11,85	18,49	73,80	0,26	0,51	0,45	0,51	1,75	0,78	3,22	0,01	0,02	0,02	1187
moyenne	7,61	4,89	65,33	0,15	0,43	0,34								1159
Total							15,72	23,66	10,07	134,90	0,31	0,89	0,71	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	11,52			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.