

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.92	8.49	70.83	0.19	0.47	0.26	0.34	0.10	0.36	3.03	0.01	0.02	0.01	1141
01:00	4.96	1.13	71.59	0.14	0.43	0.18	0.22	0.09	0.05	3.15	0.01	0.02	0.01	1164
01:30	8.94	8.66	62.34	0.19	0.39	0.20	0.39	0.13	0.38	2.70	0.01	0.02	0.01	1138
02:00	7.80	3.12	70.00	0.15	0.44	0.26	0.34	0.11	0.14	3.05	0.01	0.02	0.01	1135
02:30	10.25	6.60	64.04	0.20	0.39	0.26	0.43	0.11	0.28	2.70	0.01	0.02	0.01	1125
03:00	6.49	0.34	69.59	0.15	0.43	0.21	0.28	0.10	0.01	3.00	0.01	0.02	0.01	1141
03:30	8.76	2.92	65.12	0.18	0.45	0.13	0.38	0.09	0.13	2.81	0.01	0.02	0.01	1133
04:00	8.42	2.34	66.10	0.16	0.42	0.13	0.36	0.13	0.10	2.85	0.01	0.02	0.01	1132
04:30	5.58	0.03	66.90	0.18	0.43	0.13	0.24	0.11	0.00	2.89	0.01	0.02	0.01	1142
05:00	6.49	0.41	69.72	0.15	0.42	0.14	0.28	0.12	0.02	2.99	0.01	0.02	0.01	1138
05:30	6.58	1.03	66.74	0.17	0.48	0.13	0.28	0.08	0.04	2.87	0.01	0.02	0.01	1173
06:00	7.79	3.15	61.27	0.43	0.38	0.19	0.34	0.10	0.14	2.64	0.02	0.02	0.01	1162
06:30	7.87	4.12	66.50	0.19	0.28	0.32	0.33	0.09	0.17	2.81	0.01	0.01	0.01	1149
07:00	8.52	4.50	67.70	0.16	0.28	0.26	0.37	0.10	0.20	2.96	0.01	0.01	0.01	1161
07:30	7.22	4.23	64.22	0.19	0.29	0.32	0.31	0.08	0.18	2.76	0.01	0.01	0.01	1152
08:00	8.19	2.95	64.63	0.17	0.35	0.27	0.34	0.10	0.12	2.69	0.01	0.01	0.01	1158
08:30	7.63	0.96	69.10	0.19	0.55	0.19	0.33	0.08	0.04	2.99	0.01	0.02	0.01	1164
09:00	7.97	0.89	66.10	0.17	0.54	0.26	0.34	0.08	0.04	2.82	0.01	0.02	0.01	1172
09:30	9.02	3.62	66.98	0.21	0.54	0.21	0.38	0.08	0.15	2.79	0.01	0.02	0.01	1154
10:00	9.13	3.75	65.70	0.17	0.53	0.25	0.39	0.09	0.16	2.81	0.01	0.02	0.01	1165
10:30	7.73	0.38	69.33	0.21	0.49	0.20	0.33	0.10	0.02	2.98	0.01	0.02	0.01	1161
11:00	7.46	1.22	65.59	0.17	0.55	0.15	0.31	0.08	0.05	2.76	0.01	0.02	0.01	1162
11:30	7.14	1.12	68.83	0.21	0.52	0.26	0.30	0.07	0.05	2.90	0.01	0.02	0.01	1160
12:00	8.86	2.08	63.97	0.17	0.53	0.26	0.38	0.10	0.09	2.72	0.01	0.02	0.01	1157
12:30	8.67	1.87	69.02	0.17	0.48	0.26	0.37	0.09	0.08	2.92	0.01	0.02	0.01	1152
13:00	8.56	2.29	62.07	0.50	0.52	0.25	0.37	1.45	0.10	2.70	0.02	0.02	0.01	1168
13:30	6.27	0.07	65.51	0.16	0.50	0.27	0.27	0.09	0.00	2.77	0.01	0.02	0.01	1163
14:00	6.86	1.40	67.33	0.17	0.56	0.27	0.29	0.09	0.06	2.84	0.01	0.02	0.01	1153
14:30	9.83	5.46	63.16	0.19	0.51	0.27	0.42	0.10	0.23	2.71	0.01	0.02	0.01	1147
15:00	9.77	4.04	65.37	0.15	0.51	0.26	0.43	0.09	0.18	2.84	0.01	0.02	0.01	1143
15:30	7.12	1.39	68.67	0.19	0.52	0.26	0.30	0.10	0.06	2.93	0.01	0.02	0.01	1153
16:00	5.35	0.22	68.98	0.15	0.52	0.26	0.23	0.09	0.01	2.95	0.01	0.02	0.01	1164
16:30	7.11	2.69	66.93	0.18	0.52	0.25	0.32	0.09	0.12	2.98	0.01	0.02	0.01	1180
17:00	8.61	5.25	63.52	0.15	0.54	0.26	0.37	0.09	0.23	2.76	0.01	0.02	0.01	1153
17:30	8.00	1.95	71.51	0.18	0.51	0.27	0.35	0.08	0.08	3.12	0.01	0.02	0.01	1153
18:00	6.67	1.72	70.39	0.15	0.44	0.32	0.29	0.08	0.07	3.06	0.01	0.02	0.01	1143
18:30	7.50	5.87	65.13	0.17	0.36	0.29	0.34	0.08	0.26	2.93	0.01	0.02	0.01	1162
19:00	8.39	7.51	65.28	0.14	0.34	0.24	0.37	0.09	0.33	2.90	0.01	0.02	0.01	1154
19:30	6.47	3.81	65.76	0.17	0.33	0.30	0.28	0.09	0.17	2.86	0.01	0.01	0.01	1159
20:00	7.50	4.52	64.67	0.15	0.40	0.30	0.32	0.10	0.20	2.80	0.01	0.02	0.01	1159
20:30	8.81	3.66	66.99	0.18	0.59	0.42	0.38	0.10	0.16	2.88	0.01	0.03	0.02	1148
21:00	6.64	0.99	66.20	0.15	0.61	0.43	0.28	0.07	0.04	2.77	0.01	0.03	0.02	1172
21:30	6.65	1.84	69.47	0.21	0.55	0.43	0.27	0.10	0.08	2.84	0.01	0.02	0.02	1161
22:00	8.02	2.37	68.83	0.17	0.51	0.42	0.33	0.09	0.10	2.86	0.01	0.02	0.02	1147
22:30	7.76	12.59	66.69	0.20	0.55	0.33	0.33	0.10	0.54	2.85	0.01	0.02	0.01	1160
23:00	8.98	12.92	59.60	0.16	0.53	0.25	0.38	0.15	0.54	2.51	0.01	0.02	0.01	1147
23:30	9.06	8.89	64.69	0.21	0.51	0.25	0.38	0.13	0.37	2.69	0.01	0.02	0.01	1154
00:00	7.24	8.99	66.48	0.17	0.52	0.25	0.30	0.07	0.37	2.75	0.01	0.02	0.01	1156
min	4,96	0,03	59,60	0,14	0,28	0,13	0,22	0,07	0,00	2,51	0,01	0,01	0,01	1125
max	10,25	12,92	71,59	0,50	0,61	0,43	0,43	1,45	0,54	3,15	0,02	0,03	0,02	1180
moyenne	7,76	3,55	66,57	0,19	0,47	0,26								1153
Total							15,96	16,48	7,29	136,89	0,38	0,96	0,53	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.