

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.62	2.90	69.30	0.16	0.42	0.42	0.37	0.10	0.12	2.95	0.01	0.02	0.02	1161
01:00	7.34	2.34	64.95	0.12	0.38	0.43	0.32	0.10	0.10	2.81	0.01	0.02	0.02	1149
01:30	9.68	19.91	67.94	0.19	0.39	0.43	0.41	0.11	0.85	2.91	0.01	0.02	0.02	1140
02:00	11.79	15.90	62.78	0.13	0.34	0.43	0.51	0.11	0.68	2.70	0.01	0.01	0.02	1120
02:30	8.86	6.12	67.52	0.19	0.36	0.42	0.37	0.10	0.26	2.83	0.01	0.02	0.02	1140
03:00	8.10	6.30	62.97	0.14	0.39	0.42	0.33	0.05	0.26	2.59	0.01	0.02	0.02	1148
03:30	6.98	3.64	67.93	0.21	0.38	0.41	0.29	0.11	0.15	2.84	0.01	0.02	0.02	1158
04:00	5.41	1.41	65.64	0.14	0.41	0.41	0.23	0.17	0.06	2.77	0.01	0.02	0.02	1155
04:30	6.16	3.89	69.57	0.21	0.39	0.42	0.26	0.07	0.16	2.94	0.01	0.02	0.02	1157
05:00	8.47	8.88	63.17	0.14	0.38	0.42	0.36	0.09	0.37	2.67	0.01	0.02	0.02	1142
05:30	7.26	4.15	69.07	0.20	0.38	0.42	0.31	0.08	0.18	2.93	0.01	0.02	0.02	1152
06:00	6.40	2.95	68.97	0.29	0.43	0.37	0.27	0.10	0.13	2.92	0.01	0.02	0.02	1165
06:30	5.28	4.07	67.74	0.23	0.35	0.38	0.23	0.08	0.17	2.89	0.01	0.01	0.02	1165
07:00	8.13	7.87	66.32	0.17	0.33	0.29	0.35	0.11	0.34	2.85	0.01	0.01	0.01	1141
07:30	9.07	12.06	63.22	0.22	0.32	0.38	0.40	0.12	0.53	2.80	0.01	0.01	0.02	1157
08:00	8.06	6.51	66.64	0.17	0.37	0.34	0.34	0.08	0.27	2.81	0.01	0.02	0.01	1142
08:30	10.12	8.07	70.92	0.19	0.45	0.40	0.43	0.08	0.34	2.99	0.01	0.02	0.02	1163
09:00	8.73	1.77	66.92	0.12	0.44	0.42	0.38	0.10	0.08	2.88	0.01	0.02	0.02	1173
09:30	7.66	3.42	64.63	0.21	0.39	0.43	0.32	0.09	0.14	2.71	0.01	0.02	0.02	1133
10:00	6.66	0.01	65.79	0.15	0.38	0.43	0.27	0.08	0.00	2.63	0.01	0.02	0.02	1157
10:30	4.99	0.21	67.55	0.20	0.41	0.41	0.21	0.09	0.01	2.79	0.01	0.02	0.02	1162
11:00	7.82	2.34	66.93	0.13	0.35	0.28	0.33	0.10	0.10	2.78	0.01	0.01	0.01	1152
11:30	9.13	5.35	65.72	0.19	0.36	0.30	0.38	0.12	0.23	2.77	0.01	0.02	0.01	1149
12:00	7.14	0.62	71.95	0.13	0.43	0.41	0.30	0.09	0.03	2.98	0.01	0.02	0.02	1161
12:30	7.05	1.33	64.65	0.12	0.42	0.43	0.30	0.10	0.06	2.76	0.01	0.02	0.02	1163
13:00	11.07	24.14	56.14	0.33	0.41	0.42	0.46	0.09	1.01	2.35	0.01	0.02	0.02	1155
13:30	8.94	6.84	60.00	0.16	0.40	0.41	0.37	0.09	0.28	2.49	0.01	0.02	0.02	1167
14:00	4.79	0.00	69.15	0.13	0.44	0.46	0.19	0.09	0.00	2.81	0.01	0.02	0.02	1169
14:30	3.56	0.00	67.59	0.20	0.43	0.53	0.14	0.09	0.00	2.65	0.01	0.02	0.02	1177
15:00	3.62	2.16	68.69	0.13	0.47	0.42	0.15	0.08	0.09	2.93	0.01	0.02	0.02	1174
15:30	8.24	19.23	66.81	0.21	0.56	0.38	0.35	0.09	0.81	2.83	0.01	0.02	0.02	1163
16:00	10.98	28.46	63.42	0.16	0.51	0.27	0.47	0.15	1.22	2.72	0.01	0.02	0.01	1143
16:30	7.03	19.90	67.76	0.20	0.53	0.35	0.30	0.09	0.84	2.85	0.01	0.02	0.01	1163
17:00	4.95	9.81	66.31	0.14	0.55	0.24	0.21	0.09	0.42	2.81	0.01	0.02	0.01	1183
17:30	7.07	10.61	65.27	0.20	0.52	0.34	0.30	0.07	0.45	2.76	0.01	0.02	0.01	1167
18:00	8.80	14.77	61.83	0.20	0.54	0.34	0.37	0.48	0.62	2.61	0.01	0.02	0.01	1166
18:30	11.87	26.61	64.13	0.26	0.50	0.43	0.51	0.17	1.13	2.73	0.01	0.02	0.02	1149
19:00	6.41	9.17	65.70	0.17	0.51	0.29	0.27	0.11	0.38	2.75	0.01	0.02	0.01	1148
19:30	8.26	19.39	62.40	0.33	0.47	0.55	0.35	1.14	0.83	2.66	0.01	0.02	0.02	1152
20:00	8.11	21.34	66.18	0.15	0.46	0.33	0.34	0.07	0.88	2.74	0.01	0.02	0.01	1159
20:30	7.00	11.87	69.06	0.17	0.53	0.51	0.30	0.08	0.51	2.95	0.01	0.02	0.02	1176
21:00	10.10	46.94	87.38	0.12	0.50	0.48	0.44	0.12	2.03	3.79	0.01	0.02	0.02	1169
21:30	5.95	23.35	69.37	0.13	0.53	0.53	0.25	0.10	0.99	2.95	0.01	0.02	0.02	1167
22:00	6.19	12.39	69.76	0.12	0.53	0.45	0.27	0.10	0.54	3.03	0.01	0.02	0.02	1164
22:30	7.63	15.16	67.81	0.14	0.49	0.46	0.32	0.11	0.63	2.80	0.01	0.02	0.02	1123
23:00	6.99	6.80	66.20	0.15	0.53	0.49	0.29	0.14	0.28	2.73	0.01	0.02	0.02	1141
23:30	7.49	5.34	69.60	0.15	0.57	0.43	0.32	0.10	0.23	3.00	0.01	0.02	0.02	1160
00:00	9.08	6.28	65.98	0.14	0.58	0.42	0.40	0.15	0.28	2.90	0.01	0.03	0.02	1161
min	3,56	0,00	56,14	0,12	0,32	0,24	0,14	0,05	0,00	2,35	0,01	0,01	0,01	1120
max	11,87	46,94	87,38	0,33	0,58	0,55	0,51	1,14	2,03	3,79	0,01	0,03	0,02	1183
moyenne	7,69	9,84	66,78	0,18	0,44	0,40								1156
Total							15,61	18,84	20,08	135,32	0,36	0,89	0,82	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					98,82		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.