

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.83	4.50	71.94	0.29	0.64	0.41	0.42	0.08	0.19	3.05	0.01	0.03	0.02	1133
01:00	6.63	4.94	63.50	0.20	0.63	0.42	0.28	0.08	0.21	2.65	0.01	0.03	0.02	1112
01:30	10.29	7.77	65.69	0.28	0.59	0.41	0.43	0.07	0.33	2.77	0.01	0.02	0.02	1122
02:00	8.12	2.83	67.84	0.19	0.63	0.42	0.33	0.06	0.12	2.80	0.01	0.03	0.02	1119
02:30	5.34	1.42	69.23	0.25	0.62	0.41	0.23	0.07	0.06	2.95	0.01	0.03	0.02	1144
03:00	6.04	5.01	63.16	0.20	0.64	0.42	0.25	0.10	0.21	2.66	0.01	0.03	0.02	1134
03:30	7.58	8.55	67.19	0.27	0.63	0.41	0.32	0.07	0.36	2.87	0.01	0.03	0.02	1134
04:00	7.92	8.93	69.56	0.21	0.60	0.40	0.34	0.09	0.38	2.96	0.01	0.03	0.02	1140
04:30	6.53	4.77	69.38	0.28	0.63	0.30	0.28	0.10	0.20	2.96	0.01	0.03	0.01	1145
05:00	11.79	12.00	66.02	0.22	0.61	0.26	0.51	0.09	0.52	2.84	0.01	0.03	0.01	1123
05:30	4.92	1.05	67.87	0.25	0.70	0.26	0.21	0.11	0.05	2.96	0.01	0.03	0.01	1153
06:00	5.47	5.20	69.48	0.23	0.53	0.32	0.24	0.09	0.22	3.01	0.01	0.02	0.01	1161
06:30	7.99	11.76	63.78	0.33	0.37	0.55	0.34	0.14	0.50	2.73	0.01	0.02	0.02	1143
07:00	7.82	11.62	66.95	0.26	0.38	0.43	0.34	0.10	0.50	2.91	0.01	0.02	0.02	1146
07:30	7.29	8.78	68.56	0.33	0.42	0.55	0.32	0.09	0.38	3.01	0.01	0.02	0.02	1165
08:00	7.89	10.02	62.20	0.26	0.50	0.41	0.35	0.12	0.45	2.77	0.01	0.02	0.02	1162
08:30	8.16	8.10	69.53	0.29	0.71	0.27	0.36	0.11	0.27	3.08	0.01	0.03	0.01	1149
09:00	6.83	10.27	69.16	0.28	0.51	0.48	0.30	0.09	0.45	3.06	0.01	0.02	0.02	1161
09:30	6.30	6.40	64.53	0.34	0.55	0.58	0.28	0.12	0.28	2.84	0.02	0.02	0.03	1158
10:00	7.56	8.27	64.36	0.36	0.50	0.61	0.33	0.13	0.36	2.79	0.02	0.02	0.03	1143
10:30	7.63	6.95	66.02	0.42	0.49	0.70	0.33	0.11	0.30	2.84	0.02	0.02	0.03	1122
11:00	8.36	6.58	69.20	0.36	0.51	0.60	0.35	0.09	0.28	2.93	0.02	0.02	0.03	1143
11:30	7.53	7.03	63.77	0.37	0.49	0.64	0.33	0.10	0.31	2.83	0.02	0.02	0.03	1165
12:00	9.20	7.79	64.56	0.39	0.49	0.65	0.40	0.10	0.34	2.82	0.02	0.02	0.03	1139
12:30	9.07	6.08	66.38	0.37	0.44	0.61	0.38	0.10	0.26	2.79	0.02	0.02	0.03	1133
13:00	8.51	6.45	68.01	0.36	0.47	0.60	0.36	0.10	0.27	2.90	0.02	0.02	0.03	1148
13:30	7.15	3.78	67.42	0.25	0.49	0.42	0.31	0.10	0.16	2.92	0.01	0.02	0.02	1159
14:00	5.71	2.30	66.19	0.49	0.53	0.85	0.25	0.11	0.10	2.86	0.02	0.02	0.04	1169
14:30	6.17	6.89	63.31	0.33	0.57	0.56	0.27	0.08	0.30	2.76	0.01	0.03	0.02	1148
15:00	7.21	7.77	61.22	0.30	0.45	0.50	0.31	0.08	0.34	2.65	0.01	0.02	0.02	1115
15:30	7.87	8.74	72.29	0.39	0.47	0.66	0.33	0.10	0.36	3.00	0.02	0.02	0.03	1131
16:00	8.11	10.60	67.11	0.33	0.54	0.55	0.35	0.12	0.45	2.88	0.01	0.02	0.02	1155
16:30	7.34	5.97	65.29	0.42	0.52	0.70	0.31	0.10	0.25	2.74	0.02	0.02	0.03	1140
17:00	9.31	9.81	68.16	0.37	0.52	0.61	0.40	0.13	0.42	2.93	0.02	0.02	0.03	1128
17:30	7.45	8.26	64.82	0.37	0.50	0.62	0.33	0.11	0.36	2.85	0.02	0.02	0.03	1149
18:00	6.69	7.93	66.22	0.31	0.50	0.51	0.29	0.11	0.34	2.87	0.01	0.02	0.02	1136
18:30	7.54	8.75	67.07	0.34	0.49	0.58	0.33	0.11	0.38	2.94	0.01	0.02	0.03	1139
19:00	7.84	7.45	65.04	0.31	0.55	0.53	0.34	0.13	0.32	2.82	0.01	0.02	0.02	1147
19:30	6.30	6.21	66.61	0.37	0.51	0.62	0.28	0.11	0.28	2.99	0.02	0.02	0.03	1166
20:00	8.34	8.74	63.17	0.33	0.56	0.53	0.37	0.10	0.38	2.77	0.01	0.02	0.02	1157
20:30	8.36	7.01	67.66	0.38	0.66	0.42	0.36	0.09	0.30	2.91	0.02	0.03	0.02	1146
21:00	8.34	2.12	68.01	0.31	0.64	0.43	0.35	0.11	0.09	2.87	0.01	0.03	0.02	1131
21:30	7.66	2.22	66.72	0.38	0.64	0.42	0.32	0.10	0.09	2.79	0.02	0.03	0.02	1146
22:00	8.32	3.50	67.68	0.31	0.62	0.42	0.35	0.11	0.15	2.87	0.01	0.03	0.02	1154
22:30	8.64	4.02	69.22	0.38	0.65	0.42	0.37	0.11	0.17	2.96	0.02	0.03	0.02	1163
23:00	7.01	2.95	65.07	0.28	0.64	0.42	0.30	0.12	0.13	2.82	0.01	0.03	0.02	1152
23:30	7.55	9.67	64.75	0.36	0.58	0.43	0.32	0.10	0.41	2.74	0.02	0.02	0.02	1122
00:00	8.45	16.38	67.88	0.30	0.56	0.43	0.35	0.10	0.68	2.80	0.01	0.02	0.02	1120
min	4,92	1,05	61,22	0,19	0,37	0,26	0,21	0,06	0,05	2,65	0,01	0,02	0,01	1112
max	11,79	16,38	72,29	0,49	0,71	0,85	0,51	0,14	0,68	3,08	0,02	0,03	0,04	1169
moyenne	7,67	6,92	66,64	0,32	0,55	0,50								1144
Total							15,81	16,51	14,29	137,52	0,65	1,14	1,02	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,99			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.