

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,65	1,27	63,41	0,30	0,46	0,30	0,33	0,16	0,05	2,72	0,01	0,02	0,01	1135
01:00	8,40	2,82	67,92	0,24	0,45	0,33	0,35	0,08	0,12	2,87	0,01	0,02	0,01	1134
01:30	7,65	1,34	63,70	0,29	0,45	0,31	0,33	0,12	0,06	2,72	0,01	0,02	0,01	1137
02:00	7,69	1,35	68,63	0,23	0,47	0,31	0,32	0,09	0,06	2,89	0,01	0,02	0,01	1134
02:30	9,04	3,40	71,20	0,30	0,45	0,29	0,38	0,07	0,14	3,02	0,01	0,02	0,01	1121
03:00	9,03	2,94	60,85	0,38	0,48	0,40	0,32	0,99	0,11	2,17	0,01	0,02	0,01	1022
03:30	7,45	8,14	138,88	0,41	0,46	0,36	0,25	0,41	0,28	4,72	0,01	0,02	0,01	1044
04:00	4,89	0,39	83,00	0,24	0,42	0,27	0,17	0,18	0,01	2,84	0,01	0,01	0,01	1140
04:30	5,82	4,44	68,74	0,30	0,43	0,26	0,21	0,12	0,16	2,53	0,01	0,02	0,01	1151
05:00	12,01	16,64	61,96	0,65	0,46	0,25	0,50	1,53	0,69	2,57	0,03	0,02	0,01	1158
05:30	7,61	2,38	70,53	0,27	0,46	0,25	0,33	0,07	0,10	3,03	0,01	0,02	0,01	1167
06:00	5,54	1,92	69,73	0,22	0,43	0,30	0,23	0,06	0,08	2,92	0,01	0,02	0,01	1146
06:30	7,51	8,43	65,26	0,29	0,35	0,48	0,33	0,09	0,37	2,87	0,01	0,02	0,02	1134
07:00	6,94	6,45	65,56	0,24	0,32	0,41	0,30	0,08	0,28	2,83	0,01	0,01	0,02	1126
07:30	7,82	9,64	63,16	0,29	0,31	0,49	0,35	0,08	0,43	2,79	0,01	0,01	0,02	1125
08:00	8,95	8,11	60,70	0,25	0,34	0,39	0,38	0,10	0,34	2,57	0,01	0,01	0,02	1118
08:30	9,93	9,48	62,08	0,38	0,54	0,26	0,42	1,23	0,40	2,63	0,02	0,02	0,01	1134
09:00	8,60	6,12	58,94	0,23	0,62	0,28	0,35	0,11	0,25	2,42	0,01	0,03	0,01	1116
09:30	8,87	4,57	69,32	0,28	0,56	0,26	0,36	0,07	0,19	2,84	0,01	0,02	0,01	1138
10:00	6,79	0,31	73,09	0,24	0,62	0,37	0,28	0,08	0,01	3,02	0,01	0,03	0,02	1157
10:30	8,45	18,45	65,19	0,32	0,62	0,42	0,37	0,12	0,81	2,85	0,01	0,03	0,02	1141
11:00	8,61	9,66	53,18	0,29	0,57	0,43	0,35	0,27	0,39	2,16	0,01	0,02	0,02	1093
11:30	7,65	2,71	58,30	0,33	0,59	0,41	0,33	0,18	0,12	2,52	0,01	0,03	0,02	1121
12:00	7,54	0,51	70,71	0,32	0,66	0,42	0,32	0,08	0,02	3,04	0,01	0,03	0,02	1137
12:30	7,25	0,53	61,50	0,23	0,62	0,43	0,31	0,09	0,02	2,64	0,01	0,03	0,02	1116
13:00	10,81	7,26	41,99	0,33	0,59	0,42	0,45	0,25	0,30	1,73	0,01	0,02	0,02	1097
13:30	6,36	0,00	66,00	0,20	0,62	0,41	0,26	0,07	0,00	2,72	0,01	0,03	0,02	1144
14:00	5,78	0,05	66,08	0,19	0,62	0,42	0,24	0,07	0,00	2,74	0,01	0,03	0,02	1149
14:30	7,62	2,76	60,12	0,31	0,62	0,41	0,33	0,09	0,12	2,58	0,01	0,03	0,02	1115
15:00	8,05	2,83	62,63	0,27	0,60	0,41	0,33	0,06	0,12	2,59	0,01	0,02	0,02	1123
15:30	9,98	4,00	75,05	0,28	0,62	0,41	0,41	0,08	0,17	3,10	0,01	0,03	0,02	1132
16:00	6,34	2,11	44,85	0,18	0,58	0,40	0,26	0,11	0,09	1,87	0,01	0,02	0,02	1116
16:30	8,39	2,56	47,70	0,24	0,58	0,39	0,34	0,08	0,10	1,95	0,01	0,02	0,02	1128
17:00	7,51	2,00	58,28	0,15	0,56	0,39	0,31	0,21	0,08	2,38	0,01	0,02	0,02	1137
17:30	8,93	6,61	53,67	0,22	0,54	0,39	0,37	0,07	0,27	2,21	0,01	0,02	0,02	1119
18:00	5,86	0,41	68,37	0,16	0,42	0,35	0,25	0,06	0,02	2,87	0,01	0,02	0,01	1128
18:30	5,32	4,37	57,11	0,25	0,18	0,42	0,23	0,04	0,19	2,45	0,01	0,01	0,02	1120
19:00	8,66	8,88	50,72	0,18	0,11	0,30	0,36	0,04	0,37	2,10	0,01	0,00	0,01	1119
19:30	7,35	4,30	64,69	0,24	0,15	0,41	0,31	0,06	0,18	2,73	0,01	0,01	0,02	1145
20:00	6,77	3,34	66,03	0,19	0,25	0,35	0,28	0,08	0,14	2,78	0,01	0,01	0,01	1143
20:30	6,60	0,53	68,03	0,27	0,52	0,41	0,28	0,08	0,02	2,89	0,01	0,02	0,02	1144
21:00	8,03	2,18	62,76	0,23	0,49	0,40	0,34	0,07	0,09	2,62	0,01	0,02	0,02	1116
21:30	8,58	3,53	59,08	0,27	0,47	0,41	0,36	0,09	0,15	2,50	0,01	0,02	0,02	1126
22:00	9,97	8,08	53,68	0,23	0,46	0,40	0,42	0,09	0,34	2,28	0,01	0,02	0,02	1118
22:30	6,22	0,00	61,22	0,26	0,48	0,40	0,27	0,11	0,00	2,61	0,01	0,02	0,02	1129
23:00	7,42	2,07	64,86	0,22	0,47	0,33	0,31	0,08	0,09	2,70	0,01	0,02	0,01	1120
23:30	7,15	1,75	68,31	0,28	0,52	0,29	0,30	0,07	0,07	2,84	0,01	0,02	0,01	1128
00:00	8,05	3,39	62,67	0,24	0,50	0,29	0,34	0,08	0,14	2,61	0,01	0,02	0,01	1127
min	4,89	0,00	41,99	0,15	0,11	0,25	0,17	0,04	0,00	1,73	0,01	0,00	0,01	1022
max	12,01	18,45	138,88	0,65	0,66	0,49	0,50	1,53	0,81	4,72	0,03	0,03	0,02	1167
moyenne	7,78	4,27	64,57	0,27	0,48	0,36								1126
Total							15,52	22,89	8,54	128,03	0,53	0,96	0,73	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	11,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.