

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,97	2,60	70,36	0,23	0,46	0,32	0,29	0,07	0,11	2,95	0,01	0,02	0,01	1153
01:00	7,45	1,66	70,41	0,17	0,52	0,38	0,32	0,07	0,07	3,00	0,01	0,02	0,02	1150
01:30	7,64	3,55	64,72	0,21	0,51	0,39	0,34	0,09	0,16	2,85	0,01	0,02	0,02	1152
02:00	7,97	2,69	65,70	0,17	0,53	0,40	0,35	0,06	0,12	2,85	0,01	0,02	0,02	1159
02:30	8,14	4,31	67,26	0,24	0,50	0,35	0,35	0,07	0,18	2,86	0,01	0,02	0,01	1138
03:00	8,25	4,86	65,31	0,18	0,51	0,27	0,35	0,08	0,21	2,76	0,01	0,02	0,01	1153
03:30	8,59	5,74	69,26	0,23	0,52	0,26	0,36	0,07	0,24	2,91	0,01	0,02	0,01	1140
04:00	8,26	4,97	67,83	0,17	0,51	0,26	0,35	0,09	0,21	2,83	0,01	0,02	0,01	1155
04:30	8,42	6,70	64,38	0,23	0,49	0,25	0,36	0,08	0,29	2,74	0,01	0,02	0,01	1147
05:00	8,67	6,02	66,01	0,17	0,49	0,26	0,37	0,07	0,26	2,81	0,01	0,02	0,01	1149
05:30	8,32	3,65	67,65	0,22	0,50	0,26	0,35	0,07	0,15	2,86	0,01	0,02	0,01	1149
06:00	6,28	2,85	65,17	0,18	0,47	0,28	0,27	0,08	0,12	2,81	0,01	0,02	0,01	1154
06:30	6,72	6,73	67,63	0,22	0,44	0,38	0,30	0,08	0,30	2,99	0,01	0,02	0,02	1162
07:00	7,70	8,06	67,48	0,18	0,39	0,30	0,33	0,06	0,35	2,91	0,01	0,02	0,01	1155
07:30	7,89	6,69	67,94	0,22	0,42	0,37	0,35	0,05	0,29	2,99	0,01	0,02	0,02	1170
08:00	8,77	9,99	59,63	0,17	0,41	0,28	0,39	0,08	0,45	2,66	0,01	0,02	0,01	1146
08:30	10,12	6,89	66,11	0,23	0,47	0,26	0,43	0,08	0,29	2,79	0,01	0,02	0,01	1139
09:00	6,98	1,76	71,05	0,16	0,42	0,26	0,30	0,07	0,08	3,08	0,01	0,02	0,01	1151
09:30	7,23	6,31	67,89	0,23	0,36	0,37	0,31	0,07	0,27	2,95	0,01	0,02	0,02	1142
10:00	8,86	8,38	63,77	0,16	0,38	0,27	0,39	0,07	0,37	2,80	0,01	0,02	0,01	1141
10:30	7,18	4,89	66,93	0,21	0,36	0,35	0,31	0,08	0,21	2,91	0,01	0,02	0,02	1136
11:00	7,53	5,03	65,55	0,16	0,34	0,27	0,33	0,09	0,22	2,85	0,01	0,01	0,01	1138
11:30	9,87	13,44	59,15	0,20	0,31	0,34	0,42	0,08	0,57	2,51	0,01	0,01	0,01	1139
12:00	9,83	12,71	59,83	0,16	0,33	0,26	0,41	0,09	0,54	2,52	0,01	0,01	0,01	1142
12:30	7,05	6,90	64,45	0,16	0,35	0,27	0,29	0,11	0,29	2,69	0,01	0,01	0,01	1147
13:00	10,69	13,85	69,94	0,19	0,37	0,33	0,46	0,07	0,60	3,04	0,01	0,02	0,01	1157
13:30	5,23	0,67	69,08	0,13	0,43	0,22	0,23	0,12	0,03	3,04	0,01	0,02	0,01	1174
14:00	5,03	2,74	66,15	0,19	0,42	0,32	0,22	0,09	0,12	2,90	0,01	0,02	0,01	1157
14:30	5,17	6,08	65,30	0,17	0,39	0,28	0,23	0,11	0,27	2,87	0,01	0,02	0,01	1141
15:00	9,48	7,76	63,87	0,20	0,36	0,34	0,41	0,08	0,34	2,77	0,01	0,02	0,01	1116
15:30	9,53	11,62	61,94	0,20	0,31	0,33	0,41	0,23	0,50	2,66	0,01	0,01	0,01	1117
16:00	7,75	6,61	71,90	0,21	0,33	0,34	0,33	0,09	0,28	3,09	0,01	0,01	0,01	1131
16:30	7,14	5,93	61,60	0,18	0,32	0,30	0,31	0,23	0,26	2,69	0,01	0,01	0,01	1125
17:00	8,83	8,27	69,77	0,20	0,35	0,34	0,38	0,09	0,36	3,01	0,01	0,02	0,01	1135
17:30	7,07	2,65	68,83	0,15	0,37	0,25	0,30	0,12	0,11	2,95	0,01	0,02	0,01	1149
18:00	7,04	3,45	65,58	0,19	0,41	0,32	0,31	0,08	0,15	2,87	0,01	0,02	0,01	1140
18:30	7,63	4,00	66,45	0,17	0,41	0,28	0,33	0,13	0,17	2,91	0,01	0,02	0,01	1145
19:00	8,37	5,39	67,27	0,22	0,37	0,38	0,36	0,10	0,23	2,93	0,01	0,02	0,02	1126
19:30	7,36	4,75	66,03	0,18	0,37	0,30	0,32	0,14	0,21	2,89	0,01	0,02	0,01	1139
20:00	8,45	4,87	62,46	0,23	0,41	0,46	0,37	0,12	0,21	2,74	0,01	0,02	0,02	1143
20:30	7,48	1,79	66,62	0,20	0,44	0,56	0,32	0,12	0,08	2,85	0,01	0,02	0,02	1142
21:00	6,90	1,55	67,66	0,26	0,40	0,56	0,30	0,10	0,07	2,90	0,01	0,02	0,02	1139
21:30	8,70	3,90	64,11	0,21	0,45	0,47	0,37	0,12	0,17	2,72	0,01	0,02	0,02	1135
22:00	8,44	3,38	68,02	0,18	0,45	0,42	0,36	0,09	0,15	2,92	0,01	0,02	0,02	1160
22:30	8,38	1,97	66,33	0,23	0,43	0,43	0,35	0,10	0,08	2,80	0,01	0,02	0,02	1153
23:00	8,44	1,51	62,87	0,16	0,43	0,41	0,37	0,10	0,07	2,76	0,01	0,02	0,02	1154
23:30	8,51	3,56	67,52	0,22	0,45	0,42	0,37	0,09	0,15	2,91	0,01	0,02	0,02	1149
00:00	7,89	1,26	67,72	0,16	0,44	0,42	0,34	0,09	0,05	2,88	0,01	0,02	0,02	1139
min	5,03	0,67	59,15	0,13	0,31	0,22	0,22	0,05	0,03	2,51	0,01	0,01	0,01	1116
max	10,69	13,85	71,90	0,26	0,53	0,56	0,46	0,23	0,60	3,09	0,01	0,02	0,02	1174
moyenne	7,92	5,31	66,22	0,19	0,42	0,34								1145
Total							16,38	14,04	10,99	137,02	0,40	0,86	0,70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.