

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,94	1,44	67,66	0,20	0,49	0,41	0,35	0,09	0,06	2,98	0,01	0,02	0,02	1176
01:00	7,30	3,84	61,64	0,15	0,52	0,41	0,32	0,08	0,17	2,70	0,01	0,02	0,02	1168
01:30	9,00	5,54	68,73	0,22	0,43	0,42	0,38	0,08	0,23	2,91	0,01	0,02	0,02	1148
02:00	8,63	2,85	67,97	0,17	0,41	0,42	0,37	0,12	0,12	2,89	0,01	0,02	0,02	1149
02:30	8,68	4,47	64,84	0,21	0,43	0,42	0,38	0,09	0,19	2,81	0,01	0,02	0,02	1156
03:00	7,56	1,28	68,03	0,16	0,42	0,42	0,33	0,11	0,06	2,96	0,01	0,02	0,02	1153
03:30	8,73	6,36	65,09	0,23	0,44	0,42	0,37	0,16	0,27	2,79	0,01	0,02	0,02	1128
04:00	6,46	2,25	66,64	0,17	0,40	0,32	0,28	0,07	0,10	2,85	0,01	0,02	0,01	1141
04:30	7,32	4,00	64,11	0,22	0,42	0,26	0,31	0,17	0,17	2,73	0,01	0,02	0,01	1142
05:00	8,08	2,26	72,67	0,15	0,43	0,26	0,35	0,09	0,10	3,18	0,01	0,02	0,01	1162
05:30	8,20	3,54	64,83	0,19	0,45	0,26	0,35	0,07	0,15	2,79	0,01	0,02	0,01	1156
06:00	8,14	7,01	64,60	0,15	0,41	0,26	0,35	0,11	0,30	2,78	0,01	0,02	0,01	1157
06:30	9,06	4,48	69,11	0,22	0,51	0,26	0,39	0,09	0,19	2,94	0,01	0,02	0,01	1148
07:00	8,55	3,72	63,06	0,16	0,53	0,26	0,37	0,10	0,16	2,72	0,01	0,02	0,01	1131
07:30	9,86	9,05	65,14	0,22	0,50	0,26	0,42	0,11	0,38	2,76	0,01	0,02	0,01	1141
08:00	9,88	6,36	64,58	0,19	0,51	0,26	0,40	0,08	0,26	2,61	0,01	0,02	0,01	1136
08:30	6,09	0,34	69,95	0,23	0,51	0,25	0,25	0,06	0,01	2,85	0,01	0,02	0,01	1165
09:00	5,14	0,74	67,68	0,16	0,49	0,29	0,22	0,08	0,03	2,88	0,01	0,02	0,01	1165
09:30	4,69	0,13	69,87	0,21	0,57	0,40	0,20	0,07	0,01	2,98	0,01	0,02	0,02	1152
10:00	5,65	4,02	65,86	0,15	0,58	0,40	0,25	0,09	0,18	2,92	0,01	0,03	0,02	1165
10:30	7,54	3,10	69,05	0,21	0,56	0,41	0,33	0,09	0,14	3,06	0,01	0,02	0,02	1149
11:00	9,08	8,70	56,78	0,14	0,57	0,41	0,40	0,12	0,38	2,47	0,01	0,02	0,02	1137
11:30	9,81	6,33	63,83	0,20	0,52	0,41	0,42	0,12	0,27	2,76	0,01	0,02	0,02	1141
12:00	8,19	7,65	55,73	0,19	0,52	0,42	0,34	0,11	0,32	2,34	0,01	0,02	0,02	1125
12:30	7,87	5,09	68,72	0,15	0,51	0,48	0,32	0,07	0,21	2,80	0,01	0,02	0,02	1148
13:00	8,95	4,75	66,41	0,19	0,54	0,52	0,38	0,07	0,20	2,80	0,01	0,02	0,02	1151
13:30	9,06	5,63	67,92	0,16	0,52	0,54	0,38	0,08	0,23	2,82	0,01	0,02	0,02	1128
14:00	5,74	1,26	63,21	0,20	0,57	0,57	0,23	0,28	0,05	2,58	0,01	0,02	0,02	1123
14:30	8,13	11,44	69,30	0,21	0,51	0,53	0,35	0,10	0,49	2,95	0,01	0,02	0,02	1136
15:00	7,81	2,17	70,29	0,14	0,54	0,54	0,34	0,13	0,09	3,03	0,01	0,02	0,02	1144
15:30	7,12	5,05	62,12	0,21	0,49	0,57	0,30	0,13	0,21	2,63	0,01	0,02	0,02	1114
16:00	7,94	4,34	66,21	0,16	0,52	0,60	0,32	0,09	0,18	2,69	0,01	0,02	0,02	1117
16:30	9,50	8,09	57,66	0,21	0,47	0,57	0,39	0,19	0,33	2,37	0,01	0,02	0,02	1118
17:00	9,90	4,38	59,11	0,15	0,49	0,54	0,41	0,15	0,18	2,43	0,01	0,02	0,02	1138
17:30	9,70	3,97	61,05	0,22	0,51	0,59	0,41	0,07	0,17	2,58	0,01	0,02	0,02	1134
18:00	8,18	2,81	74,46	0,15	0,46	0,49	0,35	0,09	0,12	3,17	0,01	0,02	0,02	1143
18:30	6,80	5,08	68,00	0,19	0,36	0,32	0,30	0,09	0,22	2,98	0,01	0,02	0,01	1143
19:00	8,51	11,46	62,63	0,14	0,33	0,24	0,37	0,10	0,50	2,71	0,01	0,01	0,01	1128
19:30	6,04	2,40	49,50	0,20	0,38	0,32	0,26	0,14	0,10	2,10	0,01	0,02	0,01	1148
20:00	6,96	3,26	64,96	0,21	0,42	0,32	0,30	0,14	0,14	2,84	0,01	0,02	0,01	1149
20:30	7,63	1,74	77,06	0,17	0,48	0,63	0,33	0,12	0,07	3,30	0,01	0,02	0,03	1131
21:00	9,30	5,44	63,81	0,22	0,49	0,60	0,40	0,14	0,23	2,74	0,01	0,02	0,03	1134
21:30	8,90	3,33	61,73	0,16	0,51	0,55	0,38	0,10	0,14	2,62	0,01	0,02	0,02	1131
22:00	8,79	3,32	64,50	0,18	0,46	0,55	0,36	0,10	0,14	2,66	0,01	0,02	0,02	1127
22:30	6,90	0,00	58,53	0,21	0,48	0,54	0,29	0,09	0,00	2,46	0,01	0,02	0,02	1157
23:00	7,44	1,88	74,11	0,20	0,46	0,54	0,32	0,13	0,08	3,17	0,01	0,02	0,02	1143
23:30	7,30	0,39	65,84	0,18	0,52	0,53	0,31	0,11	0,02	2,83	0,01	0,02	0,02	1153
00:00	7,67	1,54	63,10	2,05	0,52	0,42	0,34	0,13	0,07	2,77	0,09	0,02	0,02	1170
min	4,69	0,00	49,50	0,14	0,33	0,24	0,20	0,06	0,00	2,10	0,01	0,01	0,01	1114
max	9,90	11,46	77,06	2,05	0,58	0,63	0,42	0,28	0,50	3,30	0,09	0,03	0,03	1176
moyenne	7,95	4,13	65,37	0,22	0,48	0,43								1143
Total							16,25	16,64	8,44	133,68	0,46	0,99	0,87	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,14			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.