

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	11,34	16,03	62,27	0,28	0,29	0,48	0,48	0,09	0,68	2,64	0,01	0,01	0,02	1149
01:00	7,26	3,75	68,20	0,27	0,34	0,46	0,30	0,07	0,16	2,86	0,01	0,01	0,02	1146
01:30	6,78	4,27	69,80	0,32	0,33	0,53	0,29	0,05	0,18	2,98	0,01	0,01	0,02	1147
02:00	10,28	12,86	65,00	0,28	0,31	0,48	0,44	0,06	0,55	2,77	0,01	0,01	0,02	1137
02:30	6,55	3,44	63,96	0,31	0,33	0,52	0,28	0,06	0,15	2,77	0,01	0,01	0,02	1142
03:00	7,24	5,95	64,83	0,28	0,30	0,47	0,30	0,05	0,25	2,71	0,01	0,01	0,02	1133
03:30	7,56	6,03	72,70	0,32	0,34	0,54	0,32	0,05	0,26	3,09	0,01	0,01	0,02	1164
04:00	8,13	7,02	64,59	0,27	0,34	0,44	0,34	0,06	0,30	2,73	0,01	0,01	0,02	1148
04:30	7,33	5,68	66,78	0,29	0,35	0,50	0,32	0,07	0,25	2,91	0,01	0,02	0,02	1151
05:00	10,10	14,52	59,40	0,29	0,33	0,49	0,44	1,12	0,63	2,56	0,01	0,01	0,02	1130
05:30	8,32	10,00	68,41	0,31	0,27	0,50	0,35	0,06	0,42	2,86	0,01	0,01	0,02	1134
06:00	7,45	12,21	58,45	0,25	0,32	0,42	0,31	0,21	0,50	2,41	0,01	0,01	0,02	1134
06:30	6,90	13,49	66,67	0,29	0,30	0,47	0,29	0,07	0,56	2,75	0,01	0,01	0,02	1136
07:00	7,94	14,77	67,63	0,23	0,36	0,39	0,34	0,07	0,63	2,88	0,01	0,02	0,02	1152
07:30	7,50	11,01	65,79	0,29	0,33	0,48	0,32	0,08	0,47	2,80	0,01	0,01	0,02	1148
08:00	8,56	25,12	65,27	0,25	0,38	0,38	0,36	0,11	1,06	2,76	0,01	0,02	0,02	1154
08:30	7,24	2,25	75,44	0,30	0,44	0,26	0,30	0,07	0,09	3,17	0,01	0,02	0,01	1145
09:00	7,32	6,86	62,87	0,24	0,45	0,26	0,31	0,07	0,29	2,68	0,01	0,02	0,01	1147
09:30	8,83	5,90	69,09	0,27	0,44	0,32	0,38	0,07	0,25	2,95	0,01	0,02	0,01	1146
10:00	10,49	17,92	59,59	1,12	0,42	0,33	0,45	0,13	0,77	2,55	0,05	0,02	0,01	1135
10:30	8,52	21,73	68,36	0,27	0,43	0,41	0,35	0,07	0,89	2,82	0,01	0,02	0,02	1137
11:00	5,83	12,81	62,92	0,35	0,47	0,51	0,24	0,55	0,53	2,61	0,01	0,02	0,02	1152
11:30	5,27	5,39	66,24	0,34	0,45	0,53	0,22	0,11	0,23	2,77	0,01	0,02	0,02	1147
12:00	8,16	3,18	73,51	0,22	0,47	0,58	0,35	0,10	0,14	3,13	0,01	0,02	0,02	1151
12:30	11,69	14,57	66,87	0,21	0,49	0,64	0,51	0,17	0,64	2,92	0,01	0,02	0,03	1143
13:00	8,13	3,28	37,27	0,24	0,45	0,68	0,35	0,13	0,14	1,60	0,01	0,02	0,03	1121
13:30	7,42	5,85	47,93	0,29	0,36	0,50	0,32	0,94	0,25	2,06	0,01	0,02	0,02	1136
14:00	5,01	0,74	68,19	0,16	0,47	0,27	0,21	0,07	0,03	2,81	0,01	0,02	0,01	1150
14:30	6,07	5,02	66,35	0,20	0,42	0,34	0,27	0,11	0,22	2,92	0,01	0,02	0,01	1132
15:00	7,16	6,76	64,13	0,15	0,42	0,26	0,31	0,09	0,29	2,75	0,01	0,02	0,01	1126
15:30	10,44	12,09	60,93	0,20	0,44	0,34	0,44	0,39	0,51	2,59	0,01	0,02	0,01	1137
16:00	9,86	9,07	61,12	0,15	0,41	0,25	0,41	0,06	0,38	2,56	0,01	0,02	0,01	1136
16:30	6,57	4,72	70,26	0,19	0,45	0,33	0,28	0,08	0,20	2,97	0,01	0,02	0,01	1161
17:00	4,90	2,70	60,51	0,15	0,36	0,26	0,21	0,08	0,11	2,54	0,01	0,02	0,01	1139
17:30	8,22	9,06	58,36	0,28	0,33	0,47	0,33	0,17	0,37	2,37	0,01	0,01	0,02	1139
18:00	6,85	4,58	67,49	0,14	0,42	0,24	0,28	0,08	0,19	2,73	0,01	0,02	0,01	1175
18:30	6,39	3,80	71,53	0,20	0,44	0,33	0,26	0,06	0,16	2,96	0,01	0,02	0,01	1170
19:00	7,03	11,20	66,67	0,16	0,47	0,27	0,29	0,07	0,46	2,72	0,01	0,02	0,01	1149
19:30	6,79	8,06	63,16	0,21	0,44	0,35	0,28	0,11	0,34	2,63	0,01	0,02	0,01	1149
20:00	7,51	10,57	64,11	0,17	0,52	0,38	0,32	0,08	0,45	2,73	0,01	0,02	0,02	1151
20:30	7,63	7,14	71,42	0,21	0,54	0,42	0,33	0,09	0,30	3,05	0,01	0,02	0,02	1161
21:00	7,72	9,85	65,67	0,17	0,45	0,29	0,34	0,10	0,43	2,87	0,01	0,02	0,01	1163
21:30	6,49	7,64	66,02	0,21	0,50	0,36	0,28	0,09	0,33	2,85	0,01	0,02	0,02	1173
22:00	6,91	7,01	69,98	0,16	0,47	0,27	0,30	0,09	0,30	3,04	0,01	0,02	0,01	1167
22:30	8,73	11,53	65,30	0,22	0,46	0,38	0,39	0,08	0,51	2,89	0,01	0,02	0,02	1136
23:00	9,07	27,31	62,53	0,19	0,42	0,32	0,39	0,07	1,18	2,70	0,01	0,02	0,01	1135
23:30	4,81	8,64	68,60	0,24	0,47	0,40	0,21	0,09	0,37	2,94	0,01	0,02	0,02	1148
00:00	8,28	28,62	60,89	0,20	0,45	0,33	0,35	0,07	1,21	2,57	0,01	0,02	0,01	1132
min	4,81	0,74	37,27	0,14	0,27	0,24	0,21	0,05	0,03	1,60	0,01	0,01	0,01	1121
max	11,69	28,62	75,44	1,12	0,54	0,68	0,51	1,12	1,21	3,17	0,05	0,02	0,03	1175
moyenne	7,72	9,62	64,86	0,26	0,40	0,40								1146
Total							15,72	21,08	19,59	131,94	0,52	0,82	0,82	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	10,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.