

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,28	6,83	65,99	0,20	0,51	0,67	0,32	0,09	0,30	2,90	0,01	0,02	0,03	1152
01:00	8,29	7,57	63,35	0,18	0,50	0,65	0,35	0,08	0,32	2,70	0,01	0,02	0,03	1141
01:30	7,46	4,30	66,68	0,22	0,53	0,61	0,32	0,07	0,19	2,90	0,01	0,02	0,03	1161
02:00	7,81	4,01	68,93	0,17	0,52	0,61	0,33	0,09	0,17	2,94	0,01	0,02	0,03	1166
02:30	8,10	5,11	63,98	0,22	0,52	0,60	0,35	0,10	0,22	2,77	0,01	0,02	0,03	1155
03:00	8,63	5,94	67,94	0,17	0,49	0,59	0,37	0,09	0,25	2,88	0,01	0,02	0,02	1166
03:30	7,68	3,60	67,64	0,21	0,50	0,55	0,33	0,08	0,15	2,91	0,01	0,02	0,02	1162
04:00	6,87	0,50	69,89	0,21	0,53	0,55	0,29	0,09	0,02	2,98	0,01	0,02	0,02	1155
04:30	7,80	2,82	66,82	0,26	0,57	0,57	0,33	0,09	0,12	2,82	0,01	0,02	0,02	1138
05:00	8,32	9,16	63,14	0,20	0,55	0,56	0,35	0,09	0,39	2,67	0,01	0,02	0,02	1153
05:30	8,81	6,09	65,07	0,27	0,53	0,59	0,37	0,08	0,25	2,72	0,01	0,02	0,02	1155
06:00	7,59	3,90	73,00	0,20	0,50	0,48	0,32	0,08	0,16	3,05	0,01	0,02	0,02	1147
06:30	7,06	7,70	65,89	0,22	0,39	0,37	0,31	0,08	0,34	2,91	0,01	0,02	0,02	1149
07:00	8,22	12,71	61,73	0,20	0,37	0,33	0,36	0,11	0,56	2,72	0,01	0,02	0,01	1128
07:30	8,46	17,02	65,87	0,26	0,35	0,43	0,36	0,06	0,73	2,82	0,01	0,01	0,02	1114
08:00	8,29	14,88	64,23	0,20	0,38	0,39	0,36	0,07	0,64	2,75	0,01	0,02	0,02	1127
08:30	8,41	11,74	68,59	1,95	0,39	0,55	0,36	0,08	0,50	2,91	0,08	0,02	0,02	1125
09:00	7,22	21,23	71,54	0,22	0,39	0,55	0,30	0,13	0,87	2,93	0,01	0,02	0,02	1124
09:30	5,95	17,21	64,77	0,33	0,42	0,54	0,25	0,69	0,74	2,77	0,01	0,02	0,02	1170
10:00	6,07	17,72	63,32	0,22	0,39	0,55	0,26	0,05	0,75	2,67	0,01	0,02	0,02	1141
10:30	7,76	26,44	63,94	0,31	0,34	0,60	0,32	0,05	1,09	2,64	0,01	0,01	0,02	1123
11:00	9,24	30,17	65,49	0,25	0,39	0,61	0,38	0,07	1,25	2,71	0,01	0,02	0,03	1130
11:30	8,44	13,50	69,07	0,29	0,40	0,64	0,36	0,06	0,57	2,94	0,01	0,02	0,03	1135
12:00	8,17	8,82	69,10	0,23	0,43	0,59	0,35	0,08	0,38	2,99	0,01	0,02	0,03	1133
12:30	9,35	12,72	66,14	0,22	0,41	0,60	0,40	0,09	0,55	2,84	0,01	0,02	0,03	1128
13:00	6,37	3,19	65,85	0,24	0,43	0,61	0,28	0,08	0,14	2,90	0,01	0,02	0,03	1138
13:30	6,13	3,98	67,14	0,18	0,46	0,58	0,26	0,09	0,17	2,90	0,01	0,02	0,03	1143
14:00	6,54	3,35	66,70	0,20	0,47	0,61	0,27	0,08	0,14	2,78	0,01	0,02	0,03	1145
14:30	8,05	6,77	71,15	0,23	0,45	0,59	0,34	0,09	0,29	3,05	0,01	0,02	0,03	1142
15:00	8,88	9,87	63,22	0,18	0,44	0,66	0,38	0,09	0,42	2,68	0,01	0,02	0,03	1125
15:30	8,18	13,77	66,19	0,22	0,41	0,65	0,35	0,10	0,59	2,83	0,01	0,02	0,03	1131
16:00	7,41	22,98	64,80	0,18	0,39	0,68	0,32	0,08	0,99	2,78	0,01	0,02	0,03	1125
16:30	8,17	42,93	64,70	0,23	0,39	0,69	0,34	0,08	1,81	2,72	0,01	0,02	0,03	1128
17:00	7,92	36,98	65,10	0,18	0,40	0,69	0,32	0,06	1,51	2,65	0,01	0,02	0,03	1141
17:30	7,54	19,50	72,72	0,21	0,42	0,68	0,32	0,08	0,82	3,07	0,01	0,02	0,03	1163
18:00	5,38	9,45	69,19	0,14	0,47	0,49	0,23	0,07	0,41	3,01	0,01	0,02	0,02	1157
18:30	9,38	64,57	59,64	0,19	0,37	0,34	0,40	0,12	2,78	2,57	0,01	0,02	0,01	1124
19:00	4,84	27,73	61,53	0,15	0,36	0,26	0,20	0,07	1,15	2,56	0,01	0,02	0,01	1146
19:30	4,58	29,92	70,22	0,19	0,46	0,32	0,20	0,07	1,28	3,01	0,01	0,02	0,01	1161
20:00	4,49	26,70	65,80	0,14	0,49	0,33	0,19	0,10	1,15	2,84	0,01	0,02	0,01	1160
20:30	5,44	29,81	71,95	0,20	0,55	0,66	0,24	0,10	1,29	3,12	0,01	0,02	0,03	1142
21:00	7,63	34,41	65,53	0,13	0,50	0,62	0,34	0,09	1,51	2,88	0,01	0,02	0,03	1157
21:30	7,78	27,38	60,98	0,19	0,52	0,57	0,33	0,08	1,17	2,60	0,01	0,02	0,02	1151
22:00	8,70	13,43	65,56	0,15	0,53	0,55	0,37	0,08	0,57	2,79	0,01	0,02	0,02	1142
22:30	9,02	11,40	70,57	0,20	0,51	0,54	0,39	0,07	0,49	3,03	0,01	0,02	0,02	1154
23:00	7,90	9,66	66,88	0,14	0,54	0,51	0,34	0,09	0,42	2,88	0,01	0,02	0,02	1149
23:30	7,82	7,39	66,86	0,19	0,56	0,46	0,34	0,11	0,32	2,92	0,01	0,02	0,02	1148
00:00	7,56	4,34	70,60	0,13	0,58	0,45	0,33	0,10	0,19	3,09	0,01	0,03	0,02	1162
min	4,49	0,50	59,64	0,13	0,34	0,26	0,19	0,05	0,02	2,56	0,01	0,01	0,01	1114
max	9,38	64,57	73,00	1,95	0,58	0,69	0,40	0,69	2,78	3,12	0,08	0,03	0,03	1170
moyenne	7,56	15,23	66,56	0,24	0,46	0,55								1143
Total							15,50	15,29	31,12	136,47	0,49	0,94	1,12	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,45			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.