

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,14	3,74	69,64	0,22	0,38	0,41	0,35	0,11	0,16	2,99	0,01	0,02	0,02	1158
01:00	7,44	0,56	66,59	0,17	0,38	0,42	0,32	0,10	0,02	2,88	0,01	0,02	0,02	1167
01:30	7,66	3,72	65,74	0,16	0,41	0,40	0,34	0,10	0,17	2,93	0,01	0,02	0,02	1158
02:00	9,29	4,98	68,57	0,17	0,36	0,42	0,40	0,11	0,22	2,97	0,01	0,02	0,02	1152
02:30	7,37	1,47	66,15	0,17	0,38	0,41	0,32	0,09	0,06	2,87	0,01	0,02	0,02	1163
03:00	7,53	1,50	70,59	0,17	0,38	0,42	0,32	0,09	0,06	2,98	0,01	0,02	0,02	1157
03:30	8,85	5,07	60,16	0,18	0,36	0,42	0,38	0,10	0,22	2,57	0,01	0,02	0,02	1144
04:00	8,78	5,11	62,99	0,22	0,35	0,41	0,37	0,10	0,22	2,67	0,01	0,01	0,02	1145
04:30	9,98	5,89	63,69	0,18	0,38	0,40	0,41	0,08	0,24	2,60	0,01	0,02	0,02	1150
05:00	8,13	5,30	64,27	0,17	0,37	0,39	0,34	0,08	0,22	2,67	0,01	0,02	0,02	1165
05:30	6,22	0,09	69,18	0,17	0,38	0,40	0,26	0,07	0,00	2,93	0,01	0,02	0,02	1176
06:00	5,52	3,55	63,58	0,15	0,43	0,26	0,23	0,05	0,15	2,69	0,01	0,02	0,01	1167
06:30	7,23	4,43	73,25	0,19	0,46	0,32	0,31	0,12	0,19	3,13	0,01	0,02	0,01	1167
07:00	7,20	4,11	68,20	0,14	0,49	0,24	0,32	0,08	0,18	2,99	0,01	0,02	0,01	1165
07:30	7,10	4,69	64,33	0,17	0,47	0,29	0,32	0,07	0,21	2,87	0,01	0,02	0,01	1176
08:00	8,30	5,78	64,42	0,14	0,48	0,28	0,36	0,07	0,25	2,79	0,01	0,02	0,01	1161
08:30	7,33	2,64	61,59	0,17	0,45	0,38	0,31	0,07	0,11	2,61	0,01	0,02	0,02	1146
09:00	9,04	7,38	70,03	0,21	0,32	0,34	0,38	0,06	0,31	2,92	0,01	0,01	0,01	1143
09:30	8,19	6,46	64,21	0,15	0,40	0,26	0,34	0,08	0,27	2,70	0,01	0,02	0,01	1156
10:00	7,39	3,39	68,49	0,21	0,38	0,34	0,31	0,09	0,14	2,90	0,01	0,02	0,01	1155
10:30	8,81	7,67	61,46	0,17	0,36	0,28	0,38	0,18	0,33	2,66	0,01	0,02	0,01	1144
11:00	10,35	9,53	52,29	0,97	0,37	1,55	0,45	0,67	0,41	2,25	0,04	0,02	0,07	1135
11:30	7,01	3,37	59,61	0,26	0,31	0,41	0,31	0,08	0,15	2,59	0,01	0,01	0,02	1142
12:00	9,07	5,54	61,84	0,21	0,37	0,35	0,39	0,07	0,24	2,66	0,01	0,02	0,01	1140
12:30	5,02	2,06	66,32	0,21	0,42	0,35	0,22	0,15	0,09	2,90	0,01	0,02	0,02	1163
13:00	5,10	1,76	69,04	0,15	0,43	0,24	0,23	0,10	0,08	3,07	0,01	0,02	0,01	1164
13:30	6,53	4,42	66,24	0,14	0,43	0,23	0,29	0,11	0,20	2,99	0,01	0,02	0,01	1173
14:00	7,25	7,08	64,19	0,18	0,44	0,30	0,31	0,07	0,30	2,75	0,01	0,02	0,01	1146
14:30	9,08	8,91	62,70	0,21	0,34	0,36	0,39	0,11	0,39	2,72	0,01	0,01	0,02	1123
15:00	7,88	9,20	60,97	0,42	0,35	0,69	0,34	1,21	0,39	2,62	0,02	0,02	0,03	1135
15:30	9,67	12,40	62,60	0,34	0,38	0,56	0,41	0,80	0,52	2,63	0,01	0,02	0,02	1144
16:00	9,49	21,33	58,65	0,31	0,33	0,51	0,40	0,09	0,90	2,46	0,01	0,01	0,02	1152
16:30	6,10	15,20	60,79	0,21	0,39	0,35	0,26	0,08	0,64	2,57	0,01	0,02	0,01	1144
17:00	7,34	22,31	51,24	0,18	0,31	0,30	0,31	0,06	0,93	2,14	0,01	0,01	0,01	1124
17:30	8,04	11,52	63,03	0,25	0,29	0,40	0,34	0,12	0,49	2,70	0,01	0,01	0,02	1139
18:00	8,84	15,95	59,61	1,02	0,27	1,61	0,38	1,03	0,68	2,53	0,04	0,01	0,07	1137
18:30	7,61	16,88	54,73	0,86	0,30	1,44	0,32	0,10	0,71	2,30	0,04	0,01	0,06	1133
19:00	5,50	4,06	64,70	0,15	0,39	0,24	0,23	0,07	0,17	2,76	0,01	0,02	0,01	1160
19:30	5,42	3,05	68,85	0,19	0,42	0,32	0,23	0,11	0,13	2,89	0,01	0,02	0,01	1157
20:00	6,44	3,13	62,86	0,14	0,42	0,31	0,28	0,12	0,14	2,76	0,01	0,02	0,01	1176
20:30	7,42	1,40	70,91	0,21	0,47	0,40	0,32	0,11	0,06	3,09	0,01	0,02	0,02	1150
21:00	7,65	5,36	62,79	0,16	0,38	0,27	0,33	0,07	0,23	2,67	0,01	0,02	0,01	1140
21:30	9,02	6,75	66,56	0,17	0,33	0,28	0,38	0,07	0,28	2,78	0,01	0,01	0,01	1132
22:00	8,02	5,44	66,70	0,21	0,35	0,35	0,35	0,12	0,23	2,87	0,01	0,01	0,01	1138
22:30	8,81	6,03	68,97	0,15	0,37	0,26	0,39	0,08	0,26	3,03	0,01	0,02	0,01	1139
23:00	7,92	6,48	66,19	0,20	0,36	0,34	0,35	0,12	0,28	2,89	0,01	0,02	0,01	1148
23:30	8,24	5,85	63,10	0,16	0,31	0,28	0,36	0,09	0,25	2,74	0,01	0,01	0,01	1125
00:00	9,42	8,35	64,35	0,20	0,31	0,34	0,41	0,11	0,36	2,80	0,01	0,01	0,01	1125
min	5,02	0,09	51,24	0,14	0,27	0,23	0,22	0,05	0,00	2,14	0,01	0,01	0,01	1123
max	10,35	22,31	73,25	1,02	0,49	1,61	0,45	1,21	0,93	3,13	0,04	0,02	0,07	1176
moyenne	7,79	6,48	64,31	0,24	0,38	0,43								1151
Total							16,02	24,08	13,26	132,50	0,49	0,78	0,88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	11,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.