

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.98	8.45	65.58	0.18	0.33	0.30	0.39	0.42	0.37	2.86	0.01	0.01	0.01	1125
01:00	8.93	6.85	63.14	0.22	0.30	0.36	0.37	0.09	0.29	2.63	0.01	0.01	0.01	1133
01:30	8.59	7.28	66.79	0.17	0.29	0.28	0.36	0.08	0.31	2.83	0.01	0.01	0.01	1127
02:00	8.04	9.94	63.77	0.41	0.31	0.25	0.35	1.78	0.43	2.78	0.15	0.01	0.19	1150
02:30	7.01	7.65	52.14	0.19	0.33	0.31	0.29	0.10	0.32	2.18	0.01	0.01	0.01	1138
03:00	7.49	7.17	59.08	0.21	0.31	0.35	0.33	0.15	0.31	2.58	0.01	0.01	0.02	1150
03:30	7.77	7.56	68.72	0.16	0.32	0.27	0.34	0.07	0.33	3.01	0.01	0.01	0.01	1143
04:00	7.34	5.67	64.89	0.19	0.32	0.32	0.32	0.10	0.25	2.86	0.01	0.01	0.01	1130
04:30	11.84	10.27	65.57	0.17	0.25	0.29	0.50	0.08	0.43	2.76	0.01	0.01	0.01	1120
05:00	5.81	3.90	64.77	0.19	0.34	0.32	0.25	0.09	0.17	2.80	0.01	0.01	0.01	1141
05:30	8.82	24.61	62.72	0.16	0.28	0.27	0.38	0.09	1.05	2.68	0.01	0.01	0.01	1126
06:00	4.90	2.53	70.17	0.19	0.28	0.33	0.21	0.08	0.11	2.97	0.01	0.01	0.01	1134
06:30	6.20	6.52	65.97	0.17	0.30	0.28	0.26	0.07	0.28	2.79	0.01	0.01	0.01	1144
07:00	6.86	5.48	67.14	0.20	0.34	0.34	0.29	0.10	0.23	2.87	0.01	0.01	0.01	1159
07:30	7.93	6.61	68.49	0.14	0.37	0.24	0.35	0.07	0.29	2.99	0.01	0.02	0.01	1179
08:00	9.11	7.96	61.52	0.21	0.31	0.29	0.39	0.08	0.34	2.64	0.01	0.01	0.01	1157
08:30	8.03	1.24	64.64	0.18	0.49	0.31	0.34	0.09	0.05	2.70	0.01	0.02	0.01	1140
09:00	6.99	0.75	69.19	0.22	0.55	0.31	0.30	0.11	0.03	2.96	0.01	0.02	0.01	1158
09:30	7.09	2.69	67.77	0.19	0.52	0.40	0.30	0.07	0.11	2.87	0.01	0.02	0.02	1151
10:00	7.67	1.61	63.08	0.21	0.53	0.41	0.34	0.10	0.07	2.76	0.01	0.02	0.02	1161
10:30	8.81	3.31	65.43	0.20	0.48	0.41	0.37	0.08	0.14	2.76	0.01	0.02	0.02	1141
11:00	12.11	11.33	52.86	0.30	0.46	0.41	0.51	0.11	0.47	2.22	0.01	0.02	0.02	1133
11:30	11.48	2.47	59.83	0.22	0.48	0.41	0.48	0.43	0.10	2.51	0.01	0.02	0.02	1156
12:00	6.67	0.13	68.47	0.18	0.51	0.41	0.28	0.06	0.01	2.86	0.01	0.02	0.02	1156
12:30	7.04	1.40	70.09	0.18	0.53	0.40	0.30	0.14	0.06	3.02	0.01	0.02	0.02	1185
13:00	5.66	0.58	63.30	0.21	0.50	0.41	0.24	0.08	0.02	2.70	0.01	0.02	0.02	1155
13:30	8.41	4.41	64.67	0.18	0.51	0.41	0.35	0.07	0.18	2.67	0.01	0.02	0.02	1139
14:00	7.57	4.41	62.88	0.23	0.53	0.42	0.31	0.17	0.18	2.55	0.01	0.02	0.02	1146
14:30	8.61	7.74	66.99	0.18	0.51	0.40	0.35	0.08	0.32	2.73	0.01	0.02	0.02	1160
15:00	6.55	0.01	66.55	0.18	0.52	0.42	0.27	0.09	0.00	2.70	0.01	0.02	0.02	1150
15:30	6.45	0.96	66.78	0.21	0.52	0.45	0.24	0.07	0.04	2.49	0.01	0.02	0.02	1149
16:00	8.07	2.60	67.52	0.18	0.54	0.42	0.33	0.12	0.11	2.77	0.01	0.02	0.02	1153
16:30	9.47	10.70	60.23	0.19	0.49	0.42	0.39	0.29	0.44	2.47	0.01	0.02	0.02	1127
17:00	10.73	7.73	65.84	0.24	0.49	0.42	0.43	0.08	0.31	2.63	0.01	0.02	0.02	1136
17:30	7.32	0.75	70.32	0.17	0.55	0.47	0.30	0.08	0.03	2.88	0.01	0.02	0.02	1166
18:00	5.07	0.73	67.72	0.22	0.52	0.35	0.22	0.06	0.03	2.89	0.01	0.02	0.02	1164
18:30	5.95	3.42	67.94	0.18	0.56	0.31	0.25	0.09	0.14	2.80	0.01	0.02	0.01	1140
19:00	7.75	6.97	66.30	0.22	0.50	0.36	0.32	0.08	0.29	2.76	0.01	0.02	0.01	1133
19:30	7.18	3.95	66.71	0.16	0.58	0.27	0.31	0.08	0.17	2.83	0.01	0.02	0.01	1164
20:00	7.76	4.26	64.85	0.20	0.56	0.40	0.33	0.08	0.18	2.78	0.01	0.02	0.02	1169
20:30	8.20	1.60	65.53	0.18	0.47	0.54	0.35	0.09	0.07	2.77	0.01	0.02	0.02	1150
21:00	8.31	2.00	68.72	0.24	0.49	0.44	0.34	0.08	0.08	2.80	0.01	0.02	0.02	1137
21:30	8.52	3.54	66.79	0.17	0.49	0.43	0.37	0.09	0.15	2.87	0.01	0.02	0.02	1158
22:00	8.20	1.27	67.06	0.24	0.50	0.42	0.34	0.12	0.05	2.78	0.01	0.02	0.02	1133
22:30	9.91	5.17	59.79	0.21	0.46	0.30	0.41	0.26	0.21	2.48	0.01	0.02	0.01	1105
23:00	6.67	2.26	65.53	0.24	0.47	0.31	0.28	0.09	0.09	2.72	0.01	0.02	0.01	1124
23:30	9.27	7.68	65.32	0.20	0.45	0.28	0.38	0.07	0.31	2.64	0.01	0.02	0.01	1119
00:00	7.12	1.58	69.36	0.24	0.46	0.27	0.29	0.11	0.07	2.87	0.01	0.02	0.01	1159
min	4,90	0,01	52,14	0,14	0,25	0,24	0,21	0,06	0,00	2,18	0,01	0,01	0,01	1105
max	12,11	24,61	70,32	3,41	0,58	4,25	0,51	1,78	1,05	3,02	0,15	0,02	0,19	1185
moyenne	7,92	4,95	65,18	0,26	0,44	0,44								1144
Total							15,97	15,80	10,03	131,46	0,54	0,89	0,89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,81			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.