

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.80	8.14	58.89	0.19	0.31	0.32	0.38	1.09	0.35	2.51	0.01	0.01	0.01	1121
01:00	9.41	10.52	60.55	0.17	0.26	0.28	0.38	0.12	0.43	2.47	0.01	0.01	0.01	1120
01:30	6.24	3.37	69.16	0.30	0.32	0.51	0.27	0.08	0.14	2.95	0.01	0.01	0.02	1138
02:00	5.37	4.08	62.82	0.17	0.31	0.28	0.23	0.08	0.17	2.68	0.01	0.01	0.01	1112
02:30	7.80	7.56	66.74	0.16	0.30	0.27	0.33	0.08	0.32	2.84	0.01	0.01	0.01	1126
03:00	8.48	11.07	60.73	0.16	0.32	0.27	0.35	0.06	0.46	2.54	0.01	0.01	0.01	1127
03:30	9.54	10.78	64.83	0.20	0.29	0.33	0.40	0.08	0.45	2.72	0.01	0.01	0.01	1136
04:00	7.42	5.08	69.88	0.17	0.31	0.28	0.31	0.07	0.22	2.96	0.01	0.01	0.01	1137
04:30	6.72	5.05	60.46	0.17	0.29	0.28	0.29	0.10	0.22	2.63	0.01	0.01	0.01	1126
05:00	7.30	6.12	72.03	0.17	0.36	0.29	0.31	0.09	0.26	3.10	0.01	0.02	0.01	1135
05:30	7.71	6.54	66.21	0.18	0.37	0.30	0.34	0.10	0.29	2.91	0.01	0.02	0.01	1139
06:00	7.36	5.94	64.53	0.18	0.40	0.30	0.33	0.11	0.26	2.86	0.01	0.02	0.01	1137
06:30	5.83	4.46	70.10	0.20	0.37	0.34	0.25	0.08	0.19	3.02	0.01	0.02	0.01	1130
07:00	6.01	5.02	62.28	0.21	0.35	0.35	0.26	0.09	0.22	2.72	0.01	0.02	0.02	1133
07:30	8.43	8.51	62.65	0.20	0.35	0.33	0.37	0.11	0.37	2.75	0.01	0.02	0.01	1133
08:00	8.64	5.67	69.19	0.19	0.41	0.31	0.38	0.11	0.25	3.06	0.01	0.02	0.01	1146
08:30	8.59	5.53	60.66	0.21	0.37	0.13	0.37	0.11	0.24	2.63	0.01	0.02	0.01	1141
09:00	9.44	5.63	55.37	0.21	0.34	0.13	0.40	0.10	0.24	2.33	0.01	0.01	0.01	1122
09:30	8.27	1.71	68.32	0.19	0.35	0.18	0.35	0.07	0.07	2.89	0.01	0.01	0.01	1143
10:00	8.62	2.05	67.31	0.19	0.38	0.26	0.37	0.11	0.09	2.91	0.01	0.02	0.01	1146
10:30	6.13	0.07	66.66	0.17	0.38	0.26	0.27	0.09	0.00	2.90	0.01	0.02	0.01	1144
11:00	8.17	2.62	62.42	0.18	0.40	0.26	0.36	0.14	0.11	2.74	0.01	0.02	0.01	1143
11:30	11.03	11.37	55.53	0.18	0.38	0.26	0.46	0.08	0.47	2.31	0.01	0.02	0.01	1137
12:00	7.36	1.69	69.74	0.17	0.40	0.29	0.31	0.09	0.07	2.95	0.01	0.02	0.01	1160
12:30	8.51	8.44	61.83	0.15	0.40	0.33	0.37	0.10	0.37	2.70	0.01	0.02	0.01	1145
13:00	6.83	11.10	62.20	0.17	0.32	0.35	0.29	0.08	0.48	2.67	0.01	0.01	0.02	1132
13:30	7.21	9.81	58.17	0.22	0.39	0.29	0.30	0.06	0.41	2.42	0.01	0.02	0.01	1139
14:00	7.92	6.61	69.28	0.17	0.41	0.38	0.32	0.07	0.27	2.81	0.01	0.02	0.02	1160
14:30	8.51	23.73	58.06	0.15	0.40	0.35	0.35	0.06	0.98	2.41	0.01	0.02	0.01	1139
15:00	7.63	21.18	61.55	0.17	0.41	0.34	0.30	0.05	0.84	2.44	0.01	0.02	0.01	1146
15:30	5.94	9.49	68.75	0.18	0.44	0.41	0.24	0.08	0.39	2.83	0.01	0.02	0.02	1172
16:00	7.91	7.48	66.81	0.17	0.43	0.41	0.34	0.10	0.32	2.86	0.01	0.02	0.02	1161
16:30	10.38	17.14	58.54	0.16	0.38	0.40	0.46	0.10	0.76	2.61	0.01	0.02	0.02	1134
17:00	8.54	5.46	69.06	0.17	0.38	0.42	0.37	0.12	0.24	3.00	0.01	0.02	0.02	1135
17:30	7.29	8.69	65.31	0.16	0.43	0.41	0.32	0.13	0.38	2.87	0.01	0.02	0.02	1140
18:00	5.08	6.40	61.47	0.14	0.47	0.33	0.23	0.09	0.29	2.75	0.01	0.02	0.01	1163
18:30	7.45	13.36	56.09	0.15	0.43	0.32	0.32	0.09	0.58	2.44	0.01	0.02	0.01	1146
19:00	8.12	8.08	68.37	0.14	0.49	0.42	0.35	0.08	0.35	2.96	0.01	0.02	0.02	1147
19:30	9.28	14.17	65.66	0.16	0.51	0.41	0.40	0.11	0.62	2.85	0.01	0.02	0.02	1143
20:00	7.29	12.89	65.86	0.15	0.48	0.41	0.32	0.14	0.56	2.88	0.01	0.02	0.02	1144
20:30	7.01	12.40	68.16	0.14	0.49	0.41	0.31	0.12	0.54	2.99	0.01	0.02	0.02	1157
21:00	7.17	7.41	65.04	0.14	0.52	0.41	0.31	0.12	0.32	2.84	0.01	0.02	0.02	1147
21:30	8.60	7.97	68.71	0.17	0.49	0.41	0.38	0.09	0.35	3.00	0.01	0.02	0.02	1144
22:00	9.02	7.11	66.52	0.20	0.47	0.39	0.39	0.12	0.30	2.85	0.01	0.02	0.02	1155
22:30	7.87	4.63	66.50	0.19	0.49	0.26	0.35	0.13	0.21	2.95	0.01	0.02	0.01	1155
23:00	8.85	7.88	65.18	0.20	0.47	0.27	0.38	0.11	0.34	2.81	0.01	0.02	0.01	1126
23:30	9.00	6.19	68.30	0.20	0.48	0.27	0.39	0.12	0.27	2.93	0.01	0.02	0.01	1127
00:00	6.56	4.48	69.14	0.18	0.46	0.29	0.28	0.08	0.19	3.00	0.01	0.02	0.01	1132
min	5,08	0,07	55,37	0,14	0,26	0,13	0,23	0,05	0,00	2,31	0,01	0,01	0,01	1112
max	11,03	23,73	72,03	0,30	0,52	0,51	0,46	1,09	0,98	3,10	0,01	0,02	0,02	1172
moyenne	7,85	7,93	64,62	0,18	0,40	0,32								1140
Total							16,17	18,69	16,28	133,28	0,37	0,82	0,67	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,06			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.