

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.51	8.06	67.91	0.18	0.44	0.27	0.37	0.10	0.35	2.97	0.01	0.02	0.01	1152
01:00	8.52	6.98	68.82	0.16	0.46	0.27	0.37	0.08	0.31	3.02	0.01	0.02	0.01	1160
01:30	7.45	6.67	66.22	0.16	0.50	0.27	0.33	0.09	0.30	2.95	0.01	0.02	0.01	1164
02:00	8.05	10.91	64.07	0.17	0.42	0.27	0.36	0.09	0.48	2.83	0.01	0.02	0.01	1146
02:30	6.78	5.68	70.38	0.17	0.43	0.27	0.29	0.09	0.25	3.04	0.01	0.02	0.01	1152
03:00	6.97	6.03	67.09	0.16	0.41	0.28	0.30	0.10	0.26	2.89	0.01	0.02	0.01	1152
03:30	6.11	5.96	63.80	0.17	0.43	0.28	0.26	0.09	0.26	2.76	0.01	0.02	0.01	1140
04:00	7.78	6.67	63.78	0.18	0.38	0.27	0.33	0.08	0.28	2.69	0.01	0.02	0.01	1154
04:30	7.61	3.98	69.99	0.18	0.36	0.28	0.31	0.07	0.16	2.88	0.01	0.01	0.01	1138
05:00	7.51	3.25	66.78	0.19	0.39	0.29	0.31	0.08	0.13	2.73	0.01	0.02	0.01	1122
05:30	10.15	20.39	67.59	0.20	0.38	0.29	0.41	0.09	0.82	2.72	0.01	0.02	0.01	1121
06:00	5.18	4.05	66.82	0.19	0.39	0.30	0.21	0.06	0.16	2.67	0.01	0.02	0.01	1136
06:30	5.16	6.35	63.45	0.20	0.29	0.33	0.21	0.06	0.25	2.52	0.01	0.01	0.01	1127
07:00	7.35	10.55	63.77	0.19	0.25	0.31	0.29	0.06	0.42	2.54	0.01	0.01	0.01	1127
07:30	8.92	10.93	70.08	0.17	0.32	0.29	0.38	0.09	0.47	3.00	0.01	0.01	0.01	1154
08:00	10.41	11.24	63.09	0.18	0.31	0.28	0.45	0.08	0.48	2.71	0.01	0.01	0.01	1145
08:30	8.62	10.40	56.14	1.09	0.42	0.24	0.38	1.06	0.46	2.48	0.05	0.02	0.01	1132
09:00	8.22	9.74	57.04	0.81	0.44	0.21	0.35	0.08	0.41	2.40	0.03	0.02	0.01	1127
09:30	5.18	0.63	64.97	0.16	0.44	0.27	0.22	0.08	0.03	2.78	0.01	0.02	0.01	1141
10:00	6.55	2.66	68.24	0.16	0.43	0.27	0.28	0.09	0.11	2.91	0.01	0.02	0.01	1148
10:30	7.55	3.70	69.23	0.16	0.46	0.27	0.33	0.09	0.16	2.99	0.01	0.02	0.01	1154
11:00	9.17	5.77	62.81	0.16	0.40	0.27	0.39	0.08	0.25	2.67	0.01	0.02	0.01	1147
11:30	9.03	4.72	69.98	0.17	0.48	0.27	0.38	0.07	0.20	2.95	0.01	0.02	0.01	1150
12:00	7.76	4.27	58.97	0.17	0.43	0.27	0.32	0.09	0.18	2.45	0.01	0.02	0.01	1140
12:30	7.56	1.50	69.16	0.18	0.43	0.30	0.31	0.07	0.06	2.81	0.01	0.02	0.01	1146
13:00	9.31	8.35	63.17	0.18	0.44	0.42	0.38	0.08	0.34	2.60	0.01	0.02	0.02	1147
13:30	9.46	4.17	63.87	0.17	0.42	0.41	0.40	0.08	0.18	2.71	0.01	0.02	0.02	1154
14:00	8.14	4.07	63.90	0.20	0.43	0.44	0.33	0.08	0.16	2.57	0.01	0.02	0.02	1139
14:30	6.22	2.45	74.06	0.18	0.43	0.42	0.26	0.09	0.10	3.15	0.01	0.02	0.02	1167
15:00	7.45	8.54	64.65	0.18	0.48	0.42	0.33	0.09	0.38	2.84	0.01	0.02	0.02	1142
15:30	8.15	9.18	63.82	0.16	0.42	0.42	0.35	0.07	0.40	2.77	0.01	0.02	0.02	1154
16:00	8.40	6.49	69.94	0.16	0.44	0.42	0.36	0.08	0.28	2.98	0.01	0.02	0.02	1153
16:30	7.85	7.61	63.20	0.15	0.46	0.41	0.34	0.08	0.33	2.77	0.01	0.02	0.02	1156
17:00	8.57	9.05	69.11	0.16	0.42	0.42	0.36	0.07	0.38	2.92	0.01	0.02	0.02	1156
17:30	9.57	9.01	61.15	0.16	0.45	0.42	0.41	0.09	0.38	2.60	0.01	0.02	0.02	1141
18:00	6.99	4.59	68.83	0.15	0.39	0.35	0.30	0.06	0.20	2.95	0.01	0.02	0.02	1165
18:30	7.28	10.48	65.48	0.15	0.45	0.26	0.32	0.07	0.46	2.87	0.01	0.02	0.01	1165
19:00	8.22	12.20	65.53	0.14	0.41	0.24	0.37	0.06	0.55	2.98	0.01	0.02	0.01	1154
19:30	7.45	9.79	63.18	2.33	0.45	2.48	0.33	0.92	0.43	2.76	0.10	0.02	0.11	1163
20:00	8.32	7.46	69.03	0.15	0.48	0.40	0.37	0.07	0.33	3.06	0.01	0.02	0.02	1177
20:30	10.06	6.91	68.64	0.16	0.50	0.42	0.43	0.08	0.30	2.97	0.01	0.02	0.02	1166
21:00	8.63	3.14	70.46	0.16	0.51	0.43	0.37	0.06	0.14	3.04	0.01	0.02	0.02	1143
21:30	8.01	2.22	66.07	0.16	0.43	0.43	0.35	0.07	0.10	2.87	0.01	0.02	0.02	1155
22:00	7.45	0.82	64.69	0.17	0.47	0.45	0.31	0.06	0.03	2.67	0.01	0.02	0.02	1147
22:30	9.05	6.55	61.42	0.17	0.47	0.42	0.40	0.09	0.29	2.70	0.01	0.02	0.02	1140
23:00	8.92	3.74	70.52	0.17	0.43	0.42	0.38	0.07	0.16	3.02	0.01	0.02	0.02	1147
23:30	6.98	0.35	70.70	0.17	0.47	0.43	0.29	0.06	0.01	2.97	0.01	0.02	0.02	1153
00:00	7.52	3.01	61.45	0.14	0.52	0.40	0.33	0.12	0.13	2.71	0.01	0.02	0.02	1163
min	5,16	0,35	56,14	0,14	0,25	0,21	0,21	0,06	0,13	2,40	0,01	0,01	0,01	1121
max	10,41	20,39	74,06	2,33	0,52	2,48	0,45	1,06	0,82	3,15	0,10	0,02	0,11	1177
moyenne	7,92	6,49	65,90	0,25	0,43	0,38								1148
Total							16,22	14,52	13,31	134,84	0,51	0,87	0,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,09			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.