

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.94	8.86	62.48	0.19	0.42	0.26	0.38	0.06	0.38	2.64	0.01	0.02	0.01	1129
01:00	8.28	3.20	63.98	0.23	0.43	0.27	0.34	0.09	0.13	2.65	0.01	0.02	0.01	1122
01:30	9.08	7.11	64.96	0.40	0.45	0.27	0.38	0.06	0.30	2.71	0.02	0.02	0.01	1113
02:00	5.95	3.97	65.17	0.24	0.46	0.28	0.23	0.11	0.16	2.57	0.01	0.02	0.01	1110
02:30	7.76	9.62	68.73	0.19	0.46	0.26	0.32	0.04	0.39	2.79	0.01	0.02	0.01	1139
03:00	8.26	7.06	65.84	0.24	0.47	0.27	0.33	0.12	0.29	2.66	0.01	0.02	0.01	1148
03:30	9.14	9.31	63.47	0.34	0.45	0.27	0.37	0.16	0.38	2.60	0.01	0.02	0.01	1130
04:00	7.84	2.85	66.96	0.31	0.44	0.27	0.33	0.10	0.12	2.85	0.01	0.02	0.01	1137
04:30	7.11	4.38	62.74	0.22	0.46	0.27	0.30	0.22	0.19	2.67	0.01	0.02	0.01	1126
05:00	8.22	6.79	61.58	0.24	0.44	0.26	0.35	0.15	0.29	2.62	0.01	0.02	0.01	1137
05:30	7.51	2.66	56.77	0.20	0.43	0.27	0.31	0.09	0.11	2.37	0.01	0.02	0.01	1131
06:00	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1151
06:30	7.30	8.58	64.75	0.16	0.40	0.28	0.32	0.06	0.37	2.80	0.01	0.02	0.01	1138
07:00	8.70	7.77	66.71	0.21	0.39	0.35	0.38	0.12	0.34	2.89	0.01	0.02	0.02	1144
07:30	7.65	6.99	66.88	0.26	0.42	0.44	0.33	0.14	0.30	2.89	0.01	0.02	0.02	1151
08:00	7.24	6.03	63.22	0.20	0.46	0.32	0.32	0.07	0.26	2.76	0.01	0.02	0.01	1167
08:30	7.78	2.73	67.11	0.19	0.47	0.27	0.34	0.07	0.12	2.90	0.01	0.02	0.01	1167
09:00	8.84	5.27	61.94	0.20	0.41	0.27	0.38	0.13	0.23	2.65	0.01	0.02	0.01	1149
09:30	9.07	5.72	66.92	0.21	0.46	0.26	0.40	0.10	0.25	2.95	0.01	0.02	0.01	1150
10:00	8.80	3.45	69.16	0.22	0.40	0.29	0.37	0.07	0.15	2.93	0.01	0.02	0.01	1154
10:30	6.83	0.74	67.53	0.21	0.48	0.42	0.29	0.08	0.03	2.84	0.01	0.02	0.02	1167
11:00	7.38	3.36	68.32	0.21	0.52	0.41	0.32	0.11	0.15	2.98	0.01	0.02	0.02	1174
11:30	7.77	4.17	66.82	0.28	0.46	0.40	0.35	0.12	0.19	3.00	0.01	0.02	0.02	1160
12:00	6.36	0.38	70.10	0.18	0.50	0.44	0.28	0.10	0.02	3.12	0.01	0.02	0.02	1190
12:30	8.68	3.72	68.98	0.18	0.53	0.51	0.38	0.11	0.16	3.05	0.01	0.02	0.02	1181
13:00	7.61	3.04	62.32	0.23	0.48	0.51	0.33	0.08	0.13	2.69	0.01	0.02	0.02	1163
13:30	9.64	15.63	67.34	0.20	0.44	0.42	0.41	0.09	0.66	2.85	0.01	0.02	0.02	1155
14:00	8.04	16.18	66.12	0.26	0.56	0.47	0.32	0.08	0.64	2.61	0.01	0.02	0.02	1166
14:30	4.63	12.65	66.62	0.26	0.52	0.45	0.20	0.10	0.54	2.85	0.01	0.02	0.02	1165
15:00	4.02	2.74	64.60	0.20	0.51	0.50	0.17	0.10	0.12	2.80	0.01	0.02	0.02	1176
15:30	5.00	8.02	66.66	0.24	0.49	0.54	0.21	0.07	0.34	2.82	0.01	0.02	0.02	1159
16:00	7.64	7.42	64.22	0.18	0.44	0.55	0.32	0.08	0.31	2.68	0.01	0.02	0.02	1139
16:30	10.71	10.08	66.50	0.22	0.41	0.55	0.44	0.08	0.41	2.71	0.01	0.02	0.02	1131
17:00	7.07	0.54	68.52	0.16	0.50	0.55	0.29	0.08	0.02	2.84	0.01	0.02	0.02	1163
17:30	7.50	1.36	67.50	0.21	0.50	0.56	0.32	0.08	0.06	2.87	0.01	0.02	0.02	1151
18:00	8.24	5.64	66.52	0.16	0.42	0.45	0.36	0.08	0.25	2.94	0.01	0.02	0.02	1148
18:30	8.34	8.79	68.34	0.20	0.29	0.33	0.36	0.08	0.38	2.97	0.01	0.01	0.01	1141
19:00	7.00	4.95	66.31	0.14	0.36	0.24	0.31	0.09	0.22	2.89	0.01	0.02	0.01	1166
19:30	8.75	9.18	66.07	0.21	0.34	0.34	0.39	0.08	0.41	2.93	0.01	0.02	0.02	1144
20:00	7.31	8.53	65.01	0.17	0.36	0.37	0.32	0.08	0.37	2.81	0.01	0.02	0.02	1132
20:30	9.29	6.72	67.63	0.23	0.49	0.55	0.40	0.10	0.29	2.92	0.01	0.02	0.02	1154
21:00	8.35	3.17	68.25	0.19	0.51	0.56	0.36	0.10	0.14	2.96	0.01	0.02	0.02	1160
21:30	6.36	1.78	64.22	0.22	0.55	0.52	0.28	0.10	0.08	2.83	0.01	0.02	0.02	1151
22:00	7.73	4.44	62.86	0.19	0.55	0.52	0.33	0.09	0.19	2.67	0.01	0.02	0.02	1131
22:30	8.48	3.76	68.87	0.24	0.46	0.47	0.36	0.10	0.16	2.89	0.01	0.02	0.02	1115
23:00	8.43	4.07	60.81	0.22	0.48	0.44	0.36	0.67	0.17	2.60	0.01	0.02	0.02	1132
23:30	8.17	4.20	63.25	0.24	0.45	0.43	0.35	0.11	0.18	2.71	0.01	0.02	0.02	1129
00:00	8.01	3.18	68.55	0.21	0.46	0.43	0.34	0.09	0.13	2.89	0.01	0.02	0.02	1128
min	4,02	0,38	56,77	0,14	0,29	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1110
max	10,71	16,18	70,10	0,40	0,56	0,56	0,44	0,67	0,66	3,12	0,02	0,02	0,02	1190
moyenne	7,80	5,76	65,71	0,22	0,46	0,39								1148
Total							15,96	15,69	11,73	134,46	0,45	0,93	0,79	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,67			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:30				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99,93	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Pas de retour des données à 6h00 dû à un problème informatique mais aucune incidence sur le respect des normes